

□別表第2（第2条関係） 組積造の塀の点検表

| | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
|----|---------|--|-----------------------------|------------------------------|
| | | | 適合 | 不適合 |
| 1 | 高さ | 1. 2 m以下 | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| 2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| 3 | 控壁 | 4 m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| 4 | 基礎 | 根入れ深さが20 cm以上ある | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| 5 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ、1 mm以上のひび割れがない | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| 6 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| 7 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、かつ、玉石積み擁壁等の上でない | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| 評価 | | 7項目のうち、1つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要 | | |

※わからない場合は不適合