

誘導灯に関する通達等

1 平成 11 年 9 月 21 日消防予第 245 号

「誘導灯及び誘導標識に係る設置・維持ガイドラインについて」

【通達の概要】

誘導灯及び誘導標識を設置・維持する場合の技術基準の運用及び具体的な設置例。

2 平成 11 年 9 月 21 日消防予第 246 号

「誘導灯に係る技術基準の改正に伴う消防法令の運用について」

【通達の概要】

誘導灯新旧対応表（（社）日本照明器具工業会）。

3 平成 22 年 4 月 9 日 [消防予第 177号](#)

「蓄光式誘導標識等に係る運用について」

【通達の概要】

蓄光式誘導標識等に関する技術基準について、その細目等に関する運用の指針。

とりまとめたので通知する。

貴職におかれては、その運用に遺憾のないよう配慮されとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨を通知し、その指導に万全を期されるようよろしくお願いする。

記

1 既存の防火対象物又はその部分の取扱いについて

(1) 今回の改正は、新しい機能、性能等を有する誘導灯の開発、建築物の用途及び形態の多様化等に対応するため、「規制緩和推進三か年計画」に基づき、誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の全面的な見直しを図ったものであるが、一部既存不適格となる可能性のある事項が存することから、既存の防火対象物又はその部分について、なお従前の例による旨の経過措置が設けられていること（改正規則附則第三項及び誘導灯告示附則第二項）。

新基準により誘導灯及び誘導標識を設置・維持する場合の運用等については、「誘導灯及び誘導標識に係る設置・維持ガイドラインについて」（平成十一年九月二十一日付け消防予第二四五号）により通知したところであるが、改正令、改正規則及び誘導灯告示による改正前の技術基準（以下「旧基準」という。）についても、改正規則及び誘導灯告示に設けられた経過措置により引き続き適用される場合が存すること等から、旧基準に係る運用について下記のとおり

○誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の改正に伴う消防法令の運用について

〔平成十一年九月二十一日 消防予第二四六号各〕
〔都道府県消防主管部長あて 消防庁予防課長〕

誘導灯及び誘導標識に係る技術基準については、消防法施行令の一部を改正する政令（平成十一年政令第四十二号。以下「改正令」という。）、消防法施行規則の一部を改正する省令（平成十一年自治省令第五号。以下「改正規則」という。）、誘導灯及び誘導標識の基準の全部を改正する件（平成十一年消防庁告示第二号。以下「誘導灯告示」という。）により全面的な改正が行われ、これらによる改正後の技術基準（以下「新基準」という。）は、平成十一年十月一日から施行することとされている。

誘導灯及び誘導標識 △通達▽

誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の改正に伴う消防法令の運用について

誘導灯及び誘導標識 △通達▽

誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の改正に伴う消防法令の運用について

三七二九の二七二

のであること。

- (3) 誘導灯及び誘導標識については、改正規則附則第三項及び誘導灯告示第二項の規定による経過措置が適用外となったとき（＝当該防火対象物又はその部分において増築・改築等が行われたとき、既設の誘導灯及び誘導標識に変更が加えられたとき等）には、新基準への適合義務が生じること。

- (4) 旧基準により誘導灯及び誘導標識が設置されている既存の防火対象物又はその部分において、（義務又は任意により）新基準への切替えを図る場合には、階単位で新基準又は旧基準への適合性を確保することとしてさしつかえないこと。

- (5) なお、前(3)及び(4)にかかわらず、増築等に伴い当該経過措置の適用外となる既存の防火対象物又はその部分において、旧基準による設置・維持を引き続き認めることの可否については、誘導灯及び誘導標識の避難上の有効性を勘案のうえ、消防法施行令（以下「令」という。）第三十二条の規定を適用するなど、柔軟に対応することとしてさしつかえないこと。

2

- 旧基準により製造された誘導灯及び誘導標識の取扱いについて
- (1) 旧基準により製造された誘導灯及び誘導標識（以下「旧基準適合品」という。）のうち、新規則第二十八条の第三項及び誘導灯告示第四に適合するもの（以下「新基準適合品」という。）については、（当然）新基準により設置・維持することができ

ること。この場合において、誘導灯については、誘導灯告示第五第三号の規定により新基準による種類を表示（旧基準による種類を併記したものを含む。）する必要があるが、従前特例により運用されていた高輝度誘導灯にあっては、次表により読み替えることとしてさしつかえないこと。

高輝度誘導灯の表示	新基準への読替え
40形	A級
20A形	B級・BH形
20B形	B級・BL形
10形	C級

また、旧基準適合品のうち新基準適合品にも該当する誘導灯については、社団法人日本照明器具工業会により、別添のとおり一覧表がとりまとめられているので参考とされたいこと。

- (2) 旧基準適合品のうち新基準適合品に該当しない誘導灯及び誘導標識については、旧基準の適用を受ける既存の防火対象物又

はその部分において、既設のものの取替えに供することができること。また、これ以外の防火対象物又はその部分においても、令第三十二条の規定を適用して、当該誘導灯及び誘導標識について旧基準により設置・維持することを認めてさしつかえないこと。

(3) 特殊な構造及び性能を有する誘導灯（Ⅱ床面に設けるもの、防水構造のもの、防爆型のもの等）については、新基準適合品への生産ライン切替えまでの当分の間、旧基準適合品のみの製造・供給とならざるをえない状況であるため、前(2)による円滑

新基準適合品	旧基準適合品への読替え
A級	大形（40形）
B級・BH形	大形（20A形）
B級・BL形	中形（20B形）
C級	小形（10形）

*1 括弧内：高輝度誘導灯に係る読替え

*2 上表により、旧基準適合品の新基準適合品への読替えはできないこと。

な対応を図る必要があること。
(4) 新基準適合品の誘導灯については、次表により旧基準適合品に読み替えることとしてさしつかえないこと。

別添

社団法人 日本照明器具工業会

従来形（3：1、5：1）誘導灯新区分対応表

（1999年9月7日現在）

製造者名（あいうえお順）

岩崎電気株式会社	No.1
三洋電機株式会社	No.2～No.4
東芝ライテック株式会社	No.5～No.7
日新電工株式会社	No.8
日立照明株式会社	No.9
松下電工株式会社	No.10～No.13
三菱電機照明株式会社	No.14

《記載についての説明》

- 1 誘導灯の種類記載は従来の表現を用いている。
- 2 新区分の表示は次による。（例を示す。）

・避難口専用B級・BH形は	<u>避難口</u>	B級・BH形	と表示
・通路専用B級・BH形は	<u>通路</u>	B級・BH形	と表示
・避難口・通路兼用B級・BH形は		B級・BH形	と表示

誘導灯及び誘導標識
へ通達

の誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の改正に伴う消防法令
の運用について

三七二九の二七四

(社) 日本照明器具工業会
(1999年 9 月 7 日現在)

従来形 (3 : 1、5 : 1) 誘導灯新区分対応表

製造者名	岩崎電気株式会社 - 1
------	--------------

No. 1

(1) 誘 導 灯 の 種 類	(2) 認 定 番 号	(3) 製 造 者 型 番	(4) 新 区 分
避難口・室内通路、内蔵、小形、3 : 1、片面、FL10×1	1 AS 112-949	MJ135	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3 : 1、両面、FL10×1	1 AS 212-950	MK135	C級
避難口・内蔵、小形、3 : 1、片面、FL10×1	1 AS 112-760-01	ME132	避難口 C級
避難口・内蔵、小形、3 : 1、片面、FL10×1	1 AS 112-760-04	MC132	避難口 C級
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20S×1	1 AM 112-951	MJ235	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、両面、FL20S×1	1 AM 212-952	MK235	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20S×1、防水形	1 AM 112-586	MJR232	B級・BL形
避難口・内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20S×1	1 AM 112-762-01	ME232	避難口 B級・BL形
廊下通路・内蔵、大形、3 : 1、片面、FL20S×1、防水形	2 AL 112-94	ML401	通路 B級・BL形
避難口・内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20S×1、点滅形	1 AM 112-741	MJF232	避難口 B級・BL形

〔消設四三六〕

誘導灯及び誘導標識
△通達▽

誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の改正に伴う消防法令
の運用について

三七二九の二七五

(社) 日本照明器具工業会
(1999年 9 月 7 日現在)

従来形 (3 : 1、5 : 1) 誘導灯新区分対応表

製造者名	三洋電機株式会社-1
------	------------

No. 2

(1) 誘 導 灯 の 種 類	(2) 認 定 番 号	(3) 製 造 者 型 番	(4) 新 区 分
避難口・室内通路、内蔵、小形、3 : 1、片面、FL10×1	1 AS 112-11	KE-S 158 D	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3 : 1、片面、FL10×1	1 AS 112-11-04	KE-S 184 D	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3 : 1、両面、FL10×1	1 AS 212-12	KE-S 258 D	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3 : 1、両面、FL10×1	1 AM 112-12-03	KE-S 284 D	C級
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20S×1	1 AM 112-14	KE-M 175 D	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20S×1	1 AM 112-14-03	KE-M 194 D	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、両面、FL20S×1	1 AM 212-16	KE-M 275 D	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、両面、FL20S×1	1 AM 212-16-02	KE-M 294 D	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、大形、3 : 1、片面、FL40S×2	1 AL 122-994	KE-L 1242D	A級
避難口・室内通路、内蔵、大形、3 : 1、両面、FL40S×2	1 AL 222-995	KE-L 2242D	A級
避難口・室内通路、内蔵、大形、3 : 1、片面、FL40S×1	1 AL 113-992	KE-L 1141D	B級・BH形
避難口・室内通路、内蔵、大形、3 : 1、両面、FL40S×1	1 AL 213-993	KE-L 2141D	通路 B級・BH形
避難口・室内通路、内蔵、大形、3 : 1、片面、FL35SS×1	1 AL 113-990	KE-L 1131D	B級・BH形
避難口・室内通路、内蔵、大形、3 : 1、両面、FL35SS×1	1 AL 213-991	KE-L 2131D	通路 B級・BH形
廊下通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL10×1	2 AM 112-04-02	KEB-M 398 D	通路 C級

誘導灯及び誘導標識
△通達▽

誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の改正に伴う消防法令
の運用について

三七二九の二七六

(社) 日本照明器具工業会
(1999年9月7日現在)

従来形 (3 : 1、5 : 1) 誘導灯新区分対応表

製造者名	三洋電機株式会社-2
------	------------

No 3

(1) 誘 導 灯 の 種 類	(2) 認 定 番 号	(3) 製 造 者 型 番	(4) 新 区 分
廊下通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL10×1	2AM112-04-03	KEI-M398D	通路 C級
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20S×1、減光形	1AL112-461	KEG-M175D	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、両面、FL20S×1、減光形	1AM212-460	KEG-M275D	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、大形、5 : 1、片面、FL40S×1、減光形	1AL113-1028	KEG-L1141D	B級・BH形
避難口・室内通路、内蔵、大形、5 : 1、両面、FL40S×1、減光形	1AL213-1029	KEG-L2141D	通路 B級・BH形
避難口・室内通路、内蔵、大形、5 : 1、片面、FL35S×1、減光形	1AL113-1026	KEG-L1131D	B級・BH形
避難口・室内通路、内蔵、大形、5 : 1、両面、FL35S×1、減光形	1AL213-1027	KEG-L2131D	通路 B級・BH形
避難口、内蔵、大形、3 : 1、片面、FL40S×2、点滅形	1AL122-1041	KET-L1242D	避難口 A級
避難口、内蔵、大形、5 : 1、片面、FL40S×1、点滅形	1AL113-1039	KET-L1141D	避難口 B級・BH形
避難口、内蔵、大形、5 : 1、片面、FL35SS×1、点滅形	1AL113-1037	KET-L1131D	避難口 B級・BH形
避難口・室内通路、内蔵、小形、3 : 1、片面、FL10×1、60分	1AS112-928	KE-S158L	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3 : 1、両面、FL10×1、60分	1AS212-929	KE-S258L	C級
廊下通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL10×1、60分	2AM112-140	KEI-M359L	通路 C級
避難口・室内通路、別置、小形、3 : 1、片面、FL10×1	1CS112-339	KEC-S158	C級
避難口・室内通路、別置、小形、3 : 1、両面、FL10×1	1CS212-338	KEC-S258	C級

誘導灯及び誘導標識
△通達▽

の誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の改正に伴う消防法令

三七二九の二七七

〔消設四三六〕

(社) 日本照明器具工業会
(1999年 9 月 7 日現在)

従来形 (3 : 1、5 : 1) 誘導灯新区分対応表

製造者名	三洋電機株式会社-3
------	------------

№ 4

(1) 誘 導 灯 の 種 類	(2) 認 定 番 号	(3) 製 造 者 型 番	(4) 新 区 分
避難口・室内通路、別置、中形、3 : 1、片面、FL20S×1	1 CM 112-337	KEC-M175	B級・BL形
避難口・室内通路、別置、中形、3 : 1、両面、FL20S×1	1 CM 212-336	KEC-M275	B級・BL形
廊下通路、別置、中形、3 : 1、片面、FL10×1	2 CM 112-142	KEBC-M398	通路 C級
廊下通路、別置、中形、3 : 1、片面、FL10×1	2 CM 112-143	KEIC-M398	通路 C級

誘導灯及び誘導標識
△通達▽

誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の改正に伴う消防法令
の運用について

三七二九の二七八

(社) 日本照明器具工業会
(1999年 9月 7日現在)

従来形 (3 : 1、5 : 1) 誘導灯新区分対応表

製造者名	東芝ライテック株式会社-1
------	---------------

No 5

(1) 誘 導 灯 の 種 類	(2) 認 定 番 号	(3) 製 造 者 型 番	(4) 新 区 分
避難口・室内通路、内蔵、小形、3 : 1、片面、FL10×1	1 AS 112-01	FBK-10107	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3 : 1、両面、FL10×1	1 AS 212-02	FBK-10108	C級
避難口・室内通路、別置、小形、3 : 1、片面、FL10×1	1 CS 112-70	FBL-10107	C級
避難口・室内通路、別置、小形、3 : 1、両面、FL10×1	1 CS 212-71	FBL-10108	C級
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20SS/18×1	1 AM 112-03	FBK-20107	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、両面、FL20SS/18×1	1 AM 212-04	FBK-20108	B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3 : 1、片面 FL20SS/18×1、点滅形	1 AM 112-1018	FBK-20107 X	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3 : 1、両面 FL20SS/18×1、点滅形	1 AM 212-1019	FBK-20108 X	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3 : 1、片面 FL20SS/18×1、点滅形、誘導音付	1 AM 112-1022	FBK-2107VX	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3 : 1、両面 FL20SS/18×1、点滅形、誘導音付	1 AM 212-1023	FBK-2108VX	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3 : 1、片面 FL20SS/18×1、減光形	1 AM 112-1155	FBK-20107 D	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3 : 1、両面 FL20SS/18×1、減光形	1 AM 212-1156	FBK-20108 D	避難口 B級・BL形
避難口・室内通路、別置、中形、3 : 1、片面、FL20SS/18×1	1 CM 112-72	FBL-20107	B級・BL形
避難口・室内通路、別置、中形、3 : 1、両面、FL20SS/18×1	1 CM 212-73	FBL-20108	B級・BL形
避難口、室内通路、内蔵、大形、3 : 1、片面、FL40S×2	1 AL 122-06	FBK-4207 Z	A級

誘導灯及び誘導標識
△通達▽

の誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の改正に伴う消防法令
の運用について

三七二九の二七九

〔消設四四五〕

(社) 日本照明器具工業会
(1999年9月7日現在)

従来形 (3 : 1、5 : 1) 誘導灯新区分対応表

製造者名	東芝ライテック株式会社-2
------	---------------

№ 6

(1) 誘 導 灯 の 種 類	(2) 認 定 番 号	(3) 製 造 者 型 番	(4) 新 区 分
避難口・内蔵、大形、3 : 1、両面 FL40S×2	1AL222-07	FBK-4208Z	避難口 A級
避難口・内蔵、大形、3 : 1、片面 FL40S×2、点滅形	1AL122-1020	FBK-4207XZ	避難口 A級
避難口・内蔵、大形、3 : 1、両面 FL40S×2、点滅形	1AL122-1021	FBK-4208XZ	避難口 A級
避難口・内蔵、大形、3 : 1、片面 FL40S×2、点滅形、誘導音付	1AL122-1024	FBK-4207VXZ	避難口 A級
避難口・内蔵、大形、3 : 1、両面 FL40S×2、点滅形、誘導音付	1AL122-1025	FBK-4208VXZ	避難口 A級
避難口・室内通路、別置、大形、3 : 1、 片面、FL40S×2	1CL122-1032	FBL-4207Z	A級
避難口・室内通路、別置、大形、3 : 1、 両面、FL40S×2	1CL222-1033	FBL-4208Z	A級
避難口、内蔵、大形、3 : 1、片面 FL10×1	1AS112-727	FBK-1180NZ	避難口 C級
避難口、内蔵、中形、3 : 1、片面 FL20S1	1AM112-728	FBK-2180NZ	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、小形、3 : 1、片面 FL10×1	1AS112-744	FBK-1181CZ	避難口 C級
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、 片面、FL20S×1、60分	1AM112-511	FBK-2161CL	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、 両面、FL20S×1、60分	1AM212-512	FBK-2162CL	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、大形、3 : 1、 片面、FL40S×2、60分	1AL122-515	FBK-4251CLZ	A級
避難口・室内通路、内蔵、大形、3 : 1、 両面、FL40S×2、60分	1AL222-516	FBK-4252CLZ	A級
廊下通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、 FL10×1	2AM112-02	FBK-10900	通路 C級

誘導灯及び誘導標識
△通達▽

の誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の改正に伴う消防法令
の運用について

三七二九の二八〇

(社) 日本照明器具工業会
(1999年 9 月 7 日現在)

従来形 (3 : 1、5 : 1) 誘導灯新区分対応表

製造者名	東芝ライテック株式会社-3
------	---------------

No. 7

(1) 誘 導 灯 の 種 類	(2) 認定番号	(3) 製造者型番	(4) 新 区 分
廊下通路、別置、中形、3 : 1、片面 FL10×1	2 CM 112-138	FBL-10900	通路 C級
廊下通路、内蔵、中形、3 : 1、片面 FL10×1	2 AM 112-135	FBK-1197	通路 C級
廊下通路、別置、中形、3 : 1、片面 FL10×1	2 CM 112-136	FBL-1197	通路 C級
廊下通路、内蔵、中形、3 : 1、片面 FL10×1	2 AM 112-53	FBK-1195N	通路 C級
廊下通路、内蔵、大形、3 : 1、片面 FL20SS/18×1	2 AL 112-41	FBK-20900	通路 B級・BL形
廊下通路、内蔵、大形、3 : 1、片面 FL20SS/18×1	2 AL 112-154	FBK-2197	通路 B級・BL形

〔消設四三六〕

誘導灯及び誘導標識
△通達▽

の誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の改正に伴う消防法令
の運用について

従来形（３：１、５：１）誘導灯新区分対応表

（社）日本照明器具工業会
（１９９９年 ９月 ７日現在）

製造者名	日新電工株式会社－１
------	------------

№ ８

(1) 誘 導 灯 の 種 類	(2) 認 定 番 号	(3) 製 造 者 型 番	(4) 新 区 分
避難口・室内通路、内蔵、小形、３：１、片面、FL10×１	1 A S 112－699	NY－10K	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、３：１、両面、FL10×１	1 A S 212－698	NY－10R	C級
避難口・室内通路、内蔵、中形、３：１、片面、FL20×１	1 A M 112－701	NY－20K	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、３：１、両面、FL20×１	1 A M 212－700	NY－20R	B級・BL形

誘導灯及び誘導標識
△通達▽

誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の改正に伴う消防法令
の運用について

三七二九の二八二

従来形 (3 : 1、5 : 1) 誘導灯新区分対応表

製造者名	日立照明株式会社 - 1
------	--------------

No 9

(1) 誘 導 灯 の 種 類	(2) 認 定 番 号	(3) 製 造 者 型 番	(4) 新 区 分
避難口・室内通路、内蔵、小形、3 : 1、片面、FL10×1	1 AS 112-39	YN1113H-G	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3 : 1、両面、FL10×1	1 AS 212-40	YN1114H-G	C級
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20SS×1	1 AM 112-41	YN2113H-G	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、両面、FL20SS×1	1 AM 212-42	YN2114H-G	B級・BL形
廊下通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL10×1	2 AM 112-14	YT1108H-G	通路 C級
廊下通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL10×1	2 AM 112-14-01	YV1108H-G	通路 C級

(社) 日本照明器具工業会

従来形 (3:1、5:1) 誘導灯新区分対応表

(1999年9月7日現在)

製造者名

松下電工株式会社-1

No 10

(1) 誘 導 灯 の 種 類	(2) 認 定 番 号	(3) 製 造 者 型 番	(4) 新 区 分
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、片面、FL10×1、防水形	1AS112-197	FW11971 Z	C級
避難口、内蔵、小形、3:1、片面、FL10×1	1AS112-54-03	FA11905 Z	避難口 C級
避難口、内蔵、小形、3:1、片面、FL10×1	1AS112-54-04	JF11880 Z	避難口 C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、片面、FL10×1	1AS112-54-05	FA11959 Z	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、片面、FL10×1	1AS112-978	FA11478 Z	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、片面、FL10×1	1AS112-978-01	FA11468	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、片面、FL10×1	1AS112-978-02	FA11438	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、片面、FL10×1	1AS112-978-03	FA11448	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、片面、FL10×1	1AS112-978-04	FA11458	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、両面、FL10×1、防水形	1AS212-198	FW11981 Z	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、両面、FL10×1	1AS212-55-03	FA11969 Z	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、両面、FL10×1	1AS212-981	FA11479 Z	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、両面、FL10×1	1AS212-981-01	FA11469	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、両面、FL10×1	1AS212-981-02	FA11449	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、両面、FL10×1	1AS212-981-03	FA11459	C級

誘導灯及び誘導標識

△通達▽

の誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の改正に伴う消防法令
の運用について

三七二九の二八四

(社) 日本照明器具工業会
(1999年 9 月 7 日現在)

従来形 (3 : 1、5 : 1) 誘導灯新区分対応表

製造者名	松下電工株式会社 - 2
------	--------------

No 11

(1) 誘 導 灯 の 種 類	(2) 認 定 番 号	(3) 製 造 者 型 番	(4) 新 区 分
避難口・室内通路、別置、小形、3 : 1、片面、FL10×1	1 CS 112-60	FA 11973 P	C級
避難口・室内通路、別置、小形、3 : 1、両面、FL10×1	1 CS 212-61	FA 11983 P	C級
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20×1、防水形	1 AM 112-117	FW 21957 Z	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20×1、60分	1 AM 112-548	FA 21931 Z	B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20×1	1 AM 112-56-04	FA 21905 Z	避難口 B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20×1	1 AM 112-56-05	FA 21959 Z	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20×1	1 AM 112-979	FA 21478 Z	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20×1	1 AM112-979-01	FA 21468	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20×1	1 AM112-979-02	FA 21438	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20×1	1 AM112-979-03	FA 21448	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20×1	1 AM112-979-04	FA 21458	B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20×1、点滅形、誘導音付	1 AM112-984-01	FA 21903 Z	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20×1、点滅形、誘導音付	1 AM112-984-02	FA 21554 Z	避難口 B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、両面、FL20×1、防水形	1 AM 212-118	FW 21967 Z	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、両面、FL20×1	1 AM 212-57-03	FA 21969 Z	B級・BL形

誘導灯及び誘導標識

△ 通達
▽

誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の改正に伴う消防法令の運用について

三七二九の二八五

〔消設四三六〕

(社) 日本照明器具工業会
(1999年 9月 7日現在)

従来形 (3 : 1、5 : 1) 誘導灯新区分対応表

製造者名	松下電工株式会社-3
------	------------

№ 12

(1) 誘 導 灯 の 種 類	(2) 認 定 番 号	(3) 製 造 者 型 番	(4) 新 区 分
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、 両面、FL20×1	1 AM 212-982	FA 21479 Z	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、 両面、FL20×1	1 AM212-982- 01	FA 21469	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、 両面、FL20×1	1 AM212-982- 02	FA 21449	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、 両面、FL20×1	1 AM212-982- 03	FA 21459	B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3 : 1、両面、 FL20×1、点滅形、誘導音付	1 AM212-985- 01	FA 21564 Z	避難口 B級・BL形
廊下通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、 FL10×1、防水形	2 AM 112-51	FA 11702 Z	通路 C級
廊下通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、 FL10×1	2 AM 112-92	FA 11552 Z	通路 C級
廊下通路、内蔵、中形、3 : 1、片面、 FL10×1	2 AM 112-92- 01	FA 11752 Z	通路 C級
廊下通路、別置、中形、3 : 1、片面、 FL10×1	2 CM 112-10	FA 11582 P	通路 C級
廊下通路、別置、中形、3 : 1、片面、 FL10×1	2 CM 112-10- 01	FA 11782 P	通路 C級
避難口・室内通路、内蔵、大形、3 : 1、 片面、FL40×2、防水形	1 AL 122-126	FW 42971 P	A級
避難口・室内通路、内蔵、大形、3 : 1、 片面、FL40×2	1 AL 122-58- 04	FA 42978 Z	A級
避難口、内蔵、大形、3 : 1、片面、 FL40×2、点滅形、誘導音付	1 AL122-987- 02	FA 42554 Z	避難口 A級
避難口・室内通路、内蔵、大形、3 : 1、 両面、FL40×2	1 AL 222-59- 02	FA 42988 Z	A級
避難口、内蔵、大形、3 : 1、両面、 FL40×2、点滅形、誘導音付	1 AL222-988- 01	FA 42564 Z	避難口 A級

誘導灯及び誘導標識
△通達▽

誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の改正に伴う消防法令
の運用について

三七二九の二八六

従来形（3：1、5：1）誘導灯新区分対応表

Na 13

〔消設四三六〕

三七二九の二八七

従来形 (3 : 1、5 : 1) 誘導灯新区分対応表

製造者名	三菱電機照明株式会社 - 1
------	----------------

No 14

(1) 誘 導 灯 の 種 類	(2) 認 定 番 号	(3) 製 造 者 型 番	(4) 新 区 分
廊下通路、内蔵、中形、3 : 1、片面 FL10×1	2 AM 112 - 07	KSH1041A	通路 C級
廊下通路、内蔵、中形、3 : 1、片面 FL10×1	2 AM 112 - 07 - 01	KYH1041A	通路 C級
廊下通路、内蔵、中形、3 : 1、片面 FL10×1、防水形	2 AM 112 - 162	WSH 11121 B	通路 C級
廊下通路、内蔵、中形、3 : 1、片面 FL10×1、防水形	2 AM 112 - 163	WYH 11121 B	通路 C級

誘導灯及び誘導標識
△通達▽誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の改正に伴う消防法令
の運用について

三七二九の二八八

○旧基準により製造された誘導灯の新 区分対応表追加分の送付について

〔平成十一年十二月十四日 消防予第三三二号〕
〔各都道府県消防主管部長あて 消防庁予防課長〕

旧基準適合品のうち新基準適合品にも該当する誘導灯については、「誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の改正に伴う消防法令の運用について」（平成十一年九月二十一日付け消防予第二四六号）において、新区分対応表を添付したところであるが、社団法人日本照明器具工業会により、その追加分（平成十一年十一月三十日現在）が別添のとおりとりまとめられたので送付する。

貴職におかれては、執務上の参考とされるとともに、貴都道府県内の市町村に対しても、よろしくその周知を図られたい。

誘導灯及び誘導標識 △通達▽

旧基準により製造された誘導灯の新区分対応表追加分の送付について

別添

社団法人 日本照明器具工業会

従来形（3：1、5：1）誘導灯新区分対応表（その2）

（1999年11月30日現在）

今回の対応表に含まれている製造者名（あいうえお順）

岩崎電気株式会社	No.15
三洋電機株式会社	No.16～No.18
星和電機株式会社	No.19
三菱電機照明株式会社	No.20
株式会社ミツヨシ電器製作所	No.21

（注意）

- 1 対応表のNo.は前回からの通し番号である。
- 2 製造者名欄に記載の番号（例 A社—2）は1回目に配布された対応表も含めての当該製造者の対応表の通し番号である。

《記載についての説明》

- 1 誘導灯の種類に記載は従来の表現を用いている。
- 2 新区分の表示は次による。（例を示す。）
 - ・ 避難口専用B級・BH形は 避難口 B級・BH形と表示
 - ・ 通路専用B級・BH形は 通路 B級・BH形と表示
 - ・ 避難口・通路兼用B級・BH形は B級・BH形と表示

誘導灯及び誘導標識

△通達▽

旧基準により製造された誘導灯の新区分対応表追加分の送付について

三七二九の二九〇

従来形 (3 : 1、5 : 1) 誘導灯新区分対応表 (1999年11月30日現在)

製造者名	岩崎電気株式会社-2
------	------------

(1) 誘 導 灯 の 種 類	(2) 認定番号	(3) 製造者型番	(4) 新 区 分
避難口・室内通路、内蔵、大形、3 : 1、 片面、FL40S×2	1AL122-1164	MJ435	A級
避難口・室内通路、内蔵、中形、3 : 1、 両面、FL20S×1、防水形	1AM212-587	MKR232	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、小形、3 : 1、 片面、FL10×1、防水形	1AS112-717	MKR132	C級

誘導灯及び誘導標識

△通達▽

旧基準により製造された誘導灯の新区分対応表追加分の送付について

従来形 (3:1、5:1) 誘導灯新区分対応表 (1999年11月30日現在)

製造者名	三洋電機株式会社-4
------	------------

(1) 誘導灯の種類	(2) 認定番号	(3) 製造者型番	(4) 新区分
廊下通路、床埋込み、内蔵、中形、 3:1、片面、FL10×1、防水形	2AM112-153	KEI-UM3194 D	通路 C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、 片面、FL10×1、防水形	1AS112-1100	KE-S156DW	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、 両面、FL10×1、防水形	1AS212-1101	KE-S256DW	C級
避難口・室内通路、内蔵、中形、3:1、 片面、FL20S×1、防水形	1AM112-526	KE-M175WD	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3:1、 両面、FL20S×1、防水形	1AM212-546	KE-M275WD	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、大形、3:1、 片面、FL40S×2、防水形	1AL122-1107	KE-UL1242D W	A級
避難口・室内通路、内蔵、大形、5:1、 片面、FL40S×1、防水形	1AL113-1108	KE-UL1141D W	B級・BH形
避難口、内蔵、中形、3:1、片面、 FL20S×1、点滅形	1AM112-724 -01	KET-UM1194 DX	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3:1、両面、 FL20S×1、点滅形	1AM212-827	KET-M275D [X]	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3:1、両面、 FL20S×1、点滅形	1AM212-827 -01	KET-UM2194 DX	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3:1、片面、 FL20S×1、点滅形、誘導音付	1AM112-913 -01	KET-UM1194 DV	避難口 B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3:1、 片面、FL20S×1、60分	1AM112-906	KE-M175L	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3:1、 両面、FL20S×1、60分	1AM212-930	KE-M275L	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、大形、5:1、 両面、FL40S×1、60分	1AM213-1141	KE-L2141L	通路 B級・BH形
避難口、内蔵、大形、3:1、両面、 FL40S×2、点滅形	1AL222-1042	KET-L2242D	避難口 A級

誘導灯及び誘導標識
△通達▽旧基準により製造された誘導灯の新区分対応表追加分の送
付について

三七二九の二九二

従来形 (3 : 1、5 : 1) 誘導灯新区分対応表 (1999年11月30日現在)

製造者名	三洋電機株式会社 - 5			
(1) 誘導灯の種類	(2) 認定番号	(3) 製造者型番	(4) 新区分	
避難口、内蔵、中形、3 : 1、両面、FL20S×1、点滅形、誘導音付	1 AM 212 - 948	KET-M 275 D V	避難口 B級・BL形	
避難口、内蔵、中形、3 : 1、両面、FL20S×1、点滅形、誘導音付	1 AM 212 - 948 - 01	KET-UM2194 DV	避難口 B級・BL形	
廊下通路、床埋込み、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL10×1、防水形、60分	2 AM 112 - 161	KEI-UM3194 DL	通路 C級	
避難口・室内通路、内蔵、大形、3 : 1、片面、FL40S×2	1 AL 122 - 17	KE-L 195 D	A級	
避難口・室内通路、内蔵、大形、5 : 1、片面、FL40S×1	1 AL 113 - 147	KE-L 193 D	B級・BH形	
避難口、内蔵、小形、3 : 1、片面、FL10S×1、点滅形	1 AS 112 - 847	KEIT-S 158 DX	避難口 C級	
避難口、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20S×1、点滅形	1 AM 112 - 724	KET-M 175 D [B]	避難口 B級・BL形	
避難口、内蔵、大形、3 : 1、片面、FL40S×2、点滅形	1 AL 122 - 829	KET-L 195 D [X]	避難口 A級	
避難口、内蔵、大形、3 : 1、片面、FL40S×2、点滅形、誘導音付	1 AL 122 - 914	KET-L 195 D V	避難口 A級	
避難口、内蔵、中形、3 : 1、片面、FL20S×1、点滅形、誘導音付	1 AM 112 - 913	KET-M 175 D V	避難口 B級・BL形	
避難口・室内通路、内蔵、大形、5 : 1、片面、FL40S×1、60分	1 AL 113 - 907	KE-L 193 L	B級・BH形	
避難口、内蔵、大形、5 : 1、片面、FL40S×1、点滅形、誘導音付、60分	1 AL 113 - 1173	KET-UL1193 LV	避難口 B級・BH形	
避難口、内蔵、大形、5 : 1、片面、FL40S×1、点滅形、60分	1 AL 113 - 910	KEIT-L 193 LX [A]	避難口 B級・BH形	
避難口・室内通路、内蔵、大形、3 : 1、片面、FL40S×2、減光形	1 AL 122 - 454	KEG-L 195 D	A級	
避難口・室内通路、内蔵、大形、3 : 1、両面、FL40S×2、減光形	1 AL 222 - 453	KEG-L 295 D	A級	

従来形 (3 : 1、5 : 1) 誘導灯新区分対応表 (1999年11月30日現在)

製造者名	三洋電機株式会社-6
------	------------

(1) 誘導灯の種類	(2) 認定番号	(3) 製造者型番	(4) 新区分
避難口、内蔵、中形、3 : 1、片面、 FL20S×1、点滅形、誘導音付、60分	1AM112-1170	KET-UM1175 LV	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3 : 1、片面、 FL20S×1、点滅形、60分	1AM112-909	KEIT-M175 LX[A]	避難口 B級・BL形
避難口・室内通路、別置、大形、5 : 1、 片面、FL40S×1	1CL113-495	KEC-L193	B級・BH形
避難口・室内通路、別置、大形、3 : 1、 片面、FL40S×2	1CL122-383	KEC-L195	A級
避難口・室内通路、別置、大形、5 : 1、 両面、FL40S×1	1CL213-650	KEC-L293	通路 B級・BH形
避難口・室内通路、別置、大形、3 : 1、 両面、FL40S×2	1CL222-382	KEC-L295	A級
廊下通路、内蔵、大形、3 : 1、片面、 FL20S×1、60分	2AL112-164	KEI-UL398 L	通路 B級・BL形

誘導灯及び誘導標識
△通達▽

旧基準により製造された誘導灯の新区分対応表追加分の送付について

三七二九の二九四

(社)日本照明器具工業会

従来形（3：1、5：1）誘導灯新区分対応表（1999年11月30日現在）

製造者名	星和電機株式会社-1
------	------------

(1) 誘 導 灯 の 種 類	(2) 認 定 番 号	(3) 製 造 者 型 番	(4) 新 区 分
避難口、内蔵、小形、3：1、片面、FL10S×1	1AS112-779	UWC-1110H-FA	避難口 C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3：1、片面、FL10S×1、防水形	1AS112-857	UYN-1110H/S-FA	C級
避難口・室内通路、内蔵、中形、3：1、片面、FL20S×1、防水形	1AM112-859	UYN-2110H/S-FA	B級・BL形

誘導灯及び誘導標識
△通達▽

旧基準により製造された誘導灯の新区分対応表追加分の送付について

三七二九の二九五

〔消設四四五〕

(社)日本照明器具工業会

従来形(3:1、5:1)誘導灯新区分対応表 (1999年11月30日現在)

製造者名	三菱電機照明株式会社-2
------	--------------

(1) 誘導灯の種類	(2) 認定番号	(3) 製造者型番	(4) 新区分
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、片面、FL10×1	1AS112-50-04	KSH1571A	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、両面、FL10×1	1AS212-51-02	KSH1581A	C級
避難口・室内通路、内蔵、中形、3:1、片面、FL20S×1	1AM112-243-04	KSH2571A	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3:1、両面、FL20S×1	1AM212-242-02	KSH2581A	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、片面、FL10×1、防水形	1AS112-1176	WSH1051C	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、両面、FL10×1、防水形	1AS212-1177	WSH1061C	C級
避難口・室内通路、内蔵、中形、3:1、片面、FL20S×1、防水形	1AM112-1178	WSH2071C	通路 B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3:1、両面、FL20S×1、防水形	1AM212-1179	WSH2081C	通路 B級・BL形

誘導灯及び誘導標識
△通達▽

旧基準により製造された誘導灯の新区分対応表追加分の送付について

三七二九の二九六

(社)日本照明器具工業会

従来形(3:1、5:1)誘導灯新区分対応表 (1999年11月30日現在)

製造者名	株式会社ミツヨシ電器製作所-1
------	-----------------

(1) 誘導灯の種類	(2) 認定番号	(3) 製造者型番	(4) 新区分
廊下通路、内蔵、中形、3:1、片面、FL10×1	2AM112-155	FPA101	通路 C級
廊下通路、内蔵、中形、3:1、片面、FL10×1	2AM112-155-01	FPB101	通路 C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、片面、FL10×1	1AS112-1198	FFC111	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、両面、FL10×1	1AS212-1199	FFD111	C級
避難口・室内通路、内蔵、中形、3:1、片面、FL20SS×1	1AM112-1200	FFC211	避難口 B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3:1、両面、FL20SS×1	1AM212-1201	FFD211	避難口 B級・BL形

誘導灯及び誘導標識

△通達▽

旧基準により製造された誘導灯の新区分対応表追加分の送付について

三七二九の二九七

〔消設四四五〕

従来形 (3:1、5:1) 誘導灯新区分対応表 (1999年9月7日現在)

製造者名	東芝ライテック株式会社-1
------	---------------

(1) 誘導灯の種類	(2) 認定番号	(3) 製造者型番	(4) 新区分
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、片面、FL10×1	1AS112-01	FBK-10107	C級
避難口・室内通路、内蔵、小形、3:1、両面、FL10×1	1AS212-02	FBK-10108	C級
避難口・室内通路、別置、小形、3:1、片面、FL10×1	1CS112-70	FBL-10107	C級
避難口・室内通路、別置、小形、3:1、両面、FL10×1	1CS212-71	FBL-10108	C級
避難口・室内通路、内蔵、中形、3:1、片面、FL20SS/18×1	1AM112-03	FBK-20107	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、3:1、両面、FL20SS/18×1	1AM212-04	FBK-20108	B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3:1、片面、FL20SS/18×1、点滅形	1AM112-1018	FBK-20107X	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3:1、両面、FL20SS/18×1、点滅形	1AM212-1019	FBK-20108X	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3:1、片面、FL20SS/18×1、点滅形、誘導音付	1AM112-1022	FBK-2107VX	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3:1、両面、FL20SS/18×1、点滅形、誘導音付	1AM212-1023	FBK-2108VX	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3:1、片面、FL20SS/18×1、減光形	1AM112-1155	FBK-20107D	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3:1、両面、FL20SS/18×1、減光形	1AM212-1156	FBK-20108D	避難口 B級・BL形
避難口・室内通路、別置、中形、3:1、片面、FL20SS/18×1	1CM112-72	FBL-20107	B級・BL形
避難口・室内通路、別置、中形、3:1、両面、FL20SS/18×1	1CM212-73	FBL-20108	B級・BL形
避難口、室内通路、内蔵、大形、3:1、片面、FL40S×2	1AL122-06	FBK-4207Z	A級

誘導灯及び誘導標識
△通達▽

旧基準により製造された誘導灯の新区分対応表追加分の送付について

三七二九の二九八

○旧基準により製造された誘導灯の新区分対応表追加分の送付について

〔平成十二年六月二十九日 消防予第一四四号
各都道府県消防主管部長あて 消防庁予防課長〕

旧基準適合品のうち現行基準適合品にも該当する誘導灯については、「誘導灯及び誘導標識に係る技術基準の改正に伴う消防法令の運用について」（平成十一年九月二十一日付け消防予第二四六号）及び「旧基準により製造された誘導灯の新区分対応表追加分の送付について」（平成十一年十二月十四日付け消防予第三三一号）において、新区分対応表を添付したところであるが、社団法人日本照明器具工業会により、さらに追加分（平成十二年三月三十一日現在）が別添のとおりとりまとめられましたので送付する。

貴職におかれましては、執務上の参考とされとともに、貴都道府県内の市町村に対しても、よろしくその周知を図らねたい。

誘導灯及び誘導標識 △通達▽

旧基準により製造された誘導灯の新区分対応表追加分の送付について

別添

社団法人 日本照明器具工業会

従来形（3：1，5：1）誘導灯新区分対応表
（その3）
（2000年3月31日現在）

今回の対応表に含まれている製造者名（あいうえお順）

日本電気ホームエレクトロニクス株式会社	No.22
松下電工株式会社	No.23
株式会社ミツヨシ電器製作所	No.24

（注意）

- 1 対応表のNoは前回からの通し番号である。
- 2 製造者名欄に記載の番号（例 A社-2）は1回目、2回目に配布された対応表も含めての当該製造者の対応表の通し番号である。

お願い

次頁の「対応表ご利用上のご注意とお願い」をご理解いただきご協力をお願いします。

誘導灯及び誘導標識

△通達▽

旧基準に基づいて製造された誘導灯の新区分対応表追加分の送

三七二九の三〇〇

(重要)

対応表ご利用上のお願い

(今までに送付した対応表も含めて)

【対応表利用にあたってのお願い】

製造者型番と認定番号欄の型式認定番号（内容変更番号は含まない）を照合していただき、一致していれば新区分に読み替えることが出来ているものと理解していただくようにお願いします。

【ご説明】

- 1 従来形（3：1、5：1）誘導灯新区分対応表において⁽²⁾認定番号の欄には型式認定番号を記載している場合と、型式認定番号と内容変更番号を記載している場合があります。（例 参照）

これは型式認定を受けたものと、型式認定を受けた区分内で内容変更をして認定を受けたものとを区別出来るように、内容変更番号を付加しているためです。

（社）日本照明器具工業会としてはそれぞれの型式認定番号（内容変更番号を含む）に対して新区分の対応がとれているかを審査した結果を対応表にまとめています。

例

⁽¹⁾ 誘導灯の種類	⁽²⁾ 認定番号	⁽³⁾ 製造者型番	⁽⁴⁾ 新区分
避難口・室内通路、内蔵、中形、 3：1、片面、FL20×1	1 AM 112－979	F A 21478 Z	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、 3：1、片面、FL20×1	1 AM 112－979 －01	F A 21468	B級・BL形

型式認定番号 型式認定番号 内容変更番号

しかし、製造者のカタログ、承認図、器具銘板などの表示は型式認定番号のみで内容変更番号までは記載していません。

したがって、製造者型番と認定番号欄の型式認定番号（内容変更番号は含まない）を照合していただき、一致していれば新区分に読み替えることが出来ているものと理解できます。

従来形（3：1、5：1）誘導灯新区分対応表（2000年3月31日現在）

Na 22

誘導灯及び誘導標識

旧基準により製造された誘導灯の新区分対応表追加の送付について

三七二九の三〇二

従来形 (3 : 1、5 : 1) 誘導灯新区分対応表 (2000年3月31日現在)

製造者名	松下電工株式会社-5
------	------------

No 23

(1) 誘 導 灯 の 種 類	(2) 認 定 番 号	(3) 製 造 者 型 番	(4) 新 区 分
避難口、内蔵、中形、3 : 1、片面、 FL20×1、点滅形	1 AM 112 - 653 -06	FA 21536	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、中形、3 : 1、両面、 FL20×1、点滅形	1 AM 212 - 654 -02	FA 21546	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、大形、3 : 1、片面、 FL40×1	1 AL 122 - 58- 02	FA 42905 P	避難口 A級
避難口、内蔵、中形、3 : 1、片面、 FL20×1、点滅形	1 AM 112 - 653 -04	FA 21906 Z	避難口 B級・BL形
避難口、内蔵、大形、3 : 1、片面、 FL40×1、点滅形	1 AL 122 - 657 -04	FA 42906 Z	避難口 A級
避難口、内蔵、大形、3 : 1、片面、 FL40×1、点滅形、誘導音付き	1 AL 122 - 987 -01	FA 42903 Z	避難口 A級
避難口・室内通路、別置、中形、 3 : 1、片面、FL20×1	1 CM 112 - 62	FA 21972 P	B級・BL形
避難口・室内通路、別置、中形、 3 : 1、両面、FL20×1	1 CM 212 - 63	FA 21982 P	B級・BL形
廊下通路、内蔵、大形、3 : 1、片面、 FL20×1	2 AL 112 - 93- 01	FI 21948 P	通路 B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、小形、3 : 1、 片面、FL10×1、防爆形	1 AS 112 - 588	JF 11954 Z	C級

誘導灯及び誘導標識
△通達▽旧基準により製造された誘導灯の新区分対応表追加分の送
付について

三七二九の三〇三

従来形(3:1、5:1)誘導灯新区分対応表 (2000年3月31日現在)

製造者名	株式会社ミツヨシ電器製作所-2
------	-----------------

No. 24

(1) 誘導灯の種類	(2) 認定番号	(3) 製造者型番	(4) 新区分
避難口・室内通路、内蔵、中形、 3:1、片面、FL20×1	1AM112-1200	FFC211	B級・BL形
避難口・室内通路、内蔵、中形、 3:1、両面、FL20×1	1AM212-1201	FFD211	B級・BL形

誘導灯及び誘導標識
△通達▽旧基準により製造された誘導灯の新区分対応表追加分の送
付について

三七二九の三〇四