

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和4年（2022年）4月1日現在

学校 番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積(㎡)	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度 (◎印は補強不要)
									評価	Is値	α値	
1	壺川小学校	平成21年度	12	1	校舎	R 3	1,122	S48.3	耐震性あり	0.70	2.43	◎
			12	2	校舎	R 3	420	S54.3				
			15		校舎	R 3	692	S55.3	耐震性あり	0.79	2.16	◎
			11		体育館	S 1	594	S47.8	耐震性あり	0.73	1.33	平成23年度
2	碩台小学校	平成16年度	14	1	校舎	R 3	1,329	S47.3	耐震性あり	0.74	2.10	平成18年度
			14	2	校舎	R 3	552	S48.11				
		平成20年度	13	1	校舎	R 3	1,121	S46.3	耐震性あり	0.72	1.70	平成24年度
			13	2	校舎	R 3	408	S47.3				
			16		体育館	S 1	594	S49.4	耐震性あり	0.88	1.59	平成22年度
3	白川小学校	平成19年度	1	1	校舎	R 3	1,765	S11.3	耐震性あり	0.71	2.59	◎
			10	1	校舎	R 3	1,690	S49.10	耐震性あり	0.72	2.43	平成25年度
			16		校舎	R 3	732	S56.3	耐震性あり	0.77	1.03	◎
4	城東小学校	平成20年度	1		校舎	R 3	4,377	S34.3	耐震性あり	0.75	2.23	
			8		体育館	S 1	725	S56.3	耐震性あり	0.78	1.42	平成22年度
6	一新小学校	平成20年度	1	1	校舎	R 3	1,095	S34.3	耐震性あり	0.72	2.53	平成25年度
			1	2	校舎	R 3	973	S35.3				
			20		校舎	R 3	2,193	S55.6	耐震性あり	0.74	1.40	◎
			15		体育館	S 1	725	S54.3	耐震性あり	0.78	1.74	◎
8	向山小学校	平成20年度	4		校舎	R 3	1,932	S38.11	耐震性あり	0.70	2.73	平成23年度
			8		校舎	R 3	1,445	S34.3	耐震性あり	0.72	2.47	平成24年度
			16		校舎	R 3	570	S56.3	耐震性あり	0.75	1.20	◎
			14		体育館	S 1	725	S54.2	耐震性あり	0.75	1.19	◎
9	黒髪小学校	平成19年度	14		校舎	R 4	2,315	S53.11	耐震性あり	0.78	2.60	
			17	1	校舎	R 4	1,770	S55.7	耐震性あり	0.71	1.17	
			18		校舎	R 3	1,333	S56.3	耐震性あり	0.76	2.33	◎
			13		体育館	R 2	796	S48.3	耐震性あり	1.19	1.15	◎
10	大江小学校	平成20年度	6	1	校舎	R 3	997	S38.3				
			6	3	校舎	R 3	273	S39.5	耐震性あり	0.70	2.50	平成24年度
			6	4	校舎	R 3	954	S41.6				
			6	5	校舎	R 3	120	S45.3				
			6	2	校舎	R 3	273	S39.5	耐震性あり	0.78	2.67	平成24年度
			13		校舎	R 3	1,424	S55.3	耐震性あり	1.05	3.59	◎
		12		体育館	S 1	725	S54.4	耐震性あり	0.74	1.62	◎	
	11	本荘小学校	平成20年度	16	1	校舎	R 3	2,747	S51.10	耐震性あり	0.73	1.88
16				2	校舎	R 3	1,283	S51.10	耐震性あり	0.74	1.83	平成24年度
12	春竹小学校	平成19年度	6	1	校舎	R 3	996	S37.5				
			6	2	校舎	R 3	723	S38.2	耐震性あり	0.73	2.53	
			6	3	校舎	R 3	273	S39.5				
			13		校舎	R 3	989	S48.10	耐震性あり	0.74	2.70	
			18		校舎	R 3	586	S52.11				
			19		校舎	R 3	963	S52.11	耐震性あり	0.70	1.17	
			25	1	校舎	R 2	452	S56.3	耐震性あり	1.54	2.40	◎
13	古町小学校	平成 8年度	16	1	体育館	S 1	725	S52.4	耐震性あり	0.73	1.33	平成21年度
			13	1	校舎	R 3	1,130	S48.3	耐震性あり	0.87	1.27	平成 9年度
			13	2	校舎	R 3	907	S49.6				
		平成22年度	13	3	校舎	R 3	303	S49.6	耐震性あり	0.73	1.43	平成10年度
			23		校舎	R 2	426	S56.3	耐震性あり	1.19	4.20	◎
			19		体育館	S 1	532	S53.2	耐震性あり	0.75	1.65	平成25年度
14	春日小学校	平成19年度	5	1	校舎	R 3	729	S35.3	耐震性あり	0.72	3.23	平成21年度
			5	2	校舎	R 3	1,002	S40.8				
			5	3	校舎	R 3	462	S41.7	耐震性あり	0.71	1.73	平成22年度
			14		校舎	R 2	979	S55.3	耐震性あり	1.20	4.09	◎
			16		体育館	S 1	725	S56.3	耐震性あり	0.78	1.42	平成21年度
		平成21年度	13		校舎	R 3	1,114	S54.3	耐震性あり	0.71	1.23	◎
15	城西小学校	平成 7年度	19	1	校舎	R 3	1,121	S47.9	耐震性あり	0.73	1.80	平成 8年度
			19	2	校舎	R 3	872	S49.7	耐震性あり	0.81	1.53	平成 9年度
		平成19年度	19	3	校舎	R 3	295	S56.3	耐震性あり	0.96	2.30	◎
			27	1	校舎	R 4	1,000	S54.1				
			27	2	校舎	R 4	1,316	S54.1	耐震性あり	0.72	2.50	平成22年度
			31		校舎	R 3	1,504	S56.3	耐震性あり	0.74	1.40	◎
16	花園小学校	平成21年度	23		校舎	R 3	2,892	S55.5	耐震性あり	0.70	2.53	◎
			31		校舎	R 2	1,363	S56.7	耐震性あり	0.93	3.37	◎
			32	1	校舎	R 2	269	S56.7	耐震性あり	0.70	2.53	◎
			16	1	体育館	S 1	725	S53.3	耐震性あり	0.78	1.43	平成23年度
17	池田小学校	平成19年度	11		校舎	R 3	1,256	S46.3	耐震性あり	0.74	2.70	平成24年度
			17		校舎	R 3	1,529	S47.5	耐震性あり	0.70	2.57	平成24年度
			26	1	校舎	R 3	1,290	S55.3	耐震性あり	0.81	2.79	◎
			18		体育館	S 1	594	S48.3	耐震性あり	0.76	1.39	平成21年度
18	出水小学校	平成19年度	14	3	校舎	R 3	822	S48.3	耐震性あり	0.71	2.53	平成23年度
			18	1	校舎	R 3	646	S49.10				
			18	2	校舎	R 3	1,056	S49.10	耐震性あり	0.71	2.56	◎
			19		校舎	S 2	78	S49.10	耐震性あり	0.82	1.02	◎
			25		体育館	S 1	826	S53.3	耐震性あり	0.71	1.06	平成23年度
19	白坪小学校	平成10年度	24	1	校舎	R 4	2,083	S50.6	耐震性あり	0.72	1.27	平成11年度
		平成20年度	28	1	校舎	R 3	1,203	S54.3				
			28	2	校舎	R 4	1,689	S55.3	耐震性あり	0.78	1.22	平成25年度
20	画図小学校	平成21年度	9	1	校舎	R 3	932	S47.3				
			9	2	校舎	R 3	1,011	S53.3	耐震性あり	0.72	1.66	◎
			21	1	校舎	R 3	687	S54.3	耐震性あり	0.71	1.63	◎
			22		校舎	R 3	1,103	S56.12	耐震性あり	0.72	1.60	◎
			17	1	体育館	S 1	725	S52.3	耐震性あり	0.79	1.36	平成24年度
21	砂取小学校	平成18年度	3	3	校舎	R 3	1,118	S48.3				
			3	4	校舎	R 3	480	S55.3	耐震性あり	0.71	1.23	平成21年度
			15		校舎	R 3	783	S55.3	耐震性あり	0.83	2.54	◎
22	健軍小学校	平成21年度	23	1	校舎	R 3	1,121	S47.3	耐震性あり	0.74	1.32	平成25年度
			23	2	校舎	R 3	1,197	S48.5	耐震性あり	0.80	2.04	平成25年度
			27	1	校舎	R 3	948	S48.4	耐震性あり	0.75	1.35	平成25年度
			36	1	校舎	R 3	2,004	S54.5	耐震性あり	0.71	1.23	◎
			32		体育館	S 1	945	S53.3	耐震性あり	0.73	1.33	平成25年度

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和4年（2022年）4月1日現在

学校 番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積（㎡）	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度 （◎印は補強不要）				
									評価	Is値	q 値					
23	清水小学校	平成19年度	6	1	校舎	R 3	966	S44. 3	耐震性あり	0. 74	2. 70	平成23年度				
			6	2	校舎	R 3	1,057	S45. 3								
			20	1	校舎	R 3	1,913	S48. 8								
			25		校舎	R 3	1,347	S55. 3								
			10	1	体育館	S 2	792	S45. 3								
24	日吉小学校	平成12年度	12	1	校舎	R 3	932	S47. 3	耐震性あり	0. 72	1. 17	◎				
			12	2	校舎	R 3	960	S48. 11								
		平成19年度	23		校舎	R 3	2,407	S53. 9					耐震性あり	0. 73	1. 61	平成25年度
			16		体育館	S 1	945	S51. 3					耐震性あり	0. 73	1. 34	平成25年度
25	川尻小学校	平成21年度	22	1	校舎	R 3	1,288	S54. 3	耐震性あり	0. 86	3. 03	◎				
			22	2	校舎	R 3	678	S55. 3								
			22	3	校舎	R 3	1,027	S55. 3								
			27		校舎	R 3	2,041	S56. 8								
26	力合小学校	平成20年度	20	1	校舎	R 3	1,106	S53. 11	耐震性あり	0. 76	2. 67	◎				
			20	2	校舎	R 3	1,358	S55. 3								
			22		校舎	R 3	1,128	S56. 3								
			12		体育館	S 1	594	S48. 3								
27	御幸小学校	平成20年度	13		校舎	R 2	362	S47. 8	耐震性あり	0. 76	2. 73	◎				
			19	1	校舎	R 3	1,085	S54. 3								
			19	2	校舎	R 3	1,558	S55. 6								
			19	3	校舎	R 3	387	S55. 6								
28	田迎小学校	平成19年度	13	1	校舎	R 3	1,113	S48. 11	耐震性あり	0. 73	2. 50	平成25年度				
			13	2	校舎	R 3	397	S52. 4								
			13	4	校舎	R 3	560	S55. 2								
			13	3	校舎	R 3	1,158	S53. 3								
31	城山小学校	平成21年度	1		校舎	R 2	1,092	S56. 8	耐震性あり	1. 06	3. 73	◎				
			2		校舎	R 3	1,589	S56. 8	耐震性あり	0. 74	1. 27	◎				
			3		校舎	R 3	1,360	S56. 8	耐震性あり	0. 84	2. 93	◎				
32	託麻原小学校	平成20年度	7		校舎	R 3	816	S44. 3	耐震性あり	0. 78	2. 63	平成22年度				
			20		校舎	R 3	742	S51. 9	耐震性あり	0. 90	3. 03	◎				
			24		校舎	R 3	1,755	S55. 5	耐震性あり	0. 70	2. 43	平成22年度				
			26		校舎	R 3	1,208	S56. 3	耐震性あり	0. 93	1. 40	◎				
		平成21年度	21	1	校舎	R 3	1,239	S51. 9	耐震性あり	0. 79	2. 70	◎				
21	2		校舎	R 3	665	S51. 9										
33	秋津小学校	平成22年度	22	1	校舎	R 3	1,973	S54. 5	耐震性あり	0. 72	2. 63	◎				
			22	2	校舎	R 3	574	S56. 4								
			23		校舎	R 3	1,123	S56. 4								
37	泉ヶ丘小学校	平成21年度	15	1	校舎	R 3	1,114	S54. 3	耐震性あり	0. 72	1. 73	◎				
			15	2	校舎	R 3	968	S55. 3								
			18		校舎	R 3	2,196	S56. 8								
38	小島小学校	平成20年度	11	1	校舎	R 4	1,000	S52. 1	耐震性あり	0. 71	1. 37	平成22年度				
			11	2	校舎	R 4	1,117	S52. 1								
39	龍田小学校	平成13年度	23		校舎	R 3	1,445	S51. 9	耐震性あり	0. 83	2. 86	平成19年度				
		平成21年度	25	1	校舎	R 3	1,626	S53. 1	耐震性あり	0. 72	2. 40	平成23年度				
			16	1	体育館	S 1	594	S48. 3	耐震性あり	0. 71	1. 28	平成23年度				
40	帯山小学校	平成 7年度	7		校舎	R 3	966	S43. 6	耐震性あり	0. 77	2. 93	平成 8年度				
			8	1	校舎	R 3	967	S45. 3								
			8	2	校舎	R 3	555	S46. 12								
		平成19年度	9		校舎	R 3	1,094	S46. 12	耐震性あり	0. 74	2. 60	平成21年度				
			28		校舎	R 3	974	S51. 10								
			33		校舎	R 3	1,430	S56. 3								
			21		体育館	S 2	1,069	S45. 3								
平成21年度							耐震性あり	0. 85	1. 55	平成23年度						
41	中島小学校	平成22年度	15		校舎	R 3	1,197	S54. 5	耐震性あり	0. 73	1. 07	平成23年度				
			8	1	体育館	S 1	414	S46. 3								
			8	2	体育館	S 1	118	S55. 3								
44	城北小学校	平成17年度	10	1	校舎	R 3	697	S45. 3	耐震性あり	0. 73	2. 70	平成19年度				
			15		校舎	R 3	1,050	S48. 3								
			17		校舎	R 3	18	S48. 3								
		平成20年度	11	1	校舎	R 3	458	S46. 3	耐震性あり	0. 72	2. 53	平成25年度				
			11	2	校舎	R 3	229	S47. 2								
			16		校舎	S 2	42	S48. 3								
平成20年度	18		体育館	S 2	1,017	S48. 11	耐震性あり	0. 85	1. 56	平成25年度						
45	尾ノ上小学校	平成18年度	1	1	校舎	R 3	1,508	S39. 7	耐震性あり	0. 70	2. 39	平成20年度				
			1	2	校舎	R 3	948	S40. 6								
			7	1	校舎	R 3	816	S43. 6								
			7	2	校舎	R 3	540	S45. 3								
			7	3	校舎	R 3	813	S48. 3								
			15		校舎	R 3	1,225	S51. 4								
		平成20年度	12		体育館	S 2	792	S47. 9	耐震性あり	0. 71	1. 29	◎				
46	西原小学校	平成19年度	1	1	校舎	R 3	947	S41. 7	耐震性あり	0. 77	2. 63	平成21年度				
			1	2	校舎	R 3	1,250	S41. 7								
			1	3	校舎	R 3	245	S45. 3								
			5	1	校舎	R 3	568	S46. 3								
			5	3	校舎	R 3	270	S48. 3								
			5	6	校舎	R 3	314	S48. 3								
			5	4	校舎	R 3	327	S49. 4								
			18		校舎	R 3	1,191	S54. 3								
			12		体育館	S 2	792	S48. 3								
47	高平台小学校	平成19年度	1	1	校舎	R 3	1,346	S42. 7	耐震性あり	0. 71	2. 43	平成22年度				
			1	2	校舎	R 3	947	S43. 7								
			1	3	校舎	R 3	270	S45. 3								
			7	1	校舎	R 3	581	S47. 3								
			7	3	校舎	R 3	1,107	S55. 3								
			7	2	校舎	R 3	270	S50. 2								
			9	1	体育館	S 1	594	S49. 4								
9	2	体育館	S 1	351	S56. 3											
48	楠小学校	平成10年度	8	1	校舎	R 3	1,178	S48. 3	耐震性あり	0. 83	1. 20	平成12年度				
			8	2	校舎	R 3	1,000	S49. 11								
		平成20年度	1	1	校舎	R 3	1,177	S45. 5	耐震性あり	0. 77	2. 66	平成22年度				
			1	2	校舎	R 3	270	S46. 3								
			23		校舎	R 3	719	S51. 9								
			10		校舎	R 3	134	S45. 5								
			18		校舎	R 3	1,196	S49. 11								
			24		校舎	R 3	579	S51. 9								
11		体育館	S 2	802	S49. 4											

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和4年（2022年）4月1日現在

学校 番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積（㎡）	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度 （◎印は補強不要）
									評価	Is値	q 値	
49	託麻東小学校	平成22年度	19	1	校舎	R 3	1,261	S55.7	耐震性あり	0.80	2.73	◎
			19	2	校舎	R 3	735	S56.8				
			22		校舎	R 3	548	S57.3	耐震性あり	1.19	1.76	◎
			9	1	体育館	S 1	414	S47.7	耐震性あり	0.73	1.11	平成25年度
			9	2	体育館	S 1	311	S55.3				
50	託麻西小学校	平成21年度	15		校舎	R 2	1,139	S50.3	耐震性あり	0.73	1.83	◎
			31		校舎	R 3	2,069	S53.8	耐震性あり	0.76	2.63	◎
			38		校舎	R 3	1,887	S55.6	耐震性あり	0.70	1.07	◎
			10	1	体育館	S 1	414	S47.2	耐震性あり	0.71	1.22	平成23年度
			10	2	体育館	S 1	531	S54.1				
52	桜木小学校	平成14年度	1	1	校舎	R 3	1,182	S46.3	耐震性あり	0.73	2.50	平成16年度
			1	2	校舎	R 3	402	S47.3				
			1	5	校舎	R 3	134	S46.3				
		平成21年度	10	1	校舎	R 3	642	S49.6	耐震性あり	0.75	2.57	平成25年度
			10	2	校舎	R 3	270	S53.4				
			10	3	校舎	R 3	741	S55.2				
			17		校舎	R 2	778	S52.4	耐震性あり	0.97	3.36	◎
			20		校舎	R 2	349	S56.3	耐震性あり	1.15	3.96	◎
			11	1	体育館	S 1	594	S50.2	耐震性あり	0.90	1.64	平成25年度
			11	2	体育館	S 1	131	S56.3				
53	東町小学校	平成21年度	1	1	校舎	R 2	373	S49.11	耐震性あり	0.77	2.70	◎
			1	2	校舎	R 2	1,040	S49.11				
			2	1	校舎	R 3	2,009	S49.11	耐震性あり	0.71	2.60	◎
			3		校舎	R 2	60	S49.11	耐震性あり	0.73	1.27	◎
			9	1	校舎	R 3	1,546	S51.5	耐震性あり	0.75	1.08	平成25年度
			9	2	校舎	R 3	846	S53.3	耐震性あり	0.71	2.53	◎
54	麻生田小学校	平成22年度	1	1	校舎	R 3	1,089	S51.10	耐震性あり	0.72	2.50	平成24年度
			1	2	校舎	R 3	323	S51.10				
			1	3	校舎	R 3	1,791	S51.10				
			2		校舎	R 2	1,018	S51.10	耐震性あり	0.71	2.57	平成24年度
			3		校舎	R 2	44	S51.10	耐震性あり	1.35	1.60	◎
			11	1	校舎	R 3	825	S56.3	耐震性あり	0.75	2.56	◎
			10		体育館	S 1	945	S53.3	耐震性あり	0.74	1.23	平成24年度
55	武蔵小学校	平成22年度	1		校舎	R 2	1,819	S52.12	耐震性あり	0.91	3.13	◎
			2	1	校舎	R 3	1,698	S52.12	耐震性あり	0.78	2.73	◎
			2	2	校舎	R 3	472	S55.3				
			3	1	校舎	R 3	69	S52.12	耐震性あり	0.73	1.17	◎
			11		校舎	R 3	850	S56.3	耐震性あり	0.70	1.13	◎
			6	1	体育館	S 1	725	S54.3	耐震性あり	0.80	1.67	◎
56	帯山西小学校	平成21年度	3	1	校舎	R 3	1,969	S54.12	耐震性あり	0.89	3.06	◎
			4		校舎	R 3	2,287	S54.12	耐震性あり	0.78	2.70	◎
			2		体育館	S 1	725	S54.10	耐震性あり	0.72	1.40	◎
57	月出小学校	平成21年度	1		校舎	R 3	1,977	S54.6	耐震性あり	1.06	3.60	◎
			2	1	校舎	R 3	1,287	S54.6	耐震性あり	0.71	2.40	◎
			2	2	校舎	R 3	949	S54.6				
			3		校舎	R 3	1,640	S54.6	耐震性あり	0.77	2.66	◎
			5		体育館	S 1	945	S54.6	耐震性あり	0.73	1.17	平成24年度
58	出水南小学校	平成21年度	1	1	校舎	R 4	2,925	S55.8	耐震性あり	0.76	1.10	◎
			1	3	校舎	R 4	3,017	S55.8	耐震性あり	0.83	1.31	平成25年度
			2		体育館	S 1	945	S55.8	耐震性あり	0.74	1.18	平成25年度
66	川上小学校	平成20年度	1	1	校舎	R 2	627	S54.3	耐震性あり	0.72	1.49	◎
			3		校舎	R 2	644	S53.3	耐震性あり	0.79	2.43	平成24年度
			4		校舎	R 2	726	S53.3	耐震性あり	0.82	1.83	平成24年度
			5		校舎	R 2	444	S54.3	耐震性あり	0.94	1.89	◎
			6		校舎	R 2	1,262	S54.3	耐震性あり	0.72	2.46	平成24年度
			11		体育館	S 2	694	S57.1	耐震性あり	0.78	1.18	◎
67	西里小学校	平成22年度	1		校舎	R 2	1,542	S55.3	耐震性あり	0.72	1.50	◎
			2		校舎	R 2	1,951	S56.2	耐震性あり	0.78	1.67	◎
68	北部東小学校	平成21年度	1		校舎	R 3	2,394	S57.1	耐震性あり	0.72	1.37	平成23年度
			2		体育館	S 2	1,337	S55.12	耐震性あり	0.73	1.34	平成23年度
71	飽田東小学校	平成21年度	9		校舎	R 3	1,279	S51.3	耐震性あり	0.77	2.63	平成23年度
			10		校舎	R 2	1,095	S53.12	耐震性あり	0.75	2.63	◎
			11		体育館	S 1	680	S56.3	耐震性あり	0.91	1.65	平成23年度
72	飽田南小学校	平成20年度	9		校舎	R 1	220	S52.2	耐震性あり	1.24	4.30	◎
			10		校舎	R 1	367	S52.2	耐震性あり	2.20	7.70	◎
			13		校舎	R 2	476	S52.2	耐震性あり	0.75	2.73	◎
			15		体育館	S 1	680	S57.1	耐震性あり	0.96	1.69	◎
73	飽田西小学校	平成22年度	9		校舎	R 2	801	S53.2	耐震性あり	0.86	3.03	◎
			13		体育館	S 1	680	S56.3	耐震性あり	0.72	1.78	平成25年度
74	中緑小学校	平成 9年度	1		校舎	R 2	824	S54.3	耐震性あり	0.78	2.13	平成10年度
		平成22年度	2	1	校舎	R 2	456	S54.3	耐震性あり	0.81	1.53	◎
			6		体育館	S 1	392	S49.3	耐震性あり	0.82	1.33	平成24年度
75	銭塘小学校	平成21年度	1		体育館	S 1	378	S45.12	耐震性あり	0.73	1.31	平成23年度
76	奥古閑小学校	平成 8年度	3		校舎	R 2	965	S41.3	耐震性あり	0.76	1.53	平成 9年度
		平成22年度	1		校舎	R 2	1,450	S56.3	耐震性あり	0.76	2.70	平成24年度
			2		校舎	R 2	710	S56.3	耐震性あり	0.72	1.40	◎
77	川口小学校	平成22年度	2		校舎	R 2	1,458	S56.3	耐震性あり	0.72	2.33	◎
			4		体育館	S 1	420	S49.4	耐震性あり	0.91	1.41	平成24年度
81	富合小学校	平成21年度	1	1	校舎	R 3	624	S39.7	耐震性あり	0.71	2.80	平成24年度
			1	2	校舎	R 3	3,216	S40.2	耐震性あり	0.71	2.60	平成24年度
82	杉上小学校	平成17年度	1	1	校舎	R 1	866	S54.7	耐震性あり	1.45	4.96	◎
			2		校舎	R 2	755	S54.7	耐震性あり	0.76	2.66	◎
			3		校舎	R 2	761	S54.7	耐震性あり	0.73	2.53	◎
			4		校舎	R 2	314	S54.7	耐震性あり	0.78	1.23	平成19年度
			5		校舎	R 1	395	S54.7	耐震性あり	0.86	2.40	
			11		体育館	S 1	802	S55.3	耐震性あり	0.83	1.51	平成20年度

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和4年（2022年）4月1日現在

学校 番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積（㎡）	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度 （◎印は補強不要）
									評価	Is値	α 値	
83	隈庄小学校	平成16年度	9	2	校舎	R 3	1,241	S51.3	耐震性あり	0.72	2.46	平成20年度
			9	3	校舎	R 3	426	S51.3				
			17		校舎	R 2	47	S52.3				
			18		校舎	R 2	47	S52.3	耐震性あり	0.79	1.17	◎
			19	1	校舎	R 3	706	S52.3				
			19	2	校舎	R 2	246	S51.3				
			20		校舎	R 1	324	S52.3	耐震性あり	0.79	2.76	◎
23		体育館	S 1	800	S54.3	耐震性あり	0.72	1.30	平成20年度			
84	豊田小学校	平成17年度	12		校舎	R 2	1,536	S56.12	耐震性あり	0.77	1.37	◎
			13	1	校舎	R 2	1,633	S56.12	耐震性あり	0.79	1.33	◎
			10		体育館	S 1	800	S56.2	耐震性あり	0.92	1.49	平成20年度
85	植木小学校	平成14年度	13		校舎	R 2	823	S54.2	耐震性あり	1.09	1.03	◎
			14	1	校舎	R 3	966	S54.2	耐震性あり	0.76	1.23	◎
			14	2	校舎	R 3	1,629	S54.6				
89	桜井小学校	平成22年度	16		校舎	R 2	1,304	S55.3	耐震性あり	0.87	1.47	◎
			17		校舎	R 3	1,704	S55.3	耐震性あり	0.70	1.36	平成24年度
			18	1	校舎	S 2	53	S55.3	耐震性あり	0.72	1.40	平成24年度
91	吉松小学校	平成22年度	13		校舎	R 3	3,278	S56.2	耐震性あり	0.73	2.23	平成24年度
92	田底小学校	平成15年度	10		校舎	R 3	2,643	S55.2	耐震性あり	0.77	1.13	平成16年度
		平成22年度	9		体育館	S 1	541	S54.3	耐震性あり	0.72	1.31	平成24年度
1	出水中学校	平成 9年度	19	1	校舎	R 3	279	S47.3	耐震性あり	1.26	3.21	◎
			19	2	校舎	R 3	1,113	S53.3	耐震性あり	0.74	2.02	◎
		平成19年度	1	1	校舎	R 3	976	S36.3	耐震性あり	0.70	2.53	平成21年度
			1	2	校舎	R 3	1,404	S37.3				
			1	3	校舎	R 3	1,243	S37.3				
			1	4	校舎	R 4	1,340	S46.3	耐震性あり	0.71	2.43	平成22年度
			1	5	校舎	S 4	407	S47.3				
27		校舎	R 1	300	S56.3	耐震性あり	1.74	2.26	◎			
2	白川中学校	平成 8年度	28	1	校舎	R 3	1,947	S49.10	耐震性あり	0.70	1.50	◎
		平成22年度	35	1	校舎	R 3	1,481	S54.3	耐震性あり	0.74	1.17	◎
			35	2	校舎	R 3	822	S55.3				
			35	3	校舎	R 3	1,273	S55.3				
3	藤園中学校	平成19年度	7	1	校舎	R 3	1,334	S30.3	耐震性あり	0.70	2.40	平成21年度
			7	2	校舎	R 3	1,115	S31.3				
			7	3	校舎	R 3	722	S32.3				
			7	4	校舎	R 3	550	S36.10	耐震性あり	0.80	1.63	平成23年度
			9	1	校舎	R 3	300	S37.5	耐震性あり	0.71	1.57	
			9	2	校舎	R 3	775	S41.6				
			9	3	校舎	R 3	655	S42.3				
4	花陵中学校	平成19年度	8	2	校舎	R 3	976	S36.12	耐震性あり	0.74	2.53	平成23年度
			8	3	校舎	R 3	709	S37.3				
			8	4	校舎	R 3	947	S38.3				
			8	5	校舎	R 3	267	S39.5				
			8	6	校舎	R 3	149	S41.6				
			8	7	校舎	R 3	432	S47.8				
			13		校舎	R 1	240	S49.4	耐震性あり	2.23	3.09	◎
19	1	校舎	R 3	2,111	S50.2	耐震性あり	0.74	1.03	平成23年度			
5	城南中学校	平成 7年度	12	1	校舎	R 3	979	S44.3	耐震性あり	0.72	2.76	平成 8年度
			12	2	校舎	R 3	680	S45.3				平成 9年度
		平成17年度	13		校舎	R 3	810	S46.3	耐震性あり	0.72	2.56	平成20年度
			21		校舎	R 1	240	S47.7	耐震性あり	0.93	3.06	◎
		平成22年度	28		校舎	R 3	1,389	S53.3	耐震性あり	0.91	1.70	◎
			31		校舎	R 3	1,791	S56.3	耐震性あり	0.71	2.20	◎
		6	京陵中学校	平成19年度	1	1	校舎	R 3	581	S39.6	耐震性あり	0.72
1	2				校舎	R 3	273	S40.6				
1	3				校舎	R 3	1,235	S41.6				
1	4				校舎	R 3	270	S47.8	耐震性あり	0.75	1.03	◎
1	5				校舎	R 3	948	S55.3	耐震性あり	0.82	1.73	◎
6					校舎	R 1	300	S44.4	耐震性あり	0.75	2.66	◎
23					校舎	R 3	1,012	S54.3	耐震性あり	0.78	1.36	◎
27		校舎	R 3	1,023	S56.3	耐震性あり	1.10	1.80	◎			
7	西山中学校	平成13年度	18	1	校舎	R 4	1,095	S47.3	耐震性あり	0.73	1.17	平成17年度
			18	2	校舎	R 4	897	S48.3				
		平成20年度	1	1	校舎	R 3	978	S36.12	耐震性あり	0.71	2.43	平成22年度
			1	2	校舎	R 3	267	S38.1				
			1	3	校舎	R 3	697	S41.7				
			1	4	校舎	R 3	314	S42.3	耐震性あり	0.71	1.67	
			1	5	校舎	R 3	270	S49.4				
18	3	校舎	R 4	371	S56.3	耐震性あり	0.72	1.70	◎			
25		校舎	R 1	300	S54.3	耐震性あり	1.39	1.87	◎			
8	江南中学校	平成19年度	1	2	校舎	R 3	1,902	S31.3	耐震性あり	0.71	2.43	平成24年度
			1	5	校舎	R 3	150	S56.3	耐震性あり	0.75	2.57	平成24年度
			15		校舎	R 1	252	S56.3	耐震性あり	1.02	3.49	◎
9	江原中学校	平成20年度	11		校舎	R 3	635	S51.3	耐震性あり	0.80	2.77	◎
10	竜南中学校	平成20年度	1	1	校舎	R 3	1,878	S40.8	耐震性あり	0.78	2.70	平成23年度
			24		校舎	R 4	2,503	S54.5	耐震性あり	0.72	2.10	平成22年度
			26		校舎	R 1	300	S56.6	耐震性あり	1.26	4.27	◎
11	桜山中学校	平成11年度	20	1	校舎	R 3	1,351	S52.8	耐震性あり	0.73	1.33	平成13年度
			20	2	校舎	R 3	478	S52.8				
			20	3	校舎	R 2	720	S55.3	耐震性あり	1.45	1.57	◎
			20	4	校舎	R 3	582	S55.3	耐震性あり	0.89	1.03	◎
		平成21年度	23		校舎	R 3	602	S56.3	耐震性あり	0.70	2.03	◎
12	湖東中学校	平成 7年度	10	1	校舎	R 3	723	S39.5	耐震性あり	0.73	1.45	平成 8年度
			10	2	校舎	R 3	548	S40.6	耐震性あり	0.83	1.32	平成 8年度
			10	3	校舎	R 2	180	S43.3	耐震性あり	1.67	1.34	◎
			10	4	校舎	R 3	912	S47.3	耐震性あり	0.74	1.56	◎
		平成22年度	20		校舎	R 2	932	S48.3	耐震性あり	0.95	1.30	◎
			27		校舎	R 1	300	S50.3	耐震性あり	2.05	5.89	◎
			32	1	校舎	R 3	1,173	S54.3	耐震性あり	0.78	1.00	◎
32	2	校舎	R 3	588	S55.3							

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和4年（2022年）4月1日現在

学校 番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積（㎡）	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度 （◎印は補強不要）
									評価	Is値	q 値	
13	託麻中学校	平成12年度	8	2	校舎	R 2	265	S52. 3	耐震性あり	1. 16	1. 47	◎
		平成16年度	8	3	校舎	R 2	1, 101	S53. 3				
			8	1	校舎	R 2	283	S46. 3				
		平成22年度	2	1	校舎	R 3	754	S42. 3	耐震性あり	0. 77	2. 67	平成24年度
			2	2	校舎	R 3	377	S43. 3				
			9	1	校舎	R 2	183	S46. 3				
14	三和中学校	平成21年度	9	2	校舎	R 2	291	S52. 3	耐震性あり	0. 73	2. 40	◎
			20		校舎	R 3	1, 407	S52. 10				
15	城西中学校	平成21年度	21		校舎	R 4	1, 167	S54. 3	耐震性あり	0. 72	1. 18	平成25年度
			12		校舎	R 3	1, 121	S47. 3				
			13		校舎	R 3	1, 245	S48. 3				
			19		校舎	R 2	709	S55. 3				
16	帯山中学校	平成19年度	21		校舎	R 1	250	S56. 3	耐震性あり	0. 80	2. 55	◎
			1	1	校舎	R 3	917	S33. 3				
			1	2	校舎	R 3	1, 399	S34. 3				
			1	4	校舎	R 3	793	S35. 12				
			1	5	校舎	R 3	1, 217	S36. 12				
18	錦ヶ丘中学校	平成17年度	1	7	校舎	R 3	294	S39. 7	耐震性あり	0. 71	2. 60	平成23年度
			1	1	校舎	R 3	1, 250	S41. 6				
			1	2	校舎	R 3	937	S43. 5				
			1	3	校舎	R 3	540	S45. 3				
			1	4	校舎	R 4	1, 323	S48. 3				
		平成22年度	7		校舎	R 1	200	S44. 5	耐震性あり	0. 70	2. 06	平成19年度
			15		校舎	R 3	1, 094	S51. 4				
			20		校舎	R 3	512	S54. 3				
			12	1	校舎	R 3	2, 058	S54. 5				
			12	2	校舎	R 3	405	S55. 2				
20	東部中学校	平成21年度	20		校舎	R 3	405	S55. 2	耐震性あり	1. 19	1. 73	◎
			24	1	校舎	R 4	2, 173	S53. 8				
			12		校舎	R 3	999	S56. 3				
21	楠中学校	平成20年度	12		体育館	R 2	734	S49. 6	耐震性あり	0. 84	1. 27	◎
			1	1	校舎	R 4	1, 065	S47. 3				
			1	2	校舎	R 4	1, 391	S48. 3				
			10	1	校舎	R 4	1, 065	S49. 5				
			10	2	校舎	R 4	1, 391	S51. 4				
			11		校舎	S 2	75	S49. 5				
			22		校舎	R 4	1, 503	S55. 3				
			13		体育館	S 1	724	S50. 7				
22	西原中学校	平成11年度	12		校舎	R 1	300	S50. 7	耐震性あり	1. 31	1. 76	◎
			1	1	校舎	R 3	1, 437	S52. 9				
			1	2	校舎	R 3	799	S52. 9				
		平成22年度	1	3	校舎	R 3	358	S52. 9	耐震性あり	0. 78	1. 00	◎
			2	1	校舎	R 3	762	S52. 9				
			2	2	校舎	R 3	918	S53. 3				
			3	1	校舎	R 3	918	S53. 3				
			3	2	校舎	R 3	678	S56. 3				
23	武蔵中学校	平成21年度	10		校舎	R 1	300	S55. 1	耐震性あり	1. 43	2. 20	◎
			6		体育館	S 2	1, 124	S54. 2				
			1		校舎	R 3	1, 664	S55. 8				
			2	1	校舎	R 3	2, 117	S55. 8				
			2	2	校舎	R 2	102	S55. 8				
29	芳野中学校	平成21年度	3		校舎	R 1	250	S55. 5	耐震性あり	1. 93	2. 83	◎
30	河内中学校	平成21年度	4		体育館	S 1	780	S55. 8				
31	鮑田中学校	平成20年度	7		体育館	S 2	910	S41. 3				
32	天明中学校	平成20年度	7		体育館	S 3	2, 007	S44. 3	耐震性あり	0. 73	1. 27	平成24年度
			8		校舎	R 2	1, 066	S45. 12				
			11		校舎	R 2	1, 805	S55. 3				
			1	1	校舎	R 2	657	S38. 1				
			1	2	校舎	R 2	696	S39. 2				
38	富合中学校	平成21年度	2		校舎	R 2	1, 909	S53. 3	耐震性あり	0. 81	2. 83	◎
			3		校舎	R 2	539	S53. 3				
			9		校舎	R 2	539	S53. 3				
			9		武道場	S 1	494	S45. 3				
40	鹿南中学校	平成21年度	1	1	校舎	R 3	1, 490	S45. 3	耐震性あり	0. 71	1. 53	平成23年度
			3		校舎	S 1	450	S45. 12				
43	京陵中学校清水が丘分校	平成21年度	22		校舎	R 3	1, 415	S56. 9	耐震性あり	0. 71	1. 00	平成25年度
			23		校舎	R 4	1, 149	S56. 9				
1	必由館高校	平成20年度	1		校舎	R 2	457	S54. 7	耐震性あり	0. 61	1. 77	◎
2	千原台高校	平成20年度	16		校舎	R 2	457	S54. 7	耐震性あり	0. 61	1. 77	◎
1	碩台幼稚園	平成20年度	10	1	校舎	S 1	361	S56. 8	耐震性あり	0. 60	1. 12	
2	一新幼稚園	平成20年度	10	2	校舎	R 3	735	S51. 5				
5	川尻幼稚園	平成 9年度	10	2	校舎	R 3	750	S53. 2				
1	一新幼稚園	平成11年度	1		園舎	R 2	809	S48. 3	耐震性あり	0. 71	2. 43	平成25年度
2	一新幼稚園	平成11年度	2	1	園舎	R 1	338	S46. 3				
5	川尻幼稚園	平成 9年度	9		園舎	R 2	558	S55. 7	耐震性あり	0. 76	2. 86	◎
			8	1	園舎	R 2	445	S54. 3				
5	川尻幼稚園	平成 9年度	8	2	園舎	R 1	320	S54. 3	耐震性あり	1. 68	4. 16	平成10年度
			8	2	園舎	R 1	320	S54. 3				

○新耐震基準施行（昭和5 6年6月1日）以前に着工した建物について、耐震診断を実施しました。

○現存する建物についてのみ、掲載しています。

○耐震補強工事を実施したものは、補強後の数値を記載しています。