

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和5年（2023年）4月1日現在

学校番号	学校名	診断年度	棟番号	建物区分	構造・階数	面積（㎡）	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度 （◎印は補強不要）		
								評価	Is値	a値			
1	壺川小学校	平成21年度	12	1	校舎	R3	1,122	S48.3	耐震性あり	0.70	2.43	◎	
			12	2	校舎	R3	420	S54.3					
			15		校舎	R3	692	S55.3					
			11		体育館	S1	594	S47.8					
2	碩台小学校	平成16年度	14	1	校舎	R3	1,329	S47.3	耐震性あり	0.74	2.10	平成18年度	
			14	2	校舎	R3	552	S48.11					
		平成20年度	13	1	校舎	R3	1,121	S46.3					
			13	2	校舎	R3	408	S47.3					
3	白川小学校	平成19年度	10	1	校舎	R3	1,690	S49.10	耐震性あり	0.72	2.43	平成25年度	
			16		校舎	R3	732	S56.3					
4	城東小学校	平成20年度	1		校舎	R3	4,377	S34.3	耐震性あり	0.75	2.23	平成22年度	
			8		体育館	S1	725	S56.3					
6	一新小学校	平成20年度	1	1	校舎	R3	1,095	S34.3	耐震性あり	0.72	2.53	平成25年度	
			1	2	校舎	R3	973	S35.3					
			20		校舎	R3	2,193	S55.6					
			15		体育館	S1	725	S54.3					
8	向山小学校	平成20年度	4		校舎	R3	1,932	S38.11	耐震性あり	0.70	2.73	平成23年度	
			8		校舎	R3	1,445	S34.3					
			16		校舎	R3	570	S56.3					
			14		体育館	S1	725	S54.2					
9	黒髪小学校	平成19年度	14		校舎	R4	2,315	S53.11	耐震性あり	0.78	2.60	平成21年度	
			17	1	校舎	R4	1,770	S55.7					
			18		校舎	R3	1,333	S56.3					
			13		体育館	R2	796	S48.3					
10	大江小学校	平成20年度	6	1	校舎	R3	997	S38.3	耐震性あり	0.70	2.50	平成24年度	
			6	3	校舎	R3	273	S39.5					
			6	4	校舎	R3	954	S41.6					
			6	5	校舎	R3	120	S45.3					
			6	2	校舎	R3	273	S39.5					
			13		校舎	R3	1,424	S55.3					
11	本荘小学校	平成20年度	16	1	校舎	R3	2,747	S51.10	耐震性あり	0.73	1.88	◎	
			16	2	校舎	R3	1,283	S51.10					
12	春竹小学校	平成19年度	6	1	校舎	R3	996	S37.5	耐震性あり	0.73	2.53	平成22年度	
			6	2	校舎	R3	723	S38.2					
			6	3	校舎	R3	273	S39.5					
			13		校舎	R3	989	S48.10					
			18		校舎	R3	586	S52.11					
			19		校舎	R3	963	S52.11					
			25	1	校舎	R2	452	S56.3					
13	古町小学校	平成8年度	13	1	校舎	R3	1,130	S48.3	耐震性あり	0.87	1.27	平成9年度	
			13	2	校舎	R3	907	S49.6					
			13	3	校舎	R3	303	S49.6					
		平成22年度	23		校舎	R2	426	S56.3					
19			体育館	S1	532	S53.2							
14	春日小学校	平成19年度	5	1	校舎	R3	729	S35.3	耐震性あり	0.72	3.23	平成21年度	
			5	2	校舎	R3	1,002	S40.8					
			5	3	校舎	R3	462	S41.7					
			14		校舎	R2	979	S55.3					
			16		体育館	S1	725	S56.3					
15	城西小学校	平成7年度	19	1	校舎	R3	1,121	S47.9	耐震性あり	0.73	1.80	平成8年度	
			19	2	校舎	R3	872	S49.7					
			19	3	校舎	R3	295	S56.3					
		平成19年度	27	1	校舎	R4	1,000	S54.1					
			27	2	校舎	R4	1,316	S54.1					
			31		校舎	R3	1,504	S56.3					
16	花園小学校	平成21年度	23		校舎	R3	2,892	S55.5	耐震性あり	0.70	2.53	◎	
			31		校舎	R2	1,363	S56.7					
			32	1	校舎	R2	269	S56.7					
			16	1	体育館	S1	725	S53.3					
17	池田小学校	平成19年度	11		校舎	R3	1,256	S46.3	耐震性あり	0.74	2.70	平成24年度	
			17		校舎	R3	1,529	S47.5					
			26	1	校舎	R3	1,290	S55.3					
			26	1	校舎	R3	1,290	S55.3					
18	出水小学校	平成19年度	14	3	校舎	R3	822	S48.3	耐震性あり	0.71	2.53	平成23年度	
			18	1	校舎	R3	646	S49.10					
			18	2	校舎	R3	1,056	S49.10					
			19		校舎	S2	78	S49.10					
			25		体育館	S1	826	S53.3					
19	白坪小学校	平成10年度	24	1	校舎	R4	2,083	S50.6	耐震性あり	0.72	1.27	平成11年度	
			平成20年度	28	1	校舎	R3	1,203					S54.3
				28	2	校舎	R4	1,689					S55.3
20	画図小学校	平成21年度	9	1	校舎	R3	932	S47.3	耐震性あり	0.72	1.66	◎	
			9	2	校舎	R3	1,011	S53.3					
			21	1	校舎	R3	687	S54.3					
			22		校舎	R3	1,103	S56.12					
			17	1	体育館	S1	725	S52.3					
21	砂取小学校	平成18年度	3	3	校舎	R3	1,118	S48.3	耐震性あり	0.71	1.23	平成21年度	
			3	4	校舎	R3	480	S55.3					
			15		校舎	R3	783	S55.3					
22	健軍小学校	平成21年度	23	1	校舎	R3	1,121	S47.3	耐震性あり	0.74	1.32	平成25年度	
			23	2	校舎	R3	1,197	S48.5					
			27	1	校舎	R3	948	S48.4					
			36	1	校舎	R3	2,004	S54.5					
			32		体育館	S1	945	S53.3					

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和5年(2023年)4月1日現在

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積 (㎡)	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度 (◎印は補強不要)
									評価	Is値	q値	
23	清水小学校	平成19年度	6	1	校舎	R3	966	S44.3	耐震性あり	0.74	2.70	平成23年度
			6	2	校舎	R3	1,057	S45.3				
			20	1	校舎	R3	1,913	S48.8				
			25		校舎	R3	1,347	S55.3				
			10	1	体育館	S2	792	S45.3				
24	日吉小学校	平成12年度	12	1	校舎	R3	932	S47.3	耐震性あり	0.72	1.17	◎
			12	2	校舎	R3	960	S48.11				
		平成19年度	23		校舎	R3	2,407	S53.9				
			16		体育館	S1	945	S51.3				
25	川尻小学校	平成21年度	22	1	校舎	R3	1,288	S54.3	耐震性あり	0.86	3.03	◎
			22	2	校舎	R3	678	S55.3				
			22	3	校舎	R3	1,027	S55.3				
			27		校舎	R3	2,041	S56.8				
26	力合小学校	平成20年度	20	1	校舎	R3	1,106	S53.11	耐震性あり	0.76	2.67	◎
			20	2	校舎	R3	1,358	S55.3				
			22		校舎	R3	1,128	S56.3				
			12		体育館	S1	594	S48.3				
27	御幸小学校	平成20年度	13		校舎	R2	362	S47.8	耐震性あり	0.76	2.73	◎
			19	1	校舎	R3	1,085	S54.3				
			19	2	校舎	R3	1,558	S55.6				
			19	3	校舎	R3	387	S55.6				
28	田迎小学校	平成19年度	13	1	校舎	R3	1,113	S48.11	耐震性あり	0.73	2.50	平成25年度
			13	2	校舎	R3	397	S52.4				
			13	4	校舎	R3	560	S55.2				
			13	3	校舎	R3	1,158	S53.3				
31	城山小学校	平成21年度	1		校舎	R2	1,092	S56.8	耐震性あり	1.06	3.73	◎
			2		校舎	R3	1,589	S56.8				
			3		校舎	R3	1,360	S56.8				
32	託麻原小学校	平成20年度	7		校舎	R3	816	S44.3	耐震性あり	0.78	2.63	平成22年度
			20		校舎	R3	742	S51.9				
			24		校舎	R3	1,755	S55.5				
			26		校舎	R3	1,208	S56.3				
		平成21年度	21	1	校舎	R3	1,239	S51.9				
21	2		校舎	R3	665	S51.9						
33	秋津小学校	平成22年度	22	1	校舎	R3	1,973	S54.5	耐震性あり	0.72	2.63	◎
			22	2	校舎	R3	574	S56.4				
			23		校舎	R3	1,123	S56.4				
37	泉ヶ丘小学校	平成21年度	15	1	校舎	R3	1,114	S54.3	耐震性あり	0.72	1.73	◎
			15	2	校舎	R3	968	S55.3				
			18		校舎	R3	2,196	S56.8				
38	小島小学校	平成20年度	11	1	校舎	R4	1,000	S52.1	耐震性あり	0.71	1.37	平成22年度
			11	2	校舎	R4	1,117	S52.1				
39	龍田小学校	平成13年度	23		校舎	R3	1,445	S51.9	耐震性あり	0.83	2.86	平成19年度
		平成21年度	25	1	校舎	R3	1,626	S53.1				
		平成21年度	16	1	体育館	S1	594	S48.3				
40	帯山小学校	平成7年度	7		校舎	R3	966	S43.6	耐震性あり	0.77	2.93	平成8年度
		平成19年度	8	1	校舎	R3	967	S45.3				
			8	2	校舎	R3	555	S46.12				
			9		校舎	R3	1,094	S46.12				
			28		校舎	R3	974	S51.10				
			33		校舎	R3	1,430	S56.3				
平成21年度	21		体育館	S2	1,069	S45.3						
41	中島小学校	平成22年度	15		校舎	R3	1,197	S54.5	耐震性あり	0.73	1.07	平成23年度
			8	1	体育館	S1	414	S46.3				
44	城北小学校	平成17年度	8	2	体育館	S1	118	S55.3	耐震性あり	0.74	1.26	平成23年度
			10	1	校舎	R3	697	S45.3				
			15		校舎	R3	1,050	S48.3				
		平成20年度	17		校舎	R3	18	S48.3				
			11	1	校舎	R3	458	S46.3				
			11	2	校舎	R3	229	S47.2				
			16		校舎	S2	42	S48.3				
18		体育館	S2	1,017	S48.11							
45	尾ノ上小学校	平成18年度	1	1	校舎	R3	1,508	S39.7	耐震性あり	0.70	2.39	平成20年度
			1	2	校舎	R3	948	S40.6				
			7	1	校舎	R3	816	S43.6				
			7	2	校舎	R3	540	S45.3				
			7	3	校舎	R3	813	S48.3				
		15		校舎	R3	1,225	S51.4					
平成20年度	12		体育館	S2	792	S47.9						
46	西原小学校	平成19年度	1	1	校舎	R3	947	S41.7	耐震性あり	0.77	2.63	平成21年度
			1	2	校舎	R3	1,250	S41.7				
			1	3	校舎	R3	245	S45.3				
			5	1	校舎	R3	568	S46.3				
			5	3	校舎	R3	270	S48.3				
			5	6	校舎	R3	314	S48.3				
			5	4	校舎	R3	327	S49.4				
			18		校舎	R3	1,191	S54.3				
12		体育館	S2	792	S48.3							
47	高平台小学校	平成19年度	1	1	校舎	R3	1,346	S42.7	耐震性あり	0.71	2.43	平成22年度
			1	2	校舎	R3	947	S43.7				
			1	3	校舎	R3	270	S45.3				
			7	1	校舎	R3	581	S47.3				
			7	3	校舎	R3	1,107	S55.3				
			7	2	校舎	R3	270	S50.2				
			9	1	体育館	S1	594	S49.4				
9	2	体育館	S1	351	S56.3							
48	楠小学校	平成10年度	8	1	校舎	R3	1,178	S48.3	耐震性あり	0.83	1.20	平成12年度
			8	2	校舎	R3	1,000	S49.11				
		平成20年度	1	1	校舎	R3	1,177	S45.5				
			1	2	校舎	R3	270	S46.3				
			23		校舎	R3	719	S51.9				
			10		校舎	R3	134	S45.5				
			18		校舎	R3	1,196	S49.11				
24		校舎	R3	579	S51.9							
11		体育館	S2	802	S49.4							

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和5年(2023年)4月1日現在

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積 (㎡)	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度 (◎印は補強不要)				
									評価	Is値	q値					
49	託麻東小学校	平成22年度	19	1	校舎	R 3	1,261	S55.7	耐震性あり	0.80	2.73	◎				
			19	2	校舎	R 3	735	S56.8								
			22		校舎	R 3	548	S57.3					耐震性あり	1.19	1.76	◎
			9	1	体育館	S 1	414	S47.7					耐震性あり	0.73	1.11	平成25年度
9	2	体育館	S 1	311	S55.3											
50	託麻西小学校	平成21年度	15		校舎	R 2	1,139	S50.3	耐震性あり	0.73	1.83	◎				
			31		校舎	R 3	2,069	S53.8					耐震性あり	0.76	2.63	◎
			38		校舎	R 3	1,887	S55.6					耐震性あり	0.70	1.07	◎
			10	1	体育館	S 1	414	S47.2					耐震性あり	0.71	1.22	平成23年度
			10	2	体育館	S 1	531	S54.1								
52	桜木小学校	平成14年度	1	1	校舎	R 3	1,182	S46.3	耐震性あり	0.73	2.50	平成16年度				
			1	2	校舎	R 3	402	S47.3								
			1	5	校舎	R 3	134	S46.3					耐震性あり	0.75	1.10	
		平成21年度	10	1	校舎	R 3	642	S49.6				耐震性あり	0.75	2.57	平成25年度	
			10	2	校舎	R 3	270	S53.4								
			10	3	校舎	R 3	741	S55.2								
			17		校舎	R 2	778	S52.4				耐震性あり	0.97	3.36		◎
			20		校舎	R 2	349	S56.3				耐震性あり	1.15	3.96		◎
			11	1	体育館	S 1	594	S50.2				耐震性あり	0.90	1.64		平成25年度
11	2	体育館	S 1	131	S56.3											
53	東町小学校	平成21年度	1	1	校舎	R 2	373	S49.11	耐震性あり	0.77	2.70	◎				
			1	2	校舎	R 2	1,040	S49.11								
			2	1	校舎	R 3	2,009	S49.11					耐震性あり	0.71	2.60	◎
			3		校舎	R 2	60	S49.11					耐震性あり	0.73	1.27	◎
			9	1	校舎	R 3	1,546	S51.5					耐震性あり	0.75	1.08	平成25年度
			9	2	校舎	R 3	846	S53.3					耐震性あり	0.71	2.53	◎
54	麻生田小学校	平成22年度	1	1	校舎	R 3	1,089	S51.10	耐震性あり	0.72	2.50	平成24年度				
			1	2	校舎	R 3	323	S51.10								
			1	3	校舎	R 3	1,791	S51.10								
			2		校舎	R 2	1,018	S51.10					耐震性あり	0.71	2.57	平成24年度
			3		校舎	R 2	44	S51.10					耐震性あり	1.35	1.60	◎
			11	1	校舎	R 3	825	S56.3					耐震性あり	0.75	2.56	◎
			10		体育館	S 1	945	S53.3					耐震性あり	0.74	1.23	平成24年度
55	武蔵小学校	平成22年度	1		校舎	R 2	1,819	S52.12	耐震性あり	0.91	3.13	◎				
			2	1	校舎	R 3	1,698	S52.12					耐震性あり	0.78	2.73	◎
			2	2	校舎	R 3	472	S55.3								
			3	1	校舎	R 3	69	S52.12					耐震性あり	0.73	1.17	◎
			11		校舎	R 3	850	S56.3					耐震性あり	0.70	1.13	◎
			6	1	体育館	S 1	725	S54.3					耐震性あり	0.80	1.67	◎
56	帯山西小学校	平成21年度	3	1	校舎	R 3	1,969	S54.12	耐震性あり	0.89	3.06	◎				
			4		校舎	R 3	2,287	S54.12	耐震性あり	0.78	2.70	◎				
			2		体育館	S 1	725	S54.10	耐震性あり	0.72	1.40	◎				
57	月出小学校	平成21年度	1		校舎	R 3	1,977	S54.6	耐震性あり	1.06	3.60	◎				
			2	1	校舎	R 3	1,287	S54.6					耐震性あり	0.71	2.40	◎
			2	2	校舎	R 3	949	S54.6								
			3		校舎	R 3	1,640	S54.6					耐震性あり	0.77	2.66	◎
58	出水南小学校	平成21年度	1	1	校舎	R 4	2,925	S55.8	耐震性あり	0.76	1.10	◎				
			1	3	校舎	R 4	3,017	S55.8					耐震性あり	0.83	1.31	平成25年度
			2		体育館	S 1	945	S55.8					耐震性あり	0.74	1.18	平成25年度
			1	1	校舎	R 2	627	S54.3					耐震性あり	0.72	1.49	◎
			3		校舎	R 2	644	S53.3					耐震性あり	0.79	2.43	平成24年度
66	川上小学校	平成20年度	4		校舎	R 2	726	S53.3	耐震性あり	0.82	1.83	平成24年度				
			5		校舎	R 2	444	S54.3	耐震性あり	0.94	1.89	◎				
			6		校舎	R 2	1,262	S54.3	耐震性あり	0.72	2.46	平成24年度				
			11		体育館	S 2	694	S57.1	耐震性あり	0.78	1.18	◎				
			1		校舎	R 2	1,542	S55.3	耐震性あり	0.72	1.50	◎				
67	西里小学校	平成22年度	2		校舎	R 2	1,951	S56.2	耐震性あり	0.78	1.67	◎				
			1		校舎	R 3	2,394	S57.1	耐震性あり	0.72	1.37	平成23年度				
68	北部東小学校	平成21年度	2		体育館	S 2	1,337	S55.12	耐震性あり	0.73	1.34	平成23年度				
			9		校舎	R 3	1,279	S51.3	耐震性あり	0.77	2.63	平成23年度				
71	飽田東小学校	平成21年度	10		校舎	R 2	1,095	S53.12	耐震性あり	0.75	2.63	◎				
			11		体育館	S 1	680	S56.3	耐震性あり	0.91	1.65	平成23年度				
			9		校舎	R 1	220	S52.2	耐震性あり	1.24	4.30	◎				
72	飽田南小学校	平成20年度	10		校舎	R 1	367	S52.2	耐震性あり	2.20	7.70	◎				
			13		校舎	R 2	476	S52.2	耐震性あり	0.75	2.73	◎				
			15		体育館	S 1	680	S57.1	耐震性あり	0.96	1.69	◎				
			9		校舎	R 2	801	S53.2	耐震性あり	0.86	3.03	◎				
73	飽田西小学校	平成22年度	13		体育館	S 1	680	S56.3	耐震性あり	0.72	1.78	平成25年度				
			1		校舎	R 2	824	S54.3	耐震性あり	0.78	2.13	平成10年度				
74	中緑小学校	平成 9年度	2	1	校舎	R 2	456	S54.3	耐震性あり	0.81	1.53	◎				
		平成22年度	6		体育館	S 1	392	S49.3	耐震性あり	0.82	1.33	平成24年度				
75	銭塘小学校	平成21年度	1		体育館	S 1	378	S45.12	耐震性あり	0.73	1.31	平成23年度				
76	奥古閑小学校	平成 8年度	3		校舎	R 2	965	S41.3	耐震性あり	0.76	1.53	平成 9年度				
		平成22年度	1		校舎	R 2	1,450	S56.3	耐震性あり	0.76	2.70	平成24年度				
77	川口小学校	平成22年度	2		校舎	R 2	1,458	S56.3	耐震性あり	0.72	2.33	◎				
			4		体育館	S 1	420	S49.4	耐震性あり	0.91	1.41	平成24年度				
81	富合小学校	平成21年度	1	1	校舎	R 3	624	S39.7	耐震性あり	0.71	2.80	平成24年度				
			1	2	校舎	R 3	3,216	S40.2	耐震性あり	0.71	2.60	平成24年度				
82	杉上小学校	平成17年度	1	1	校舎	R 1	866	S54.7	耐震性あり	1.45	4.96	◎				
			2		校舎	R 2	755	S54.7	耐震性あり	0.76	2.66	◎				
			3		校舎	R 2	761	S54.7	耐震性あり	0.73	2.53	◎				
			4		校舎	R 2	314	S54.7	耐震性あり	0.78	1.23	平成19年度				
			5		校舎	R 1	395	S54.7	耐震性あり	0.86	2.40					
11		体育館	S 1	802	S55.3	耐震性あり	0.83	1.51	平成20年度							

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和5年(2023年)4月1日現在

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積 (㎡)	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度 (◎印は補強不要)							
									評価	Is値	q値								
83	隈庄小学校	平成16年度	9	2	校舎	R 3	1,241	S51.3	耐震性あり	0.72	2.46	平成20年度							
			9	3	校舎	R 3	426	S51.3											
			17		校舎	R 2	47	S52.3											
			18		校舎	R 2	47	S52.3											
			19	1	校舎	R 3	706	S52.3											
			19	2	校舎	R 2	246	S51.3											
84	豊田小学校	平成17年度	20		校舎	R 1	324	S52.3	耐震性あり	0.79	2.76	◎							
			23		体育館	S 1	800	S54.3	耐震性あり	0.72	1.30	平成20年度							
			12		校舎	R 2	1,536	S56.12	耐震性あり	0.77	1.37	◎							
			13	1	校舎	R 2	1,633	S56.12	耐震性あり	0.79	1.33	◎							
85	植木小学校	平成14年度	10		体育館	S 1	800	S56.2	耐震性あり	0.92	1.49	平成20年度							
			13		校舎	R 2	823	S54.2	耐震性あり	1.09	1.03	◎							
			14	1	校舎	R 3	966	S54.2	耐震性あり	0.76	1.23	◎							
14	2	校舎	R 3	1,629	S54.6														
89	桜井小学校	平成22年度	16		校舎	R 2	1,304	S55.3	耐震性あり	0.87	1.47	◎							
			17		校舎	R 3	1,704	S55.3	耐震性あり	0.70	1.36	平成24年度							
			18	1	校舎	S 2	53	S55.3	耐震性あり	0.72	1.40	平成24年度							
91	吉松小学校	平成22年度	13		校舎	R 3	3,278	S56.2	耐震性あり	0.73	2.23	平成24年度							
92	田底小学校	平成15年度	10		校舎	R 3	2,643	S55.2	耐震性あり	0.77	1.13	平成16年度							
		平成22年度	9		体育館	S 1	541	S54.3	耐震性あり	0.72	1.31	平成24年度							
1	出水中学校	平成 9年度	19	1	校舎	R 3	279	S47.3	耐震性あり	1.26	3.21	◎							
		19	2	校舎	R 3	1,113	S53.3	耐震性あり	0.74	2.02	◎								
		平成19年度	1	1	校舎	R 3	976	S36.3	耐震性あり	0.70	2.53	平成21年度							
			1	2	校舎	R 3	1,404	S37.3											
			1	3	校舎	R 3	1,243	S37.3											
			1	4	校舎	R 4	1,340	S46.3											
1	5		校舎	S 4	407	S47.3													
27		校舎	R 1	300	S56.3	耐震性あり	1.74	2.26	◎										
2	白川中学校	平成 8年度	28	1	校舎	R 3	1,947	S49.10	耐震性あり	0.70	1.50	◎							
		平成22年度	35	1	校舎	R 3	1,481	S54.3	耐震性あり	0.74	1.17	◎							
			35	2	校舎	R 3	822	S55.3											
			35	3	校舎	R 3	1,273	S55.3	耐震性あり				0.83	1.33	◎				
3	藤園中学校	平成19年度	7	1	校舎	R 3	1,334	S30.3	耐震性あり	0.70	2.40	平成21年度							
			7	2	校舎	R 3	1,115	S31.3											
			7	3	校舎	R 3	722	S32.3											
			7	4	校舎	R 3	550	S36.10											
			9	1	校舎	R 3	300	S37.5											
			9	2	校舎	R 3	775	S41.6					耐震性あり	0.71	1.57	平成23年度			
4	花陵中学校	平成19年度	9	3	校舎	R 3	655	S42.3	耐震性あり	0.74	2.53	平成23年度							
			8	2	校舎	R 3	976	S36.12											
			8	3	校舎	R 3	709	S37.3											
			8	4	校舎	R 3	947	S38.3											
			8	5	校舎	R 3	267	S39.5											
			8	6	校舎	R 3	149	S41.6											
			8	7	校舎	R 3	432	S47.8											
			13		校舎	R 1	240	S49.4					耐震性あり	2.23	3.09	◎			
19	1	校舎	R 3	2,111	S50.2	耐震性あり	0.74	1.03	平成23年度										
5	城南中学校	平成 7年度	12	1	校舎	R 3	979	S44.3	耐震性あり	0.72	2.76	平成 8年度							
			12	2	校舎	R 3	680	S45.3				平成 9年度							
		平成17年度	13		校舎	R 3	810	S46.3				耐震性あり	0.72	2.56	平成20年度				
			21		校舎	R 1	240	S47.7				耐震性あり	0.93	3.06	◎				
		平成22年度	28		校舎	R 3	1,389	S53.3				耐震性あり	0.91	1.70	◎				
			31		校舎	R 3	1,791	S56.3				耐震性あり	0.71	2.20	◎				
6	京陵中学校	平成19年度	1	1	校舎	R 3	581	S39.6	耐震性あり	0.72	2.43	平成21年度							
			1	2	校舎	R 3	273	S40.6											
			1	3	校舎	R 3	1,235	S41.6											
			1	4	校舎	R 3	270	S47.8					耐震性あり	0.75	1.03	◎			
			1	5	校舎	R 3	948	S55.3					耐震性あり	0.82	1.73	◎			
			6		校舎	R 1	300	S44.4					耐震性あり	0.75	2.66	◎			
			23		校舎	R 3	1,012	S54.3					耐震性あり	0.78	1.36	◎			
27		校舎	R 3	1,023	S56.3	耐震性あり	1.10	1.80	◎										
7	西山中学校	平成13年度	18	1	校舎	R 4	1,095	S47.3	耐震性あり	0.73	1.17	平成17年度							
			18	2	校舎	R 4	897	S48.3											
		平成20年度	1	1	校舎	R 3	978	S36.12					耐震性あり	0.71	2.43	平成22年度			
			1	2	校舎	R 3	267	S38.1											
			1	3	校舎	R 3	697	S41.7											
			1	4	校舎	R 3	314	S42.3											
			1	5	校舎	R 3	270	S49.4									耐震性あり	0.71	1.67
			18	3	校舎	R 4	371	S56.3									耐震性あり	0.72	1.70
25		校舎	R 1	300	S54.3	耐震性あり	1.39	1.87	◎										
8	江南中学校	平成19年度	1	2	校舎	R 3	1,902	S31.3	耐震性あり	0.71	2.43	平成24年度							
			1	5	校舎	R 3	150	S56.3	耐震性あり	0.75	2.57	平成24年度							
			15		校舎	R 1	252	S56.3	耐震性あり	1.02	3.49	◎							
9	江原中学校	平成20年度	11		校舎	R 3	635	S51.3	耐震性あり	0.80	2.77	◎							
10	竜南中学校	平成20年度	1	1	校舎	R 3	1,878	S40.8	耐震性あり	0.78	2.70	平成23年度							
			24		校舎	R 4	2,503	S54.5	耐震性あり	0.72	2.10	平成22年度							
			26		校舎	R 1	300	S56.6	耐震性あり	1.26	4.27	◎							
11	桜山中学校	平成11年度	20	1	校舎	R 3	1,351	S52.8	耐震性あり	0.73	1.33	平成13年度							
			20	2	校舎	R 3	478	S52.8											
			20	3	校舎	R 2	720	S55.3					耐震性あり	1.45	1.57	◎			
			20	4	校舎	R 3	582	S55.3					耐震性あり	0.89	1.03	◎			
			平成21年度	23		校舎	R 3	602					S56.3	耐震性あり	0.70	2.03	◎		
12	湖東中学校	平成 7年度	10	1	校舎	R 3	723	S39.5	耐震性あり	0.73	1.45	平成 8年度							
			10	2	校舎	R 3	548	S40.6	耐震性あり	0.83	1.32	平成 8年度							
			10	3	校舎	R 2	180	S43.3	耐震性あり	1.67	1.34	◎							
			10	4	校舎	R 3	912	S47.3	耐震性あり	0.74	1.56	◎							
		平成22年度	20		校舎	R 2	932	S48.3	耐震性あり	0.95	1.30	◎							
			27		校舎	R 1	300	S50.3	耐震性あり	2.05	5.89	◎							
32	1	校舎	R 3	1,173	S54.3	耐震性あり	0.78	1.00	◎										
32	2	校舎	R 3	588	S55.3														

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和5年（2023年）4月1日現在

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積（㎡）	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度 （◎印は補強不要）					
									評価	Is値	q値						
13	託麻中学校	平成12年度	8	2	校舎	R 2	265	S52.3	耐震性あり	1.16	1.47	◎					
			8	3	校舎	R 2	1,101	S53.3									
		平成16年度	8	1	校舎	R 2	283	S46.3					耐震性あり	0.80	2.80	◎	
			平成22年度	2	1	校舎	R 3	754					S42.3	耐震性あり	0.77	2.67	平成24年度
				2	2	校舎	R 3	377					S43.3	耐震性あり	0.73	2.40	◎
9	1	校舎	R 2	183	S46.3												
14	三和中学校	平成21年度	20		校舎	R 3	1,407	S52.10	耐震性あり	0.89	1.60	◎					
			21		校舎	R 4	1,167	S54.3	耐震性あり	0.72	1.18	平成25年度					
15	城西中学校	平成21年度	12		校舎	R 3	1,121	S47.3	耐震性あり	0.73	2.50	平成23年度					
			13		校舎	R 3	1,245	S48.3	耐震性あり	0.72	2.50	◎					
			19		校舎	R 2	709	S55.3	耐震性あり	0.83	2.90	◎					
			21		校舎	R 1	250	S56.3	耐震性あり	0.80	2.55	◎					
16	帯山中学校	平成19年度	1	1	校舎	R 3	917	S33.3	耐震性あり	0.71	2.60	平成22年度					
			1	2	校舎	R 3	1,399	S34.3									
			1	4	校舎	R 3	793	S35.12									
			1	5	校舎	R 3	1,217	S36.12					耐震性あり	0.71	2.60	平成23年度	
			1	7	校舎	R 3	294	S39.7									
18	錦ヶ丘中学校	平成17年度	1	1	校舎	R 3	1,250	S41.6	耐震性あり	0.73	2.76	平成19年度					
			1	2	校舎	R 3	937	S43.5									
			1	3	校舎	R 3	540	S45.3									
			1	4	校舎	R 4	1,323	S48.3					耐震性あり	0.70	2.06		
		平成22年度	7		校舎	R 1	200	S44.5					耐震性あり	0.95	3.53	◎	
15			校舎	R 3	1,094	S51.4	耐震性あり	0.70	1.25	平成25年度							
19	二岡中学校	平成22年度	12	1	校舎	R 3	2,058	S54.5	耐震性あり	0.75	1.10	◎					
			12	2	校舎	R 3	405	S55.2	耐震性あり	1.19	1.73	◎					
20	東部中学校	平成21年度	20		校舎	R 4	2,173	S53.8	耐震性あり	0.71	2.50	平成24年度					
			24	1	校舎	R 3	999	S56.3	耐震性あり	0.71	2.43	◎					
			12		体育館	R 2	734	S49.6	耐震性あり	0.84	1.27	◎					
21	楠中学校	平成20年度	1	1	校舎	R 4	1,065	S47.3	耐震性あり	0.73	1.27	平成22年度					
			1	2	校舎	R 4	1,391	S48.3									
			10	1	校舎	R 4	1,065	S49.5					耐震性あり	0.73	1.33		
			10	2	校舎	R 4	1,391	S51.4									
			11		校舎	S 2	75	S49.5					耐震性あり	0.75	1.00		
			22		校舎	R 4	1,503	S55.3					耐震性あり	0.70	1.30	◎	
		13		体育館	S 1	724	S50.7	耐震性あり					0.74	1.33	平成25年度		
平成21年度	12		校舎	R 1	300	S50.7	耐震性あり	1.31	1.76	◎							
22	西原中学校	平成11年度	1	1	校舎	R 3	1,437	S52.9	耐震性あり	0.82	1.53	平成15年度					
			1	2	校舎	R 3	799	S52.9					耐震性あり	0.80	1.23	平成14年度	
			1	3	校舎	R 3	358	S52.9									
		平成22年度	2	1	校舎	R 3	762	S52.9					耐震性あり	0.78	1.00	◎	
			2	2	校舎	R 3	918	S53.3					耐震性あり	0.71	1.10	◎	
			3	1	校舎	R 3	918	S53.3									
			3	2	校舎	R 3	678	S56.3									
10		校舎	R 1	300	S55.1	耐震性あり	1.43	2.20	◎								
6		体育館	S 2	1,124	S54.2	耐震性あり	0.80	1.46	平成24年度								
23	武蔵中学校	平成21年度	1		校舎	R 3	1,664	S55.8	耐震性あり	0.92	1.21	◎					
			2	1	校舎	R 3	2,117	S55.8	耐震性あり	0.83	1.00	◎					
			2	2	校舎	R 2	102	S55.8									
			3		校舎	R 1	250	S55.5					耐震性あり	1.93	2.83	◎	
			4		体育館	S 1	780	S55.8					耐震性あり	0.74	1.90	平成24年度	
7		体育館	S 2	910	S41.3	耐震性あり	0.81	2.48					平成24年度				
29	芳野中学校	平成21年度	7		体育館	S 2	910	S41.3	耐震性あり	0.81	2.48	平成24年度					
30	河内中学校	平成21年度	7		体育館	S 3	2,007	S44.3	耐震性あり	0.73	1.27	平成23年度					
31	飽田中学校	平成20年度	8		校舎	R 2	1,066	S45.12	耐震性あり	0.73	2.06	平成22年度					
			11		校舎	R 2	1,805	S55.3	耐震性あり	1.14	2.37	◎					
32	天明中学校	平成20年度	1	1	校舎	R 2	657	S38.1	耐震性あり	0.72	2.76	平成22年度					
			1	2	校舎	R 2	696	S39.2									
			2		校舎	R 2	1,909	S53.3					耐震性あり	0.81	2.83	◎	
			3		校舎	R 2	539	S53.3					耐震性あり	0.75	1.59	◎	
38	富合中学校	平成21年度	9		武道場	S 1	494	S45.3	耐震性あり	0.97	1.58	平成22年度					
			1	1	校舎	R 3	1,490	S45.3	耐震性あり	0.71	1.53	平成23年度					
40	鹿南中学校	平成21年度	22		校舎	R 3	1,415	S56.9	耐震性あり	0.71	1.00	平成25年度					
			23		校舎	R 4	1,149	S56.9	耐震性あり	0.76	2.63	平成25年度					
43	京藤中学校清水が丘分校	平成21年度	1		校舎	R 2	457	S54.7	耐震性あり	0.61	1.77	◎					
1	必由館高校	平成20年度	16		武道場	S 1	361	S56.8	耐震性あり	0.60	1.12						
2	千原台高校	平成20年度	10	1	校舎	R 3	735	S51.5	耐震性あり	0.82	3.03	◎					
			10	2	校舎	R 3	750	S53.2									
1	碩台幼稚園	平成20年度	1		園舎	R 2	809	S48.3	耐震性あり	0.71	2.43	平成25年度					
2	一新幼稚園	平成11年度	2	1	園舎	R 1	338	S46.3	耐震性あり	1.26	4.86	◎					
			9		園舎	R 2	558	S55.7	耐震性あり	0.76	2.86	◎					
5	川尻幼稚園	平成 9年度	8	1	園舎	R 2	445	S54.3	耐震性あり	0.99	2.00	平成10年度					
			8	2	園舎	R 1	320	S54.3	耐震性あり	1.68	4.16						

- 新耐震基準施行（昭和56年6月1日）以前に着工した建物について、耐震診断を実施しました。
- 現存する建物についてのみ、掲載しています。
- 耐震補強工事を実施したものは、補強後の数値を記載しています。