

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和5年（2023年）4月1日現在

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積（㎡）	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度 （◎印は補強不要）	
									評価	Is値	a値		
1	壺川小学校	平成21年度	12	1	校舎	R3	1,122	S48.3	耐震性あり	0.70	2.43	◎	
			12	2	校舎	R3	420	S54.3					
			15		校舎	R3	692	S55.3					
			11		体育館	S1	594	S47.8					
2	碩台小学校	平成16年度	14	1	校舎	R3	1,329	S47.3	耐震性あり	0.74	2.10	平成18年度	
			14	2	校舎	R3	552	S48.11					
		平成20年度	13	1	校舎	R3	1,121	S46.3					
			13	2	校舎	R3	408	S47.3					
			16		体育館	S1	594	S49.4					
3	白川小学校	平成19年度	10	1	校舎	R3	1,690	S49.10	耐震性あり	0.72	2.43	平成25年度	
			16		校舎	R3	732	S56.3					
4	城東小学校	平成20年度	1		校舎	R3	4,377	S34.3	耐震性あり	0.75	2.23	平成22年度	
			8		体育館	S1	725	S56.3					
6	一新小学校	平成20年度	1	1	校舎	R3	1,095	S34.3	耐震性あり	0.72	2.53	平成25年度	
			1	2	校舎	R3	973	S35.3					
			20		校舎	R3	2,193	S55.6					
			15		体育館	S1	725	S54.3					
8	向山小学校	平成20年度	4		校舎	R3	1,932	S38.11	耐震性あり	0.70	2.73	平成23年度	
			8		校舎	R3	1,445	S34.3					
			16		校舎	R3	570	S56.3					
			14		体育館	S1	725	S54.2					
9	黒髪小学校	平成19年度	14		校舎	R4	2,315	S53.11	耐震性あり	0.78	2.60	平成21年度	
			17	1	校舎	R4	1,770	S55.7					
			18		校舎	R3	1,333	S56.3					
			13		体育館	R2	796	S48.3					
10	大江小学校	平成20年度	6	1	校舎	R3	997	S38.3	耐震性あり	0.70	2.50	平成24年度	
			6	3	校舎	R3	273	S39.5					
			6	4	校舎	R3	954	S41.6					
			6	5	校舎	R3	120	S45.3					
			6	2	校舎	R3	273	S39.5					
			13		校舎	R3	1,424	S55.3					
11	本荘小学校	平成20年度	16	1	校舎	R3	2,747	S51.10	耐震性あり	0.73	1.88	◎	
			16	2	校舎	R3	1,283	S51.10					
12	春竹小学校	平成19年度	6	1	校舎	R3	996	S37.5	耐震性あり	0.73	2.53	平成22年度	
			6	2	校舎	R3	723	S38.2					
			6	3	校舎	R3	273	S39.5					
			13		校舎	R3	989	S48.10					
			18		校舎	R3	586	S52.11					
			19		校舎	R3	963	S52.11					
			25	1	校舎	R2	452	S56.3					
13	古町小学校	平成8年度	13	1	校舎	R3	1,130	S48.3	耐震性あり	0.87	1.27	平成9年度	
			13	2	校舎	R3	907	S49.6					
			13	3	校舎	R3	303	S49.6					
		平成22年度	23		校舎	R2	426	S56.3					
19			体育館	S1	532	S53.2							
14	春日小学校	平成19年度	5	1	校舎	R3	729	S35.3	耐震性あり	0.72	3.23	平成21年度	
			5	2	校舎	R3	1,002	S40.8					
			5	3	校舎	R3	462	S41.7					
			14		校舎	R2	979	S55.3					
			16		体育館	S1	725	S56.3					
15	城西小学校	平成7年度	19	1	校舎	R3	1,121	S47.9	耐震性あり	0.73	1.80	平成8年度	
			19	2	校舎	R3	872	S49.7					
			19	3	校舎	R3	295	S56.3					
		平成19年度	27	1	校舎	R4	1,000	S54.1					
			27	2	校舎	R4	1,316	S54.1					
			31		校舎	R3	1,504	S56.3					
16	花園小学校	平成21年度	23		校舎	R3	2,892	S55.5	耐震性あり	0.70	2.53	◎	
			31		校舎	R2	1,363	S56.7					
			32	1	校舎	R2	269	S56.7					
			16	1	体育館	S1	725	S53.3					
17	池田小学校	平成19年度	11		校舎	R3	1,256	S46.3	耐震性あり	0.74	2.70	平成24年度	
			17		校舎	R3	1,529	S47.5					
			26	1	校舎	R3	1,290	S55.3					
			26		校舎	R3	1,290	S55.3					
18	出水小学校	平成19年度	14	3	校舎	R3	822	S48.3	耐震性あり	0.71	2.53	平成23年度	
			18	1	校舎	R3	646	S49.10					
			18	2	校舎	R3	1,056	S49.10					
			19		校舎	S2	78	S49.10					
			25		体育館	S1	826	S53.3					
19	白坪小学校	平成10年度	24	1	校舎	R4	2,083	S50.6	耐震性あり	0.72	1.27	平成11年度	
			平成20年度	28	1	校舎	R3	1,203					S54.3
				28	2	校舎	R4	1,689					S55.3
20	画図小学校	平成21年度	9	1	校舎	R3	932	S47.3	耐震性あり	0.72	1.66	◎	
			9	2	校舎	R3	1,011	S53.3					
			21	1	校舎	R3	687	S54.3					
			22		校舎	R3	1,103	S56.12					
			17	1	体育館	S1	725	S52.3					
21	砂取小学校	平成18年度	3	3	校舎	R3	1,118	S48.3	耐震性あり	0.71	1.23	平成21年度	
			3	4	校舎	R3	480	S55.3					
			15		校舎	R3	783	S55.3					
22	健軍小学校	平成21年度	23	1	校舎	R3	1,121	S47.3	耐震性あり	0.74	1.32	平成25年度	
			23	2	校舎	R3	1,197	S48.5					
			27	1	校舎	R3	948	S48.4					
			36	1	校舎	R3	2,004	S54.5					
			32		体育館	S1	945	S53.3					

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和5年(2023年)4月1日現在

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積 (㎡)	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度 (◎印は補強不要)		
									評価	Is値	q値			
23	清水小学校	平成19年度	6	1	校舎	R3	966	S44.3	耐震性あり	0.74	2.70	平成23年度		
			6	2	校舎	R3	1,057	S45.3						
			20	1	校舎	R3	1,913	S48.8					◎	
			25		校舎	R3	1,347	S55.3					◎	
			10	1	体育館	S2	792	S45.3					◎	
24	日吉小学校	平成12年度	12	1	校舎	R3	932	S47.3	耐震性あり	0.72	1.17	◎		
			12	2	校舎	R3	960	S48.11						
		平成19年度	23		校舎	R3	2,407	S53.9					◎	
			16		体育館	S1	945	S51.3					◎	
25	川尻小学校	平成21年度	22	1	校舎	R3	1,288	S54.3	耐震性あり	0.86	3.03	◎		
			22	2	校舎	R3	678	S55.3						
			22	3	校舎	R3	1,027	S55.3					◎	
			27		校舎	R3	2,041	S56.8					◎	
26	力合小学校	平成20年度	20	1	校舎	R3	1,106	S53.11	耐震性あり	0.76	2.67	◎		
			20	2	校舎	R3	1,358	S55.3						
			22		校舎	R3	1,128	S56.3					◎	
			12		体育館	S1	594	S48.3					◎	
27	御幸小学校	平成20年度	13		校舎	R2	362	S47.8	耐震性あり	0.76	2.73	◎		
			19	1	校舎	R3	1,085	S54.3					◎	
			19	2	校舎	R3	1,558	S55.6					◎	
			19	3	校舎	R3	387	S55.6						
28	田迎小学校	平成19年度	13	1	校舎	R3	1,113	S48.11	耐震性あり	0.73	2.50	◎		
			13	2	校舎	R3	397	S52.4						
			13	4	校舎	R3	560	S55.2						
			13	3	校舎	R3	1,158	S53.3						
31	城山小学校	平成21年度	1		校舎	R2	1,092	S56.8	耐震性あり	1.06	3.73	◎		
			2		校舎	R3	1,589	S56.8					◎	
			3		校舎	R3	1,360	S56.8					◎	
32	託麻原小学校	平成20年度	7		校舎	R3	816	S44.3	耐震性あり	0.78	2.63	◎		
			20		校舎	R3	742	S51.9						
			24		校舎	R3	1,755	S55.5					◎	
			26		校舎	R3	1,208	S56.3					◎	
		平成21年度	21	1	校舎	R3	1,239	S51.9					◎	
21	2		校舎	R3	665	S51.9								
33	秋津小学校	平成22年度	22	1	校舎	R3	1,973	S54.5	耐震性あり	0.72	2.63	◎		
			22	2	校舎	R3	574	S56.4						
			23		校舎	R3	1,123	S56.4					◎	
37	泉ヶ丘小学校	平成21年度	15	1	校舎	R3	1,114	S54.3	耐震性あり	0.72	1.73	◎		
			15	2	校舎	R3	968	S55.3						
			18		校舎	R3	2,196	S56.8					◎	
38	小島小学校	平成20年度	11	1	校舎	R4	1,000	S52.1	耐震性あり	0.71	1.37	◎		
			11	2	校舎	R4	1,117	S52.1						
39	龍田小学校	平成13年度	23		校舎	R3	1,445	S51.9	耐震性あり	0.83	2.86	◎		
		平成21年度	25	1	校舎	R3	1,626	S53.1					◎	
		16	1	体育館	S1	594	S48.3	◎						
40	帯山小学校	平成7年度	7		校舎	R3	966	S43.6	耐震性あり	0.77	2.93	◎		
		平成19年度	8	1	校舎	R3	967	S45.3						
			8	2	校舎	R3	555	S46.12					◎	
			9		校舎	R3	1,094	S46.12					◎	
			28		校舎	R3	974	S51.10					◎	
			33		校舎	R3	1,430	S56.3					◎	
平成21年度	21		体育館	S2	1,069	S45.3	◎							
41	中島小学校	平成22年度	15		校舎	R3	1,197	S54.5	耐震性あり	0.73	1.07	◎		
			8	1	体育館	S1	414	S46.3						
44	城北小学校	平成17年度	8	2	体育館	S1	118	S55.3	耐震性あり	0.74	1.26	◎		
			10	1	校舎	R3	697	S45.3						
			15		校舎	R3	1,050	S48.3						
		平成20年度	17		校舎	R3	18	S48.3					◎	
			11	1	校舎	R3	458	S46.3					◎	
			11	2	校舎	R3	229	S47.2					◎	
			16		校舎	S2	42	S48.3					◎	
18		体育館	S2	1,017	S48.11	◎								
45	尾ノ上小学校	平成18年度	1	1	校舎	R3	1,508	S39.7	耐震性あり	0.70	2.39	◎		
			1	2	校舎	R3	948	S40.6						
			7	1	校舎	R3	816	S43.6						
			7	2	校舎	R3	540	S45.3						
			7	3	校舎	R3	813	S48.3						
		15		校舎	R3	1,225	S51.4	◎						
平成20年度	12		体育館	S2	792	S47.9	◎							
46	西原小学校	平成19年度	1	1	校舎	R3	947	S41.7	耐震性あり	0.77	2.63	◎		
			1	2	校舎	R3	1,250	S41.7						
			1	3	校舎	R3	245	S45.3						
			5	1	校舎	R3	568	S46.3						
			5	3	校舎	R3	270	S48.3					◎	
			5	6	校舎	R3	314	S48.3					◎	
			5	4	校舎	R3	327	S49.4					◎	
			18		校舎	R3	1,191	S54.3					◎	
12		体育館	S2	792	S48.3	◎								
47	高平台小学校	平成19年度	1	1	校舎	R3	1,346	S42.7	耐震性あり	0.71	2.43	◎		
			1	2	校舎	R3	947	S43.7						
			1	3	校舎	R3	270	S45.3						
			7	1	校舎	R3	581	S47.3					◎	
			7	3	校舎	R3	1,107	S55.3					◎	
			7	2	校舎	R3	270	S50.2					◎	
			9	1	体育館	S1	594	S49.4					◎	
9	2	体育館	S1	351	S56.3	◎								
48	楠小学校	平成10年度	8	1	校舎	R3	1,178	S48.3	耐震性あり	0.83	1.20	◎		
			8	2	校舎	R3	1,000	S49.11						
		平成20年度	1	1	校舎	R3	1,177	S45.5					◎	
			1	2	校舎	R3	270	S46.3						
			23		校舎	R3	719	S51.9						
			10		校舎	R3	134	S45.5						◎
			18		校舎	R3	1,196	S49.11						◎
24		校舎	R3	579	S51.9	◎								
11		体育館	S2	802	S49.4	◎								

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和5年(2023年)4月1日現在

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積 (㎡)	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度 (◎印は補強不要)				
									評価	Is値	q値					
49	託麻東小学校	平成22年度	19	1	校舎	R 3	1,261	S55.7	耐震性あり	0.80	2.73	◎				
			19	2	校舎	R 3	735	S56.8								
			22		校舎	R 3	548	S57.3								
			9	1	体育館	S 1	414	S47.7								
50	託麻西小学校	平成21年度	9	2	体育館	S 1	311	S55.3	耐震性あり	0.73	1.11	平成25年度				
			15		校舎	R 2	1,139	S50.3								
			31		校舎	R 3	2,069	S53.8								
			38		校舎	R 3	1,887	S55.6								
			10	1	体育館	S 1	414	S47.2								
52	桜木小学校	平成14年度	10	2	体育館	S 1	531	S54.1	耐震性あり	0.71	1.22	平成23年度				
			1	1	校舎	R 3	1,182	S46.3								
			1	2	校舎	R 3	402	S47.3								
		平成21年度	1	5	校舎	R 3	134	S46.3					耐震性あり	0.75	1.10	平成16年度
			10	1	校舎	R 3	642	S49.6								
			10	2	校舎	R 3	270	S53.4								
			10	3	校舎	R 3	741	S55.2								
			17		校舎	R 2	778	S52.4								
53	東町小学校	平成21年度	20		校舎	R 2	349	S56.3	耐震性あり	1.15	3.96	◎				
			11	1	体育館	S 1	594	S50.2								
			11	2	体育館	S 1	131	S56.3								
			1	1	校舎	R 2	373	S49.11					耐震性あり	0.77	2.70	◎
			1	2	校舎	R 2	1,040	S49.11								
			2	1	校舎	R 3	2,009	S49.11								
3		校舎	R 2	60	S49.11											
9	1	校舎	R 3	1,546	S51.5											
9	2	校舎	R 3	846	S53.3											
54	麻生田小学校	平成22年度	1	1	校舎	R 3	1,089	S51.10	耐震性あり	0.72	2.50	平成24年度				
			1	2	校舎	R 3	323	S51.10								
			1	3	校舎	R 3	1,791	S51.10								
			2		校舎	R 2	1,018	S51.10								
			3		校舎	R 2	44	S51.10								
			11	1	校舎	R 3	825	S56.3								
			10		体育館	S 1	945	S53.3								
55	武蔵小学校	平成22年度	1		校舎	R 2	1,819	S52.12	耐震性あり	0.91	3.13	◎				
			2	1	校舎	R 3	1,698	S52.12								
			2	2	校舎	R 3	472	S55.3								
			3	1	校舎	R 3	69	S52.12								
			11		校舎	R 3	850	S56.3								
			6	1	体育館	S 1	725	S54.3								
56	帯山西小学校	平成21年度	3	1	校舎	R 3	1,969	S54.12	耐震性あり	0.89	3.06	◎				
			4		校舎	R 3	2,287	S54.12								
			2		体育館	S 1	725	S54.10								
57	月出小学校	平成21年度	1		校舎	R 3	1,977	S54.6	耐震性あり	1.06	3.60	◎				
			2	1	校舎	R 3	1,287	S54.6								
			2	2	校舎	R 3	949	S54.6								
			3		校舎	R 3	1,640	S54.6								
58	出水南小学校	平成21年度	5		体育館	S 1	945	S54.6	耐震性あり	0.73	1.17	平成24年度				
			1	1	校舎	R 4	2,925	S55.8								
			1	3	校舎	R 4	3,017	S55.8								
			2		体育館	S 1	945	S55.8								
			2		体育館	S 1	945	S55.8								
66	川上小学校	平成20年度	1	1	校舎	R 2	627	S54.3	耐震性あり	0.72	1.49	◎				
			3		校舎	R 2	644	S53.3								
			4		校舎	R 2	726	S53.3								
			5		校舎	R 2	444	S54.3								
			6		校舎	R 2	1,262	S54.3								
			11		体育館	S 2	694	S57.1								
67	西里小学校	平成22年度	1		校舎	R 2	1,542	S55.3	耐震性あり	0.72	1.50	◎				
			2		校舎	R 2	1,951	S56.2								
68	北部東小学校	平成21年度	1		校舎	R 3	2,394	S57.1	耐震性あり	0.72	1.37	平成23年度				
			2		体育館	S 2	1,337	S55.12								
71	飽田東小学校	平成21年度	9		校舎	R 3	1,279	S51.3	耐震性あり	0.77	2.63	平成23年度				
			10		校舎	R 2	1,095	S53.12								
			11		体育館	S 1	680	S56.3								
72	飽田南小学校	平成20年度	9		校舎	R 1	220	S52.2	耐震性あり	1.24	4.30	◎				
			10		校舎	R 1	367	S52.2								
			13		校舎	R 2	476	S52.2								
			15		体育館	S 1	680	S57.1								
73	飽田西小学校	平成22年度	9		校舎	R 2	801	S53.2	耐震性あり	0.86	3.03	◎				
			13		体育館	S 1	680	S56.3								
74	中緑小学校	平成 9年度	1		校舎	R 2	824	S54.3	耐震性あり	0.78	2.13	平成10年度				
		平成22年度	2	1	校舎	R 2	456	S54.3								
75	銭塘小学校	平成22年度	6		体育館	S 1	392	S49.3	耐震性あり	0.82	1.33	平成24年度				
		平成21年度	1		体育館	S 1	378	S45.12								
76	奥古閑小学校	平成 8年度	3		校舎	R 2	965	S41.3	耐震性あり	0.76	1.53	平成 9年度				
		平成22年度	1		校舎	R 2	1,450	S56.3								
77	川口小学校	平成22年度	2		校舎	R 2	710	S56.3	耐震性あり	0.72	1.40	◎				
			4		体育館	S 1	420	S49.4								
81	富合小学校	平成21年度	1	1	校舎	R 3	624	S39.7	耐震性あり	0.71	2.80	平成24年度				
			1	2	校舎	R 3	3,216	S40.2								
82	杉上小学校	平成17年度	1	1	校舎	R 1	866	S54.7	耐震性あり	1.45	4.96	◎				
			2		校舎	R 2	755	S54.7								
			3		校舎	R 2	761	S54.7								
			4		校舎	R 2	314	S54.7								
			5		校舎	R 1	395	S54.7								
			11		体育館	S 1	802	S55.3								

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和5年(2023年)4月1日現在

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積 (㎡)	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度 (◎印は補強不要)				
									評価	Is値	q値					
83	隈庄小学校	平成16年度	9	2	校舎	R 3	1,241	S51.3	耐震性あり	0.72	2.46	平成20年度				
			9	3	校舎	R 3	426	S51.3								
			17		校舎	R 2	47	S52.3								
			18		校舎	R 2	47	S52.3								
			19	1	校舎	R 3	706	S52.3								
			19	2	校舎	R 2	246	S51.3								
84	豊田小学校	平成17年度	20		校舎	R 1	324	S52.3	耐震性あり	0.79	2.76	◎				
			23		体育館	S 1	800	S54.3	耐震性あり	0.72	1.30	平成20年度				
			12		校舎	R 2	1,536	S56.12	耐震性あり	0.77	1.37	◎				
			13	1	校舎	R 2	1,633	S56.12	耐震性あり	0.79	1.33	◎				
85	植木小学校	平成14年度	10		体育館	S 1	800	S56.2	耐震性あり	0.92	1.49	平成20年度				
			13		校舎	R 2	823	S54.2	耐震性あり	1.09	1.03	◎				
			14	1	校舎	R 3	966	S54.2	耐震性あり	0.76	1.23	◎				
14	2	校舎	R 3	1,629	S54.6											
89	桜井小学校	平成22年度	16		校舎	R 2	1,304	S55.3	耐震性あり	0.87	1.47	◎				
			17		校舎	R 3	1,704	S55.3	耐震性あり	0.70	1.36	平成24年度				
			18	1	校舎	S 2	53	S55.3	耐震性あり	0.72	1.40	平成24年度				
91	吉松小学校	平成22年度	13		校舎	R 3	3,278	S56.2	耐震性あり	0.73	2.23	平成24年度				
92	田底小学校	平成15年度	10		校舎	R 3	2,643	S55.2	耐震性あり	0.77	1.13	平成16年度				
		平成22年度	9		体育館	S 1	541	S54.3	耐震性あり	0.72	1.31	平成24年度				
1	出水中学校	平成 9年度	19	1	校舎	R 3	279	S47.3	耐震性あり	1.26	3.21	◎				
		19	2	校舎	R 3	1,113	S53.3	耐震性あり	0.74	2.02	◎					
		平成19年度	1	1	校舎	R 3	976	S36.3	耐震性あり	0.70	2.53	平成21年度				
			1	2	校舎	R 3	1,404	S37.3								
			1	3	校舎	R 3	1,243	S37.3								
			1	4	校舎	R 4	1,340	S46.3								
1	5		校舎	S 4	407	S47.3										
27		校舎	R 1	300	S56.3	耐震性あり	1.74	2.26	◎							
2	白川中学校	平成 8年度	28	1	校舎	R 3	1,947	S49.10	耐震性あり	0.70	1.50	◎				
		平成22年度	35	1	校舎	R 3	1,481	S54.3	耐震性あり	0.74	1.17	◎				
			35	2	校舎	R 3	822	S55.3								
			35	3	校舎	R 3	1,273	S55.3	耐震性あり				0.83	1.33	◎	
3	藤園中学校	平成19年度	7	1	校舎	R 3	1,334	S30.3	耐震性あり	0.70	2.40	平成21年度				
			7	2	校舎	R 3	1,115	S31.3								
			7	3	校舎	R 3	722	S32.3								
			7	4	校舎	R 3	550	S36.10								
			9	1	校舎	R 3	300	S37.5								
			9	2	校舎	R 3	775	S41.6					耐震性あり	0.71	1.57	平成23年度
9	3	校舎	R 3	655	S42.3											
4	花陵中学校	平成19年度	8	2	校舎	R 3	976	S36.12	耐震性あり	0.74	2.53	平成23年度				
			8	3	校舎	R 3	709	S37.3								
			8	4	校舎	R 3	947	S38.3								
			8	5	校舎	R 3	267	S39.5								
			8	6	校舎	R 3	149	S41.6								
			8	7	校舎	R 3	432	S47.8								
			13		校舎	R 1	240	S49.4					耐震性あり	2.23	3.09	◎
19	1	校舎	R 3	2,111	S50.2	耐震性あり	0.74	1.03	平成23年度							
5	城南中学校	平成 7年度	12	1	校舎	R 3	979	S44.3	耐震性あり	0.72	2.76	平成 8年度				
			12	2	校舎	R 3	680	S45.3				平成 9年度				
		平成17年度	13		校舎	R 3	810	S46.3				耐震性あり	0.72	2.56	平成20年度	
			21		校舎	R 1	240	S47.7				耐震性あり	0.93	3.06	◎	
		平成22年度	28		校舎	R 3	1,389	S53.3				耐震性あり	0.91	1.70	◎	
			31		校舎	R 3	1,791	S56.3				耐震性あり	0.71	2.20	◎	
6	京陵中学校	平成19年度	1	1	校舎	R 3	581	S39.6	耐震性あり	0.72	2.43	平成21年度				
			1	2	校舎	R 3	273	S40.6								
			1	3	校舎	R 3	1,235	S41.6								
			1	4	校舎	R 3	270	S47.8					耐震性あり	0.75	1.03	◎
			1	5	校舎	R 3	948	S55.3					耐震性あり	0.82	1.73	◎
			6		校舎	R 1	300	S44.4					耐震性あり	0.75	2.66	◎
			23		校舎	R 3	1,012	S54.3					耐震性あり	0.78	1.36	◎
27		校舎	R 3	1,023	S56.3	耐震性あり	1.10	1.80	◎							
7	西山中学校	平成13年度	18	1	校舎	R 4	1,095	S47.3	耐震性あり	0.73	1.17	平成17年度				
			18	2	校舎	R 4	897	S48.3								
		平成20年度	1	1	校舎	R 3	978	S36.12					耐震性あり	0.71	2.43	平成22年度
			1	2	校舎	R 3	267	S38.1								
			1	3	校舎	R 3	697	S41.7								
			1	4	校舎	R 3	314	S42.3								
			1	5	校舎	R 3	270	S49.4								
18	3	校舎	R 4	371	S56.3	耐震性あり	0.72	1.70								
25		校舎	R 1	300	S54.3	耐震性あり	1.39	1.87	◎							
8	江南中学校	平成19年度	1	2	校舎	R 3	1,902	S31.3	耐震性あり	0.71	2.43	平成24年度				
			1	5	校舎	R 3	150	S56.3	耐震性あり	0.75	2.57	平成24年度				
			15		校舎	R 1	252	S56.3	耐震性あり	1.02	3.49	◎				
9	江原中学校	平成20年度	11		校舎	R 3	635	S51.3	耐震性あり	0.80	2.77	◎				
10	竜南中学校	平成20年度	1	1	校舎	R 3	1,878	S40.8	耐震性あり	0.78	2.70	平成23年度				
			24		校舎	R 4	2,503	S54.5	耐震性あり	0.72	2.10	平成22年度				
			26		校舎	R 1	300	S56.6	耐震性あり	1.26	4.27	◎				
11	桜山中学校	平成11年度	20	1	校舎	R 3	1,351	S52.8	耐震性あり	0.73	1.33	平成13年度				
			20	2	校舎	R 3	478	S52.8								
			20	3	校舎	R 2	720	S55.3					耐震性あり	1.45	1.57	◎
			20	4	校舎	R 3	582	S55.3					耐震性あり	0.89	1.03	◎
			平成21年度	23		校舎	R 3	602					S56.3	耐震性あり	0.70	2.03
12	湖東中学校	平成 7年度	10	1	校舎	R 3	723	S39.5	耐震性あり	0.73	1.45	平成 8年度				
			10	2	校舎	R 3	548	S40.6	耐震性あり	0.83	1.32	平成 8年度				
			10	3	校舎	R 2	180	S43.3	耐震性あり	1.67	1.34	◎				
			10	4	校舎	R 3	912	S47.3	耐震性あり	0.74	1.56	◎				
		平成22年度	20		校舎	R 2	932	S48.3	耐震性あり	0.95	1.30	◎				
			27		校舎	R 1	300	S50.3	耐震性あり	2.05	5.89	◎				
32	1	校舎	R 3	1,173	S54.3	耐震性あり	0.78	1.00	◎							
32	2	校舎	R 3	588	S55.3											

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和5年（2023年）4月1日現在

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積 (㎡)	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度 (◎印は補強不要)				
									評価	Is値	q値					
13	託麻中学校	平成12年度	8	2	校舎	R 2	265	S52.3	耐震性あり	1.16	1.47	◎				
			8	3	校舎	R 2	1,101	S53.3								
		平成16年度	8	1	校舎	R 2	283	S46.3		耐震性あり	0.80	2.80	◎			
			2	1	校舎	R 3	754	S42.3		耐震性あり						
			2	2	校舎	R 3	377	S43.3		耐震性あり						
平成22年度	9	1	校舎	R 2	183	S46.3	耐震性あり	0.73	2.40	◎						
	9	2	校舎	R 2	291	S52.3										
14	三和中学校	平成21年度	20		校舎	R 3	1,407	S52.10	耐震性あり	0.89	1.60	◎				
			21		校舎	R 4	1,167	S54.3	耐震性あり							
15	城西中学校	平成21年度	12		校舎	R 3	1,121	S47.3	耐震性あり	0.73	2.50	◎				
			13		校舎	R 3	1,245	S48.3	耐震性あり							
			19		校舎	R 2	709	S55.3	耐震性あり							
			21		校舎	R 1	250	S56.3	耐震性あり							
16	帯山中学校	平成19年度	1	1	校舎	R 3	917	S33.3	耐震性あり	0.71	2.60	◎				
			1	2	校舎	R 3	1,399	S34.3								
			1	4	校舎	R 3	793	S35.12								
			1	5	校舎	R 3	1,217	S36.12								
			1	7	校舎	R 3	294	S39.7								
18	錦ヶ丘中学校	平成17年度	1	1	校舎	R 3	1,250	S41.6	耐震性あり	0.73	2.76	◎				
			1	2	校舎	R 3	937	S43.5								
			1	3	校舎	R 3	540	S45.3								
			1	4	校舎	R 4	1,323	S48.3								
		平成22年度	7		校舎	R 1	200	S44.5					耐震性あり	0.95	3.53	◎
15			校舎	R 3	1,094	S51.4	耐震性あり									
19	二岡中学校	平成22年度	12	1	校舎	R 3	2,058	S54.5	耐震性あり	0.75	1.10	◎				
			12	2	校舎	R 3	405	S55.2	耐震性あり							
20	東部中学校	平成21年度	20		校舎	R 4	2,173	S53.8	耐震性あり	0.71	2.50	◎				
			24	1	校舎	R 3	999	S56.3	耐震性あり							
			12		体育館	R 2	734	S49.6	耐震性あり							
21	楠中学校	平成20年度	1	1	校舎	R 4	1,065	S47.3	耐震性あり	0.73	1.27	◎				
			1	2	校舎	R 4	1,391	S48.3								
			10	1	校舎	R 4	1,065	S49.5								
			10	2	校舎	R 4	1,391	S51.4								
			11		校舎	S 2	75	S49.5					耐震性あり			
			22		校舎	R 4	1,503	S55.3					耐震性あり			
		13		体育館	S 1	724	S50.7	耐震性あり								
平成21年度	12		校舎	R 1	300	S50.7	耐震性あり	1.31	1.76	◎						
22	西原中学校	平成11年度	1	1	校舎	R 3	1,437	S52.9	耐震性あり	0.82	1.53	◎				
			1	2	校舎	R 3	799	S52.9								
			1	3	校舎	R 3	358	S52.9								
		平成22年度	2	1	校舎	R 3	762	S52.9					耐震性あり	0.78	1.00	◎
			2	2	校舎	R 3	918	S53.3								
			3	1	校舎	R 3	918	S53.3					耐震性あり			
			3	2	校舎	R 3	678	S56.3					耐震性あり			
10		校舎	R 1	300	S55.1	耐震性あり	1.43	2.20	◎							
6		体育館	S 2	1,124	S54.2	耐震性あり	0.80	1.46	◎							
23	武蔵中学校	平成21年度	1		校舎	R 3	1,664	S55.8	耐震性あり	0.92	1.21	◎				
			2	1	校舎	R 3	2,117	S55.8	耐震性あり							
			2	2	校舎	R 2	102	S55.8	耐震性あり							
			3		校舎	R 1	250	S55.5	耐震性あり							
			4		体育館	S 1	780	S55.8	耐震性あり							
29	芳野中学校	平成21年度	7		体育館	S 2	910	S41.3	耐震性あり	0.81	2.48	◎				
30	河内中学校	平成21年度	7		体育館	S 3	2,007	S44.3	耐震性あり	0.73	1.27	◎				
31	飽田中学校	平成20年度	8		校舎	R 2	1,066	S45.12	耐震性あり	0.73	2.06	◎				
			11		校舎	R 2	1,805	S55.3	耐震性あり							
32	天明中学校	平成20年度	1	1	校舎	R 2	657	S38.1	耐震性あり	0.72	2.76	◎				
			1	2	校舎	R 2	696	S39.2								
			2		校舎	R 2	1,909	S53.3					耐震性あり			
			3		校舎	R 2	539	S53.3					耐震性あり			
38	富合中学校	平成21年度	1	1	校舎	R 3	1,490	S45.3	耐震性あり	0.71	1.53	◎				
			9		武道場	S 1	494	S45.3	耐震性あり							
40	鹿南中学校	平成21年度	22		校舎	R 3	1,415	S56.9	耐震性あり	0.71	1.00	◎				
			23		校舎	R 4	1,149	S56.9	耐震性あり							
43	京藤中学校清水が丘分校	平成21年度	1		校舎	R 2	457	S54.7	耐震性あり	0.61	1.77	◎				
1	必由館高校	平成20年度	16		武道場	S 1	361	S56.8	耐震性あり	0.60	1.12	◎				
2	千原台高校	平成20年度	10	1	校舎	R 3	735	S51.5	耐震性あり	0.82	3.03	◎				
			10	2	校舎	R 3	750	S53.2								
1	碩台幼稚園	平成20年度	1		園舎	R 2	809	S48.3	耐震性あり	0.71	2.43	◎				
2	一新幼稚園	平成11年度	2	1	園舎	R 1	338	S46.3	耐震性あり	1.26	4.86	◎				
			9		園舎	R 2	558	S55.7	耐震性あり							
5	川尻幼稚園	平成 9年度	8	1	園舎	R 2	445	S54.3	耐震性あり	0.99	2.00	◎				
			8	2	園舎	R 1	320	S54.3	耐震性あり							

- 新耐震基準施行（昭和56年6月1日）以前に着工した建物について、耐震診断を実施しました。
- 現存する建物についてのみ、掲載しています。
- 耐震補強工事を実施したものは、補強後の数値を記載しています。