

様式第4号

バルク貯槽の技術上の基準に対応する事項
(地盤面上に設置したバルク貯槽による貯蔵で、貯蔵能力1,000k g未満のときに添付)

第3号 イ. 特定設備検査合格証又は 特定設備基準適合証の 有無	・特定設備検査合格証の有無 ・有 ・無 番号_____ ・特定設備基準適合証の有無 ・有 ・無 番号_____
ロ. 設備距離	①第1種保安物件までの距離（法定距離1.5m以上。バルク供給・充てん設備告示 第2条に適合する場合又は地盤面下に埋設した場合を除く） 実際距離_____m 保安物件の名称_____ 適用除外の理由_____ ②第2種保安物件までの距離（法定距離1.0m以上。バルク供給・充てん設備告示 第2条に適合する場合又は地盤面下に埋設した場合を除く） 実際距離_____m 保安物件の名称_____ 適用除外の理由_____
ハ－1. 安全弁	安全弁の有無 ・有 ・無 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。
ハ－2. 液面計	液面計の有無 ・有 ・無 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。
ハ－3. 過充てん防止装置	過充てん防止装置の有無 ・有 ・無 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。
ハ－4. 液取入弁 (カップリング用液流出防止装 置付)	液取入弁及びカップリング用液 流出防止装置の有無 ・有 ・無 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。
ハ－5. ガス取出弁 (ガス放出防止器又は緊急遮断 装置付)	ガス取出弁及びガス放出防止器 又は緊急遮断装置の有無 ・有 ・無 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。
ハ－6. 液取出弁 (ガス放出防止器又は緊急遮断 装置付)	液取出弁及びガス放出防止器又 は緊急遮断装置の有無 ・有 ・無 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。
ハ－7. 均圧弁 (カップリング付)	均圧弁及びカップリングの有無 ・有 ・無 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。
ハ－8. プロテクターによる 保護	付属機器全てのふた付プロテクターによる保護の有無 ・有 ・無 ※ 厚1.6mm以上の日本工業規格G3101又SS400又は同等以上の強度 を有する材料を用いた構造のものであること。
ハ－9, 10. 警戒標	①液化石油ガス又はLPガス貯蔵の表示の有無 ・有 ・無 ②火気厳禁の表示の有無 ・有 ・無 ③緊急連絡先の表示 ・有 ・無
ハ－11, 12. 腐食防止措置及 び転倒防止措置	①腐食防止措置の有無 ・有 ・無 ②転倒防止措置の有無 ・有 ・無

ニ、バルク貯槽の基礎・接地 安全弁の放出管	①基礎の状況	・コンクリート等による水平な基礎の有無	・有	・無
		・不同沈下防止措置の有無	・有	・無
		・地盤面との高低差	・ _____ cm	・高い・低い
	②自動車等車両が接触しない措置の有無		・有	・無
	③基礎にアンカーボルト等で固定した 支柱又はサドルの有無		・有	・無
ヘ、火気との距離	④バルク貯槽の接地（大地と電氣的に接続）の有無		・有	・無
	⑤安全弁に貯槽頂部より高く、上向きの放出管設置の有無		・有	・無
バルク貯槽の外側から火気までの距離 _____ m				

第4～6号 ガス漏れ検知器等	①LPガスの通る部分の気密試験実施・合格の有無	・有	・無
	②プロテクター内のガス漏れ検知器・常時監視システムの有無	・有	・無
	③バルク貯槽と調整器の間で液状のLPガスが滞留しにくい措置の有無	・有	・無

第8号 イ、ロ、ハ 供給管の耐圧試験合格の 状況	①バルク貯槽と調整器の間の管（2.6Mpa以上の耐圧試験）	・適	・非
	②調整器とガスメーター間の管（0.8Mpa以上の耐圧試験）	・適	・非
	③二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間の管（0.8Mpa以上の耐圧試験）	・適	・非