

様式第5号

バルク貯槽の技術上の基準に対応する事項

(地盤面下に埋設したバルク貯槽による貯蔵で、貯蔵能力1,000kg未満のときに添付)

第3号			
イ. 特定設備検査合格証又は 特定設備基準適合証の有 無	・特定設備検査合格証の有無 ・特定設備基準適合証の有無	・有 ・有	・無 ・無 番号_____ 番号_____
ハー1. 安全弁	安全弁の有無	・有 ・無	高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。
ハー2. 液面計	液面計の有無	・有 ・無	高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。
ハー3. 過充てん防止装置	過充てん防止装置の有無	・有 ・無	高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。
ハー4. 液取入弁 (カップリング用液流出防止装 置付)	液取入弁及びカップリング用液 流出防止装置の有無	・有 ・無	高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。
ハー5. ガス取出弁 (ガス放出防止器又は緊急遮断 装置付)	ガス取出弁及びガス放出防止器 又は緊急遮断装置の有無	・有 ・無	高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。
ハー6. 液取出弁 (ガス放出防止器又は緊急遮断 装置付)	液取出弁及びガス放出防止器又 は緊急遮断装置の有無	・有 ・無	高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。
ハー7. 均圧弁 (カップリング付)	均圧弁及びカップリングの有 無	・有 ・無	高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。
ハー8. プロテクターによる 保護	付属機器全てのふた付プロテクターによる保護の有無 (厚4.5mm以上JIS3101 SS400又は同等以上)	・有 ・無	
ハー9, 10. 警戒標	①液化石油ガス又はLPガス貯蔵の表示(朱書) ②火気厳禁の表示(朱書) ③緊急連絡先の表示	・有 ・有 ・有	・無 ・無 ・無
ハー11, 12. 腐食防止措置及び 転倒防止措置	①腐食防止措置の有無 ②電気防食措置(3kgマグネシウム4本以上) マグネシウム_____kg×_____本 ③転倒防止措置の有無	・有 ・有 ・有	・無 ・無 ・無
ホー1～6. 地盤面下に埋設 した場合の基準	①埋設深さ(貯槽頂部:地盤面から30cm以上) ②自動車等車両乗入防止措置 ③地下水による浮き上がり防止措置 ④石塊等のない土砂又は砂の使用 ⑤ガス検知用の孔あき管の設置 ⑥埋立位置を示す標識杭 ⑦プロテクターふたの不燃性断熱材の裏当て(厚さ 5cm以上のもの)	・ ・有 ・有 ・有 ・有 ・有 ・有	_____cm ・無 ・無 ・無 ・無 ・無 ・無
ヘ. 火気との距離	バルク貯槽の外表面から火気までの距離 _____m		

第4～6号 ガス漏れ検知器等	①LPガスの通る部分の気密試験実施・合格の有無	・有	・無
	②プロテクター内のガス漏れ検知器・常時監視システムの有無	・有	・無
	③バルク貯槽と調整器の間で液状のLPガスが滞留しにくい措置の有無	・有	・無

第8号 イ、ロ、ハ 供給管の耐圧試験合格の 状況	①バルク貯槽と調整器の間の管（2.6Mpa以上の耐圧試験）	・適	・非
	②調整器とガスメーター間の管（0.8Mpa以上の耐圧試験）	・適	・非
	③二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間の管（0.8Mpa以上の耐圧試験）	・適	・非