

様式第 1 号

工 事 の 内 容 等

工事の種類		1. 新設 2. 変更 (供給管の延長・貯蔵設備の位置の変更・貯蔵能力の増加)			
工事従事者氏名		別添の液化石油ガス設備士免状 (写し) のとおり			
完成検査実施者名					
気密試験結果		供給管等内容積	圧 力		気密試験保持時間
		リットル	kpa		分
貯蔵設備	火気の種類及び距離	種 類		距 離	m
	腐食防止措置	有 ・ 無			
	転落・転倒防止措置	鎖 ・ ロープ ・ その他 ()			
	40 以下対策	屋 根 ・ 遮へい板 ・ その他 ()			
調整器メーカー・型式					
供給管	高圧部 材質				
	中圧部 材質				
	低圧部 材質	埋設管		露出管	
気化装置		有 ・ 無			
		メーカー名		形 式	
		ガス発生能力	kw	液流出防止措置	
安 全 装 置		<ul style="list-style-type: none"> ・ マイコンメータ (S・H・SB・E・EB・S4・E4) ・ 対震自動ガス遮断装置 ・ ガス漏れ警報器連動ガス遮断装置 ・ 圧力検知式漏えい検知装置 ・ 流量検知式切替型漏えい検知装置 ・ 流量検知式圧力監視型漏えい検知装置 ・ その他 { } 			