

【要求水準書質疑No.305添付資料】
現西部環境工場温水供給用熱交換器仕様

形式	横置シェルアンドチューブ型
交換熱量	4,400,000kcal/h
蒸気圧力	最高8kg/cm ² 、常用6kg/cm ²
蒸気温度	最高250℃、常用225℃
使用蒸気量	約7795kg/h
温水圧力	最高2kg/cm ²
温水温度	入口70℃、出口90℃
温水流量	220t/h
適用規格	第一種圧力容器
数量	1基