

□ 別表第1（第2条関係） 補強コンクリートブロック塀の点検表

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	2. 2 m以下	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
2	壁の厚さ	高さ2 mを超える塀で15 cm以上	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
		高さ2 m以下の塀で10 cm以上	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
3	鉄筋	壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9 mm以上の鉄筋が入っている	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
		壁内に径9 mm以上の鉄筋が縦横80 cm以内に入っている	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
4	控壁 (高さが1.2 mを超える場合)	3. 4 m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
5	基礎	丈が35 cm以上で根入れ深さが30 cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
6	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、かつ、1 mm以上のひび割れがない	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
7	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつかない	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
8	その他	塀が土留め壁を兼ねていない、かつ、玉石積み擁壁等の上でない	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
評価		8項目のうち、1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要		

※わからない場合は不適合

※鉄筋が入っていない場合は、別表第2「組積造の塀の点検表」を使用