

CASBEE®熊本《新築》【性能表示】

■ 建物概要				■ 外観
建物名称	熊本刑務所職員宿舎(2)	階数	地上3階	
建設地	熊本県熊本市中央区渡鹿6丁目92	構造	木造	
用途地域	第一種住居地域、法第22条地域	平均居住人員	54 人	
気候区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年	
建物用途	集合住宅	評価の段階	実施設計段階評価	
竣工年	2020年 予定	評価の実施日	2020年10月12日	
敷地面積	2,782 m ²	作成者	櫻井、中島、細井	
建築面積	794 m ²	確認日	2020年10月17日	
延床面積	1,533 m ²	確認者	永塚	

1 CASBEE評価結果

■ 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

3.0

1.5

BEE=1.0

100

50

0

0

50

100

環境品質 Q

環境負荷 L

S

A

B⁺

B⁻

C

51

1.5

34

ライフサイクルCO₂排出性能(ランク表示)

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

BEE = 1.5

■BEE(環境効率) = $\frac{Q \text{ (環境品質)}}{L \text{ (環境負荷)}}$

■環境効率評価基準

ランク	ランク表示	評価	判定値	
			BEE値	Q値
S	★★★★★	素晴らしい	3.0以上	50以上
A	★★★★★	大変良い	1.5以上3.0未満	—
B ⁺	★★★★	良い	1.0以上1.5未満	—
B ⁻	★★★	やや劣る	0.5以上1.0未満	—
C	★	劣る	0.5未満	—

■ライフサイクルCO₂ 排出性能評価基準

判定値(排出率)	ランク表示
30%以下	☆☆☆☆☆
30%超60%以下	☆☆☆☆
60%超80%以下	☆☆☆
80%超100%以下	☆☆
100%超	☆

排出率

100%

2 熊本県重点評価結果



重点事項総合評価		評価点												
   		81												
	評価点	■熊本県重点評価基準												
【重点事項1】 温室効果ガス排出量削減の推進	80.0	<table><tr><th>判定値(評価点)</th><th>ランク表示</th></tr><tr><td>100点以上</td><td></td></tr><tr><td>80点以上100点未満</td><td></td></tr><tr><td>60点以上80点未満</td><td></td></tr><tr><td>40点以上60点未満</td><td></td></tr><tr><td>40点未満</td><td></td></tr></table>	判定値(評価点)	ランク表示	100点以上	    	80点以上100点未満	   	60点以上80点未満	  	40点以上60点未満	 	40点未満	
判定値(評価点)	ランク表示													
100点以上	    													
80点以上100点未満	   													
60点以上80点未満	  													
40点以上60点未満	 													
40点未満														
【重点事項2】 安全安心で暮らしやすい社会の実現	62.5													
【重点事項3】 県の地域資源の有効活用と保全	97.5													
【重点事項4】 循環型社会の実現	83.2													
※評価点は、100点以上が推奨です。														

CASBEE®-建築(新築)

評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版 使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)

1-1 建物概要				1-2 外観
建物名称	熊本刑務所職員宿舎(2)	階数	地上3階	
建設地	熊本県熊本市中央区渡鹿6丁目92	構造	木造	
用途地域	第一種住居地域、法第22条地域	平均居住人員	54 人	
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)	
建物用途	集合住宅	評価の段階	実施設計段階評価	
竣工年	2020年 予定	評価の実施日	2020年10月12日	
敷地面積	2,782 m ²	作成者	櫻井、中島、細井	
建築面積	794 m ²	確認日	2020年10月17日	
延床面積	1,533 m ²	確認者	永塚	



■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

CASBEE-建築(新築)2016年版
熊本刑務所職員宿舎(2)■使用評価マニュアル CASBEE-建築(新築)2016年版
■評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)

欄に数値またはコメントを記入

スコアシート		実施設計段階							
配慮項目		環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み係数	評価点	重み係数	全体	
Q 建築物の環境品質								3.0	
Q1 室内環境					0.40		-	3.4	
1 音環境				2.0	0.15	3.7	1.00	3.6	
1.1	室内騒音レベル	共用部は、50dB(A)、住居部は、40dB(A)		1.0	0.50	4.0	0.50		
1.2	遮音			3.0	0.50	3.4	0.50		
1	開口部遮音性能	T-3		3.0	1.00	5.0	0.30		
2	界壁遮音性能			3.0	-	3.0	0.30		
3	界床遮音性能(軽量衝撃源)			3.0	-	2.0	0.20		
4	界床遮音性能(重量衝撃源)			3.0	-	3.0	0.20		
1.3	吸音			3.0	-	3.0	-		
2 温熱環境				3.0	0.35	3.0	1.00	3.0	
2.1	室温制御			3.0	1.00	3.0	1.00		
1	室温	対象外		-	-	-	-		
2	外皮性能			3.0	1.00	3.0	1.00		
3	ゾーン別制御性	対象外		3.0	-	-	-		
2.2	湿度制御	対象外		-	-	-	-		
2.3	空調方式	対象外		-	-	-	-		
3 光・視環境				2.0	0.25	2.7	1.00	2.7	
3.1	昼光利用			3.0	0.50	2.5	0.50		
1	昼光率			-	-	2.0	0.50		
2	方位別開口			-	-	3.0	0.30		
3	昼光利用設備			3.0	1.00	3.0	0.20		
3.2	グレア対策			1.0	0.50	3.0	0.50		
1	昼光制御			1.0	1.00	3.0	1.00		
3.3	照度			-	-	-	-		
3.4	照明制御			-	-	-	-		
4 空気質環境				4.2	0.25	4.6	1.00	4.6	
4.1	発生源対策			5.0	0.60	5.0	0.63		
1	化学汚染物質	F☆☆☆☆の積極的な採用		5.0	1.00	5.0	1.00		
4.2	換気			3.0	0.40	4.0	0.38		
1	換気量	建築基準法(シックハウス)		3.0	0.50	3.0	0.33		
2	自然換気性能	1/7以上の開口有		3.0	-	4.0	0.33		
3	取り入れ外気への配慮	通気口		3.0	0.50	5.0	0.33		
4.3	運用管理			-	-	-	-		
1	CO ₂ の監視			3.0	-	-	-		
2	喫煙の制御			3.0	-	-	-		
Q2 サービス性能				-	0.30	-	-	3.1	
1 機能性				3.3	0.40	3.2	1.00	3.2	
1.1	機能性・使いやすさ			3.0	0.40	3.0	0.60		
1	広さ・収納性			3.0	-	3.0	-		
2	高度情報通信設備対応			3.0	-	3.0	1.00		
3	バリアフリー計画			3.0	1.00	-	-		
1.2	心理性・快適性			3.0	0.30	3.5	0.40		
1	広さ感・景観	天井高さ=2.5m		3.0	-	4.0	0.50		
2	リフレッシュスペース			3.0	-	-	-		
3	内装計画			3.0	1.00	3.0	0.50		
1.3	維持管理			4.0	0.30	-	-		
1	維持管理に配慮した設計	特注ではない仕様とすることで維持補修がしやすい計画とした。		5.0	0.50	-	-		
2	維持管理用機能の確保	1階の廊下に床点検口を各所設けピットを点検できるようにした。		3.0	0.50	-	-		
2 耐用性・信頼性				3.0	0.30	-	-	3.0	
2.1	耐震・免震・制震・制振			3.0	0.50	-	-		
1	耐震性(建物のこわれにくさ)			3.0	0.80	-	-		
2	免震・制震・制振性能			3.0	0.20	-	-		
2.2	部品・部材の耐用年数			3.4	0.30	-	-		
1	躯体材料の耐用年数			3.0	0.20	-	-		
2	外壁仕上げ材の補修必要間隔	金属屋根は、35年ほどの耐用年数が見込める。		5.0	0.20	-	-		
3	主要内装仕上げ材の更新必要間隔	20年以上		3.0	0.10	-	-		
4	空調換気ダクトの更新必要間隔	20年以上		3.0	0.10	-	-		
5	空調・給排水配管の更新必要間隔	20年以上		3.0	0.20	-	-		
6	主要設備機器の更新必要間隔	15年		3.0	0.20	-	-		
2.4	信頼性			2.4	0.20	-	-		
1	空調・換気設備			3.0	0.20	-	-		
2	給排水・衛生設備			2.0	0.20	-	-		
3	電気設備			3.0	0.20	-	-		
4	機械・配管支持方法	耐震クラスB		3.0	0.20	-	-		
5	通信・情報設備			1.0	0.20	-	-		

3 対応性・更新性			3.2	0.30	3.2	1.00	3.2
3.1 空間のゆとり			-	-	3.4	0.50	
1	階高のゆとり	階高は、3.0m	3.0	-	5.0	0.60	
2	空間の形状・自由さ		3.0	-	1.0	0.40	
3.2 荷重のゆとり			3.0	-	3.0	0.50	
3.3 設備の更新性			3.2	1.00	-	-	
1	空調配管の更新性	既存ルート	3.0	0.20	-	-	
2	給排水管の更新性	既存ルート	3.0	0.20	-	-	
3	電気配線の更新性		3.0	0.10	-	-	
4	通信配線の更新性		3.0	0.10	-	-	
5	設備機器の更新性	共用部から更新が可能となっている。	4.0	0.20	-	-	
6	バックアップスペースの確保		3.0	0.20	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.30	-	-	2.4
1 生物環境の保全と創出			2.0	0.30	-	-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮			3.0	0.40	-	-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮			2.0	0.30	-	-	2.0
3.1	地域性への配慮、快適性の向上		2.0	0.50	-	-	
3.2	敷地内温熱環境の向上		2.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性				-	-	-	3.6
LR1 エネルギー			-	0.40	-	-	4.0
1 建物外皮の熱負荷抑制			3.0	0.20	-	-	3.0
2 自然エネルギー利用			3.0	0.10	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化		[BEI][BEIm] = 0.72	5.0	0.50	-	-	5.0
4 効率的運用			3.0	0.20	-	-	3.0
集合住宅以外の評価			-	-	-	-	
4.1	モニタリング		3.0	-	-	-	
4.2	運用管理体制		3.0	-	-	-	
集合住宅の評価			3.0	1.00	-	-	
4.1	モニタリング		3.0	0.50	-	-	
4.2	運用管理体制		3.0	0.50	-	-	
LR2 資源・マテリアル			-	0.30	-	-	3.8
1 水資源保護			3.4	0.20	-	-	3.4
1.1	節水	節水器具を使用している	4.0	0.40	-	-	
1.2	雨水利用・雑排水等の利用		3.0	0.60	-	-	
1	雨水利用システム導入の有無	雨水利用なし	3.0	1.00	-	-	
2	雑排水等利用システム導入の有無		-	-	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減			3.8	0.60	-	-	3.8
2.1	材料使用量の削減		-	-	-	-	
2.2	既存建築躯体等の継続使用		3.0	0.22	-	-	
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	-	3.0	0.22	-	-	
2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	再生加熱アスファルト混合物、再生粒度調整砕石	4.0	0.22	-	-	
2.5	持続可能な森林から産出された木材	針葉樹を躯体に採用しているため過半を超える	5.0	0.11	-	-	
2.6	部材の再利用可能性向上への取組み	木造のため、躯体と仕上げが別になっている。	5.0	0.22	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避			4.3	0.20	-	-	4.3
3.1	有害物質を含まない材料の使用	床材及び接着剤は有害物質を含まず、シーリングも汎用品とする。	5.0	0.30	-	-	
3.2	フロン・ハロンの回避		4.0	0.70	-	-	
1	消火剤	対象外	-	-	-	-	
2	発泡剤(断熱材等)	押し出し法ポリスチレンフォーム GWP3	4.0	1.00	-	-	
3	冷媒	対象外	-	-	-	-	
LR3 敷地外環境			-	0.30	-	-	2.9
1 地球温暖化への配慮			3.0	0.33	-	-	3.0
2 地域環境への配慮			2.4	0.33	-	-	2.4
2.1	大気汚染防止	基準以下	3.0	0.25	-	-	
2.2	温熱環境悪化の改善		2.0	0.50	-	-	
2.3	地域インフラへの負荷抑制		2.7	0.25	-	-	
1	雨水排水負荷低減		3.0	0.25	-	-	
2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.25	-	-	
3	交通負荷抑制		3.0	0.25	-	-	
4	廃棄物処理負荷抑制		2.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮			3.4	0.33	-	-	3.4
3.1	騒音・振動・悪臭の防止		-	-	-	-	
1	騒音		-	-	-	-	
2	振動		-	-	-	-	
3	悪臭		-	-	-	-	
3.2	風害、砂塵、日照障害の抑制		3.0	0.67	-	-	
1	風害の抑制		-	-	-	-	
2	砂塵の抑制		3.0	-	-	-	
3	日照障害の抑制		3.0	1.00	-	-	
3.3	光害の抑制		4.4	0.33	-	-	
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	広告物の照明の取り扱いがない。	5.0	0.70	-	-	
2	屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30	-	-	

CASBEE® 熊本《新築》【配慮事項】

4 設計上の配慮事項

総合

木造の共同住宅であるため、居住環境を整えること及び断熱・遮音に配慮した計画とした。

Q1 室内環境

居住環境の快適性を確保するために採光・通風に配慮した。

Q2 サービス性能

階高・天井高さを可能な限り確保し、構造躯体を損傷せずに設備機器の更新等ができるようメンテナンス性に配慮した計画とした。

Q3 室外環境（敷地内）

可能な限りの緑化を行った。

LR1 エネルギー

木造でかつ共同住宅に相応しい断熱計画とした。

LR2 資源・マテリアル

木造のため、持続可能な森林より木材を使用する。

LR3 敷地外環境

生活環境に合わせた駐輪場及び駐車場の計画とした。また、必要な適切な照明計画も併せて行った。

その他

熊本県重点評価結果スコアシート

実施設計段階

建物名称 熊本刑務所職員宿舎(2)

■評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)

■使用評価マニュアル: CASBEE熊本《新築》2017年版

★熊本県重点評価結果					総合評価点	81
重点事項				評価点	重点事項 重み係数	評価配点
重点項目(配慮項目)		スコア	重み 係数			
① 温室効果ガス排出量削減の推進				80	0.40	32.00
Q1-2.1.2	外皮性能	3.0	0.05			
Q1-3.1.3	昼光利用設備	3.0	0.05			
Q1-3.2.1	昼光制御	1.0	0.05			
LR1-1	建物外皮の熱負荷抑制	3.0	0.15			
LR1-2	自然エネルギー利用	3.0	0.20			
LR1-3	設備システムの高効率化	5.0	0.30			
LR2-2.1	材料使用量の削減	0.0	0.10			
LR3-2.3.3	交通負荷抑制	3.0	0.10			
② 安全安心で暮らしやすい社会の実現				62.5	0.20	12.50
Q2-1.1.3	バリアフリー計画	3.0	0.25			
Q2-2.1.1	耐震性	3.0	0.25			
Q3-1	生物環境の保全と創出	2.0	0.15			
Q3-3	地域性・アメニティへの配慮	2.0	0.20			
LR3-2.2	温熱環境悪化の改善	2.0	0.15			
③ 県の地域資源の有効活用と保全				97.5	0.20	19.50
Q3-2	まちなみ・景観への配慮	3.0	0.20			
LR2-1.1	節水	4.0	0.30			
LR2-1.2.1	雨水利用システム導入	3.0	0.20			
LR2-2.5	持続可能な森林から産出された木材	5.0	0.30			
④ 循環型社会の実現				83.2	0.20	16.64
Q2-2.2	部品・部材の耐用年数	3.4	0.30			
Q2-3	対応性・更新性	3.2	0.30			
LR2-2.2	既存建築躯体等の継続使用	3.0	0.10			
LR2-2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	3.0	0.15			
LR2-2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	4.0	0.15			

■評価点算出式

評価点は、以下の方法により算出しています。

◆総合評価結果

総合評価点 = (各重点事項の評価点 × 各重点事項の重み係数) の総和
 ※重み係数の総和は、「1」であること。

◆各重点事項(①～④の項目)

評価点 = (各重点項目のスコア × 各重点項目の重み係数) の総和 × (5/4) × 20
 ※重み係数の総和は、「1」であること。
 ※(5/4) × 20 : スコア4点を評価点100点に変換するスケーリング定数