

令和2年度(2020年度) 第3回 熊本市建築審査会 会議録(要旨)

開催日時	令和2年(2020年)9月25日(金) 午後3時から				
開催場所	熊本市役所 11階 会議室				
出席者	委員	大日方会長 宇野委員 田中委員 古賀委員 加来委員 今坂委員 原井委員			
	事務局	能勢総括審議員(幹事)、小山建築指導課長(幹事)、村上課長補佐(幹事) 城本主査(書記)、野津主任技師(文責)、川上技師、馬田技師			
	その他				
議題	審議案件	建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の件 (南区海路口町 排水機場ポンプ室)			
公開・非公開	公開	非公開理由		傍聴人数	— 名
議決事項	案件に同意する				
議事概要	<p>案件について審議し、以下のことから交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと判断した。</p> <p>【交通上】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・有事の際のみポンプ起動のため人が訪れる施設であり、人の常駐はなく、前面通路の幅員が約4.5m確保されている。 ・出入口部にある前面通路との間の水路については、コンクリートの蓋を設置する。 ・周囲に住宅等の建築物はなく、本計画における交通量の増加もほぼない。 <p>【安全上】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建物出入口から通路まで障害物なし。 ・前面通路幅員は約4.5mで、アスファルト舗装されている。 <p>【防火上】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鉄筋コンクリート造であり、高い防火性能。 ・消火器3ヶ所、移動式粉末消火設備1ヶ所設置されている。 <p>【衛生上】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・周囲に建築物はなく、敷地内にも十分な空間があり、通風・採光について支障がない。 				
備考					