資料8 必要諸室リストおよび電気・機械要求性能表（令和5年8月31日公表）

室名		必要諸室及び基本情報					電気・機械設備の要件																				
		前後期	1室面積（㎡）	室数	合計面積（㎡）	地域開放	コンセント	LAN eネット 有線	LAN eネット Wifi	LAN cネット 有線	LAN cネット Wifi	OAフロア	電話 外線	電話 内線	TV受信設備	館内放送	非常放送	映像音響	緊急呼出	監視カメラ	機械警備	給水	給湯	ガス	空調（※） 冷房	空調（※） 暖房	備考
義務教育学校の特徴となる諸室等	少人数教室	前期課程	67.5	1	67.5		6ヶ所以上	○	△					○		○	○								○	○	
		後期課程	67.5	1	67.5		6ヶ所以上	○	△					○		○	○								○	○	
	児童育成クラブ（多目的室）	共用			202.5		14ヶ所以上						○	○		○	○				△	○	○		○	○	
	交流スペース	前期課程	33.8	12	405.6		2ヶ所以上	○	△							○	○										共用部と共用も可
		後期課程	33.8	6	202.8		2ヶ所以上	○	△							○	○										共用部と共用も可
	総合図書館（総合図書エリア）	共用	202.5	1	202.5	○	9ヶ所以上	○	△					○		○	○				△	○			○	○	共用部と共用も可
	地域連携室	共用	135.0	1	135.0	○	6ヶ所以上	○	△					○		○	○				△				○	○	
	更衣室	共用	33.8	2	67.5		3ヶ所以上									○	○										
	防災備蓄倉庫	共用	10.0	1	10.0		4ヶ所以上									○	○										
	多目的活動室	共用			202.5	○	6ヶ所以上	○	△					○		○	○				△				○	○	
普通教室	通常学級	前期課程	67.5	12	810.0		6ヶ所以上	○	△					○	○	○	○								○	○	
		後期課程	67.5	6	405.0		6ヶ所以上	○	△					○	○	○	○								○	○	
	特別支援学級	前期課程	67.5	3	202.5		6ヶ所以上	○	△				○	○	○	○	○								○	○	
		後期課程	67.5	3	202.5		6ヶ所以上	○	△				○	○	○	○	○								○	○	
	通級指導教室	前期課程	33.8	1	33.8		3ヶ所以上	○	△				○	○	○	○	○								○	○	
		前期課程	16.9	1	16.9		3ヶ所以上	○	△				○	○	○	○	○								○	○	
		後期課程	33.8	1	33.8		3ヶ所以上	○	△				○	○	○	○	○								○	○	
		後期課程	16.9	1	16.9		3ヶ所以上	○	△				○	○	○	○	○								○	○	
特別教室	理科室	前期課程	101.3	1	101.3		6ヶ所以上	○	△					○		○	○				△	○		○	○	○	コンセント数量は実習台を含まない
		後期課程	101.3	1	101.3		6ヶ所以上	○	△					○		○	○				△	○		○	○	○	コンセント数量は実習台を含まない
	理科準備室	共用	33.8	1	33.8		2ヶ所以上	○								○	○				△	○		○	○	○	
	図工・美術室	共用	101.3	1	101.3	○	6ヶ所以上	○	△					○		○	○				△	○			○	○	
	図工・美術準備室	共用	33.8	1	33.8		2ヶ所以上	○								○	○					○			○	○	
	技術室	共用	135.0	1	135.0		6ヶ所以上	○	△					○		○	○					○			○	○	
	技術準備室	共用	33.8	1	33.8		2ヶ所以上	○								○	○								○	○	
	家庭科室	共用	135.0	1	135.0	○	6ヶ所以上	○	△					○		○	○				△	○		○	○	○	コンセント数量は実習台を含まない
	家庭科準備室	共用	33.8	1	33.8		4ヶ所以上	○								○	○					○			○	○	冷蔵庫、洗濯機用コンセント含む
	音楽室	共用	101.3	1	101.3	○	6ヶ所以上	○	△					○		○	○	○			△	○			○	○	
	音楽準備室・楽器庫	共用	67.5	1	67.5		4ヶ所以上	○								○	○				△				○	○	
	カウンセリング室	前期課程	33.8	1	33.8		2ヶ所以上	○					○	○		○	○								○	○	保護者等待合室エアコン設置
		後期課程	33.8	1	33.8		2ヶ所以上	○					○	○		○	○								○	○	保護者等待合室エアコン設置
	カウンセラー室	前期課程	16.9	1	16.9		2ヶ所以上	○	△							○	○								○	○	
		後期課程	16.9	1	16.9		2ヶ所以上	○	△							○	○								○	○	
管理諸室	職員室	共用	202.5	1	202.5		6ヶ所以上	○	△	○		○	○	○		○	○		表示		△	○	○		○	○	コンセント数量はフロアコンセント等を含まない 各設備主装置を設置 IHヒーター
	校長室	共用	67.5	1	67.5		4ヶ所以上	○		○		○	○	○	○	○	○				△	○			○	○	
	事務室	共用	67.5	1	67.5		6ヶ所以上	○		○		○	○	○	○	○	○		表示		△	○	○		○	○	コンセント数量はフロアコンセント等を含まない
	会議室	共用	33.8	1	33.8		4ヶ所以上	○						○		○	○								○	○	
	放送室	共用	33.8	1	33.8		4ヶ所以上	○				○		○	○	○	○								○	○	
	保健室	共用	101.3	1	101.3		6ヶ所以上	○					○	○		○	○				△	○	○		○	○	シャワー、洗濯機置場、冷蔵庫置場、足洗い（外部）、IHヒーター
	生徒会室	共用	33.8	1	33.8		2ヶ所以上									○	○								○	○	
	教材・物品室	共用	33.8	3	101.3		1ヶ所以上									○	○										
	職員更衣室	共用	33.8	2	67.5		2ヶ所以上									○	○					○					手洗い
共用部	昇降口	共用	202.5	1	202.5		適宜									○	○					○					昇降口前に水栓
	来客用玄関	共用	適宜	1	適宜	○	適宜									○	○										
	児童・生徒用トイレ	共用	適宜	適宜	適宜		適宜									○	○					○					人感センサー 洗面台、スロップシンク設置
	職員・来客用トイレ	共用	適宜	1	適宜		適宜									○	○					○					人感センサー 洗面台、スロップシンク設置
	バリアフリートイレ	共用	適宜	適宜	適宜		適宜									○	○		○			○					人感センサー 洗面台、オストメイト、ベビーベッド、ベビーチェア設置
	配膳室（1階）	共用	適宜	1	適宜		4ヶ所以上									○	○					○			○		スロップシンク、手洗い
	廊下	共用	適宜	適宜	適宜		適宜									○	○				△	○					手洗い
	階段	共用	適宜	適宜	適宜		適宜									○	○				△						
	エレベーター	共用	適宜	1	適宜											○	○										
	電気・機械室	共用	適宜	適宜	適宜		適宜									○	○					○					
体育施設	ステージ	共用	150.0	1	150.0	○	適宜								○	○	○	○									
	大体育館	共用	1050.0	1	1,050.0	○	適宜		△						○	○	○								○	○	
	小体育館	共用	540.0	1	540.0	○	適宜		△							○	○								○	○	
	器具庫	共用	142.5	1	142.5	○	適宜									○	○										
	放送機器室	共用	適宜	1	適宜	○	適宜		△					○		○	○										
	ミーティング室	共用	適宜	1	適宜	○	適宜	○	△					○	○	○	○								○	○	
	玄関	共用	適宜	1	適宜	○	適宜		△				○	○	○	○	○										災害時優先電話
	更衣室（屋内運動場）	共用	15.0	2	30.0	○	2ヶ所以上									○	○					○	○				シャワー
	男女トイレ・バリアフリートイレ	共用	適宜	3	30.0	○	適宜									○	○		○			○					人感センサー 洗面台、スロップシンク設置 バリアフリートイレはオストメイト設置
	武道場	後期課程	450.0	1	450.0	○	適宜									○	○								○	○	
	更衣室（武道場）	共用	15.0	2	30.0	○	2ヶ所以上									○	○										
	プール付属室	共用	200.0	1	200.0		適宜							○		○	○					○					
その他	体育倉庫	共用	50.0	1	50.0		1ヶ所以上																				
	部室	後期課程	72.0	1	72.0		適宜									○	適宜										
	屋外トイレ	共用	50.0	1	50.0	○	適宜															○					
外構	正門	共用																		○							
	通用門	共用																		○							
	グラウンド等	共用				○	適宜															○					散水用 夜間開放なし
	駐車場	共用																									
	駐輪場	後期課程																									

注）表中の△は空配管を示す

（※）環境負荷に配慮した計画の提案を期待する