

種 別	事件・事故等 ／ 業務上のミス等
区 分	誤支給（誤徴収）／ 誤記載 誤送付（誤交付）／ 処理誤り／ その他（パネル落下事故）
概要	（概要） 令和５年８月５日（土）に、飽田まちづくりセンター多目的ホールの天井パネル（グラスウール）１枚が落下した。落下時の利用者はなく、けが人等なし。 （原因） 天井パネル（グラスウール）がズレて落下したもの。 （対策） 施設利用を中止し、復旧作業及び天井パネルのビスによる固定を行い、安全確認を行った。今後は職員による目視点検を徹底し、安全管理を強化します。
担 当	飽田まちづくりセンター 電話２２７－１１９５