

## 平成29年度第3回文化財修復検討部会での意見と対応等一覧表

No.	提案者	意見	対応	資料番号
検討事項（1）文化財修復検討部会の進め方について				
1		進め方（案）について了承	-	
検討事項（2）平成28年熊本地震による被災建造物復旧の原則について				
2		復旧の原則について了承	-	
検討事項（3）天守閣復旧整備工事について				
3		石垣補強や大天守穴蔵の安全対策は再検討	今回以降資料により説明	
検討事項（4）飯田丸五階櫓石垣復旧工事について				
4		石垣崩落防止対策をした上での櫓解体了承 石垣の解体着手了承	-	
5	田中部会長	石垣の解体範囲は最小限	極力解体範囲が最小限となるよう検討している	
6	北野委員	石垣の解体調査にて、石垣への影響や復旧の方針を検討してほしい	解体時にそのように検討する	
報告事項（1）熊本城復旧の取り組みについて				
7		特になし	-	
報告事項（2）前回部会での意見と対応策について				
8		特になし	-	
報告事項（3）重要文化財建造物復旧事業について				
9		平櫓、監物櫓の解体了承	-	
10	宮武委員	長塀は遺構がある深さ以上掘削出来ないことを考慮して復旧案を検討してほしい	そのように検討する	
11	吉田委員	長塀は現在分かる資料からでは鉄砲狭間の復原が困難であれば、分かる範囲でさかのぼった復原という手もあるのではないかと	重要文化財の復原の現状変更許可は明確な根拠が必要となるため、復原は難しいと考えている	
12	宮武委員	平櫓の仮設構台は調査等を考慮したものとしてほしい	そのように検討する	
報告事項（4）小天守4階部分解体について				
13		解体について了承	-	
検討事項（5）熊本城復旧基本計画素案（概要）について				
14		特に異論なし	-	
15		復旧過程公開時、現実的に何を見せるか考えてほしい。	今後考えていきたい	