様式第１７号

屋外広告物等安全点検結果報告書

年　　月　　日

熊本市長

郵便番号（　　－　　）

報告者（所有者又は占有者）住　所

氏　名　　㊞

電話番号

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

屋外広告物等の点検結果を次のとおり報告します。

広告物等の種類	建植広告 ・屋上広告 ・ 壁面、屋根面広告 ・ 突出広告 ・ その他（　　）			
表示（設置）場所	熊本市			
表示（設置）年月日	年　月　日	点検年月日	年　月　日	
点検者	氏　名			
	住　所			
	電話番号			
	資格名称			

点検箇所	点　検　項　目	異常の有無		改　善　の　概　要
基礎部・上部構造	1　上部構造全体の傾斜、ぐらつき	有	無	
	2　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	有	無	
	3　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有	無	
支持部	1　鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間	有	無	
	2　鉄骨接合部（ボルト・ナット・ビス）のゆるみ、欠落	有	無	
取付部	1　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有	無	
	2　溶接部の劣化、コーキングの劣化等	有	無	
	3　取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常	有	無	
広告板	1　表示面板・切文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	有	無	
	2　側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	有	無	
	3　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	有	無	
照明装置	1　照明装置の不点灯、不発光	有	無	
	2　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	有	無	
	3　周辺機器の劣化、破損	有	無	
その他	1　附属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけ、他）の腐食、破損	有	無	
	2　避雷針の腐食、損傷	有	無	
	3　その他点検した事項（　　）	有	無	

注）１　広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「点検項目」の欄に斜線を引くこと。

２　この報告書には、次に掲げる書類を添付すること。

（１）点検者の資格を証する書面の写し

（２）広告物等の全景及び点検項目ごとの広告物等の状態を撮影したカラー写真

（３）点検の結果異常があった場合は、当該異常のあった箇所の補修の前後を撮影したカラー写真