


熊本市の文化ホールの営業状況等について(平成29年1月12日発表)



No.1		※赤文字が更新内容です	
施設名	市民会館シアーズホーム夢ホール	座席数	1591席
現況	大ホールは閉鎖中。その他会議室は営業中。		
今後の見通し	工事状況	平成29年4月1日から復旧工事のため全館休館(全ての会議室も閉鎖)。再開は平成29年12月以降の予定。	
	予約受付開始	再開後の予約受付開始時期は工事契約後に判断する予定。	
被害状況	<p>ホール:天井部材の一部落下、客席床の亀裂、空調吹出口カバーの落下、客席破損、プロセニアムの崩落など</p> <p>ホール:プロセニアム部材の落下</p> <p>ホール:シーリングスポット部材の落下</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		


No.2			
施設名	植木文化ホール	座席数	601席
現況	全館営業中。		
今後の見通し	工事状況	休館を伴う工事の予定なし。	
	予約受付開始	受付中。	
被害状況	<p>ホール:緞帳の不具合、ロビー床のひび割れなど</p> <p>舞台連絡通路ドア破損</p> <p>建物継目破損</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		

No.3			
施設名	火の君文化ホール	座席数	594席
現況	ホールは閉鎖中。その他会議室は営業中。		
今後の見通し	工事状況	平成29年12月末ごろまでは修復工事。再開は工事終了後。	
	予約受付開始	再開後の予約受付開始時期は未定。	
被害状況	ホール:客席天井落下、壁破損、エアコンダクト落下、照明器具破損、舞台装置故障、音響設備故障など		
	<p>ホール:客席天井落下</p> 	<p>ホール:客席天井裏</p> 	

No.4			
施設名	くまもと森都心プラザ	座席数	489席
現況	ホールは閉鎖中。その他会議室は営業中。		
今後の見通し	工事状況	平成28年11月から平成29年3月まで修復工事。	
	予約受付開始	<p>ホール:平成28年12月から予約受付再開済み(平成29年5月1日以降分)。 多目的室:平成29年1月16日から予約再開予定(平成29年5月1日以降分)。</p>	
被害状況	ホール:移動観覧席の破損。空調設備の冷却水パイプ等破断。照明器具破損、舞台装置故障、音響設備故障など。		
	<p>ホール:スピーカー落下</p> 	<p>ホール:移動観覧席破損</p> 	

No.5		施設名	アスパル富合	座席数	406席
現況		全館営業中。			
今後の見通し	工事状況	営繕計画工事(吊物ワイヤー交換)のため平成29年8月22日～9月30日までホール休館。			
	予約受付開始	受付中。			
被害状況		<p>ホール: 舞台反響板ボルトの変形(修理済)など</p> <p>舞台緞帳(補強済)</p> 			

No.6		施設名	天明ホール	座席数	390席
現況		全館閉鎖中。			
今後の見通し	工事状況	平成29年度に工事予定。			
	予約受付開始	再開時期は未定。			
被害状況		<p>館全体: 水道管破裂による館内浸水、空調ダクトの脱落、天井の一部崩落など</p> <p>空調ダクト 脱落</p>  <p>館内浸水</p> 			

No.7		施設名	男女共同参画センター はあもにい	座席数	372席
現況		メインホールは閉鎖中。その他会議室(多目的ホール含む)は営業中。			
今後の見通し	工事状況	平成29年3月末までに工事完了予定。 再開は工事終了後。			
	予約受付開始	メインホールの予約は平成28年12月から再開(詳しくははあもにいまで)。			
被害状況		<p>メインホール: 吊り物装置のガイドレール・ガイドシューの曲がり、変形、脱落など</p> <p>吊り物装置のガイドレール・ガイドシューの変形</p> 			

No.8		施設名	健軍文化ホール	座席数	293席
現況		ホールは閉鎖中。その他会議室は営業中。			
今後の見通し	工事状況	平成29年4月1日から復旧工事のため全館休館(全ての会議室も閉鎖)。 再開は平成29年12月以降の予定。			
	予約受付開始	再開後の予約受付開始時期は工事契約後に判断する予定。			
被害状況		<p>ホール: 天井及び照明器具等の脱落、空調ダクトの落下など</p> <p>ホール天井・空調設備吹出口の落下や変形</p>  <p>ホール照明設備の落下・変形</p> 			

No.9		施設名	国際交流会館	座席数	230席
現況		全館営業中(ホール移動式客席は使用不可)。			
今後の見通し	工事状況	平成29年3月上旬から3月中旬の間で、復旧工事のためホール閉鎖の予定。			
	予約受付開始	上記工事期間は予約受付不可(ホール)。			
被害状況		<p>ホール:移動式客席の故障、空調故障、舞台吊物リミッター故障など</p> <p>移動式客席の故障</p>  			

No.10		施設名	子ども文化会館	座席数	228席
現況		ホールは閉鎖中。その他会議室等は営業中。			
今後の見通し	工事状況	平成29年度から工事開始予定。再開は工事終了後。			
	予約受付開始	再開後の予約受付開始の時期は未定。			
被害状況		<p>ホール:天井コンクリート破損、音響設備・空調設備・照明設備・舞台装置設備破損、客席電動イス・スプリンクラーの破損など</p> <p>照明設備の落下</p> 