熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和8年（2026年）4月1日現在

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積（㎡）	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度（◎印は補強不要）
									評価	Is値	q値	
1	壺川小学校	平成21年度	12	1	校舎	R３	1,122	S48.3	耐震性あり	0.70	2.43	◎
			12	2	校舎	R３	420	S54.3				◎
			15		校舎	R３	692	S55.3	耐震性あり	0.79	2.16	◎
			11		体育館	S１	594	S47.8	耐震性あり	0.73	1.33	平成23年度
2	碩台小学校	平成16年度	14	1	校舎	R３	1,329	S47.3	耐震性あり	0.74	2.10	平成18年度
			14	2	校舎	R３	552	S48.11				平成18年度
		平成20年度	13	1	校舎	R３	1,121	S46.3	耐震性あり	0.72	1.70	平成24年度
			13	2	校舎	R３	408	S47.3				平成24年度
			16		体育館	S１	594	S49.4	耐震性あり	0.88	1.59	平成22年度
3	白川小学校	平成19年度	10	1	校舎	R３	1,690	S49.10	耐震性あり	0.72	2.43	平成25年度
			16		校舎	R３	732	S56.3	耐震性あり	0.77	1.03	◎
4	城東小学校	平成20年度	1		校舎	R３	4,377	S34.3	耐震性あり	0.75	2.23	平成22年度
			8		体育館	S１	725	S56.3	耐震性あり	0.78	1.42	平成22年度
6	一新小学校	平成20年度	1	1	校舎	R３	1,095	S34.3	耐震性あり	0.72	2.53	平成25年度
			1	2	校舎	R３	973	S35.3				平成25年度
			20		校舎	R３	2,193	S55.6	耐震性あり	0.74	1.40	◎
			15		体育館	S１	725	S54.3	耐震性あり	0.78	1.74	◎
8	向山小学校	平成20年度	4		校舎	R３	1,932	S38.11	耐震性あり	0.70	2.73	平成23年度
			8		校舎	R３	1,445	S34.3	耐震性あり	0.72	2.47	平成24年度
			16		校舎	R３	570	S56.3	耐震性あり	0.75	1.20	◎
			14		体育館	S１	725	S54.2	耐震性あり	0.75	1.19	◎
9	黒髪小学校	平成19年度	14		校舎	R４	2,315	S53.11	耐震性あり	0.78	2.60	平成21年度
			17	1	校舎	R４	1,770	S55.7	耐震性あり	0.71	1.17	平成21年度
			18		校舎	R３	1,333	S56.3	耐震性あり	0.76	2.33	◎
			13		体育館	R２	796	S48.3	耐震性あり	1.19	1.15	◎
10	大江小学校	平成20年度	6	1	校舎	R３	997	S38.3	耐震性あり	0.70	2.50	平成24年度
			6	3	校舎	R３	273	S39.5				平成24年度
			6	4	校舎	R３	954	S41.6				平成24年度
			6	5	校舎	R３	120	S45.3				平成24年度
			6	2	校舎	R３	273	S39.5	耐震性あり	0.78	2.67	平成24年度
			13		校舎	R３	1,424	S55.3	耐震性あり	1.05	3.59	◎
			12		体育館	S１	725	S54.4	耐震性あり	0.74	1.62	◎
11	本荘小学校	平成20年度	16	1	校舎	R３	2,747	S51.10	耐震性あり	0.73	1.88	◎
			16	2	校舎	R３	1,283	S51.10	耐震性あり	0.74	1.83	平成24年度
12	春竹小学校	平成19年度	6	1	校舎	R３	996	S37.5	耐震性あり	0.73	2.53	平成22年度
			6	2	校舎	R３	723	S38.2				平成22年度
			6	3	校舎	R３	273	S39.5				平成22年度
			13		校舎	R３	989	S48.10	耐震性あり	0.74	2.70	平成22年度
			18		校舎	R３	586	S52.11				平成22年度
			19		校舎	R３	963	S52.11	耐震性あり	0.70	1.17	平成22年度
			25	1	校舎	R２	452	S56.3	耐震性あり	1.54	2.40	◎
			16	1	体育館	S１	725	S52.4	耐震性あり	0.73	1.33	平成21年度
13	古町小学校	平成 8年度	13	1	校舎	R３	1,130	S48.3	耐震性あり	0.87	1.27	平成 9年度
			13	2	校舎	R３	907	S49.6	耐震性あり	0.73	1.43	平成10年度
			13	3	校舎	R３	303	S49.6				平成10年度
		平成22年度	23		校舎	R２	426	S56.3	耐震性あり	1.19	4.20	◎
			19		体育館	S１	532	S53.2	耐震性あり	0.75	1.65	平成25年度
14	春日小学校	平成19年度	5	1	校舎	R３	729	S35.3	耐震性あり	0.72	3.23	平成21年度
			5	2	校舎	R３	1,002	S40.8	耐震性あり	0.71	1.73	平成22年度
			5	3	校舎	R３	462	S41.7				平成22年度
			14		校舎	R２	979	S55.3	耐震性あり	1.20	4.09	◎
			16		体育館	S１	725	S56.3	耐震性あり	0.78	1.42	平成21年度
		平成21年度	13		校舎	R３	1,114	S54.3	耐震性あり	0.71	1.23	◎
15	城西小学校	平成 7年度	19	1	校舎	R３	1,121	S47.9	耐震性あり	0.73	1.80	平成 8年度
			19	2	校舎	R３	872	S49.7	耐震性あり	0.81	1.53	平成 9年度
		平成19年度	19	3	校舎	R３	295	S56.3	耐震性あり	0.96	2.30	◎
			27	1	校舎	R４	1,000	S54.1	耐震性あり	0.72	2.50	平成22年度
			27	2	校舎	R４	1,316	S54.1				平成22年度
			31		校舎	R３	1,504	S56.3	耐震性あり	0.74	1.40	◎
16	花園小学校	平成21年度	23		校舎	R３	2,892	S55.5	耐震性あり	0.70	2.53	◎
			31		校舎	R２	1,363	S56.7	耐震性あり	0.93	3.37	◎
			32	1	校舎	R２	269	S56.7	耐震性あり	0.70	2.53	◎
			16	1	体育館	S１	725	S53.3	耐震性あり	0.78	1.43	平成23年度
17	池田小学校	平成19年度	11		校舎	R３	1,256	S46.3	耐震性あり	0.74	2.70	平成24年度
			17		校舎	R３	1,529	S47.5	耐震性あり	0.70	2.57	平成24年度
			26	1	校舎	R３	1,290	S55.3	耐震性あり	0.81	2.79	◎
18	出水小学校	平成19年度	14	3	校舎	R３	822	S48.3	耐震性あり	0.71	2.53	平成23年度
			18	1	校舎	R３	646	S49.10	耐震性あり	0.71	2.56	◎
			18	2	校舎	R３	1,056	S49.10				◎
			19		校舎	S２	78	S49.10	耐震性あり	0.82	1.02	◎
			25		体育館	S１	826	S53.3	耐震性あり	0.71	1.06	平成23年度
19	白坪小学校	平成10年度	24	1	校舎	R４	2,083	S50.6	耐震性あり	0.72	1.27	平成11年度
		平成20年度	28	1	校舎	R３	1,203	S54.3	耐震性あり	0.78	1.22	平成25年度
			28	2	校舎	R４	1,689	S55.3				平成25年度
20	画図小学校	平成21年度	9	1	校舎	R３	932	S47.3	耐震性あり	0.72	1.66	◎
			9	2	校舎	R３	1,011	S53.3				◎
			21	1	校舎	R３	687	S54.3	耐震性あり	0.71	1.63	◎
			22		校舎	R３	1,103	S56.12	耐震性あり	0.72	1.60	◎
			17	1	体育館	S１	725	S52.3	耐震性あり	0.79	1.36	平成24年度
21	砂取小学校	平成18年度	3	3	校舎	R３	1,118	S48.3	耐震性あり	0.71	1.23	平成21年度
			3	4	校舎	R３	480	S55.3				平成21年度
			15		校舎	R３	783	S55.3	耐震性あり	0.83	2.54	◎
22	健軍小学校	平成21年度	23	1	校舎	R３	1,121	S47.3	耐震性あり	0.74	1.32	平成25年度
			23	2	校舎	R３	1,197	S48.5	耐震性あり	0.80	2.04	平成25年度
			27	1	校舎	R３	948	S48.4	耐震性あり	0.75	1.35	平成25年度
			36	1	校舎	R３	2,004	S54.5	耐震性あり	0.71	1.23	◎
			32		体育館	S１	945	S53.3	耐震性あり	0.73	1.33	平成25年度

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和8年（2026年）4月1日現在

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積（㎡）	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度（◎印は補強不要）
									評価	Is値	q値	
23	清水小学校	平成19年度	6	1	校舎	Ｒ３	966	S44.3	耐震性あり	0.74	2.70	平成23年度
			6	2	校舎	Ｒ３	1,057	S45.3				平成23年度
			20	1	校舎	Ｒ３	1,913	S48.8	耐震性あり	0.76	2.94	◎
			25		校舎	Ｒ３	1,347	S55.3	耐震性あり	0.81	2.81	◎
			10	1	体育館	Ｓ２	792	S45.3	耐震性あり	0.72	1.24	平成23年度
24	日吉小学校	平成12年度	12	1	校舎	Ｒ３	932	S47.3	耐震性あり	0.72	1.17	◎
			12	2	校舎	Ｒ３	960	S48.11				◎
		平成19年度	23		校舎	Ｒ３	2,407	S53.9	耐震性あり	0.73	1.61	平成25年度
			16		体育館	Ｓ１	945	S51.3	耐震性あり	0.73	1.34	平成25年度
25	川尻小学校	平成21年度	22	1	校舎	Ｒ３	1,288	S54.3	耐震性あり	0.86	3.03	◎
			22	2	校舎	Ｒ３	678	S55.3				◎
			22	3	校舎	Ｒ３	1,027	S55.3	耐震性あり	0.77	2.67	◎
			27		校舎	Ｒ３	2,041	S56.8	耐震性あり	0.71	2.50	◎
26	力合小学校	平成20年度	20	1	校舎	Ｒ３	1,106	S53.11	耐震性あり	0.76	2.67	◎
			20	2	校舎	Ｒ３	1,358	S55.3				◎
			22		校舎	Ｒ３	1,128	S56.3	耐震性あり	0.88	2.97	◎
			12		体育館	Ｓ１	594	S48.3	耐震性あり	0.74	1.56	平成22年度
27	御幸小学校	平成20年度	13		校舎	Ｒ２	362	S47.8	耐震性あり	0.76	2.73	◎
			19	1	校舎	Ｒ３	1,085	S54.3	耐震性あり	0.89	1.23	◎
			19	2	校舎	Ｒ３	1,558	S55.6	耐震性あり	0.72	1.10	◎
			19	3	校舎	Ｒ３	387	S55.6				◎
28	田迎小学校	平成19年度	13	1	校舎	Ｒ３	1,113	S48.11	耐震性あり	0.73	2.50	平成25年度
			13	2	校舎	Ｒ３	397	S52.4				平成25年度
			13	4	校舎	Ｒ３	560	S55.2				平成25年度
			13	3	校舎	Ｒ３	1,158	S53.3	耐震性あり	0.88	2.96	◎
31	城山小学校	平成21年度	1		校舎	Ｒ２	1,092	S56.8	耐震性あり	1.06	3.73	◎
			2		校舎	Ｒ３	1,589	S56.8	耐震性あり	0.74	1.27	◎
			3		校舎	Ｒ３	1,360	S56.8	耐震性あり	0.84	2.93	◎
32	託麻原小学校	平成20年度	7		校舎	Ｒ３	816	S44.3	耐震性あり	0.78	2.63	平成22年度
			20		校舎	Ｒ３	742	S51.9	耐震性あり	0.90	3.03	◎
			24		校舎	Ｒ３	1,755	S55.5	耐震性あり	0.70	2.43	平成22年度
			26		校舎	Ｒ３	1,208	S56.3	耐震性あり	0.93	1.40	◎
		平成21年度	21	1	校舎	Ｒ３	1,239	S51.9	耐震性あり	0.79	2.70	◎
			21	2	校舎	Ｒ３	665	S51.9				◎
33	秋津小学校	平成22年度	22	1	校舎	Ｒ３	1,973	S54.5	耐震性あり	0.72	2.63	◎
			22	2	校舎	Ｒ３	574	S56.4				◎
			23		校舎	Ｒ３	1,123	S56.4	耐震性あり	0.78	1.83	◎
37	泉ケ丘小学校	平成21年度	15	1	校舎	Ｒ３	1,114	S54.3	耐震性あり	0.72	1.73	◎
			15	2	校舎	Ｒ３	968	S55.3				◎
			18		校舎	Ｒ３	2,196	S56.8	耐震性あり	0.70	2.43	◎
38	小島小学校	平成20年度	11	1	校舎	Ｒ４	1,000	S52.1	耐震性あり	0.71	1.37	平成22年度
			11	2	校舎	Ｒ４	1,117	S52.1				平成22年度
39	龍田小学校	平成13年度	23		校舎	Ｒ３	1,445	S51.9	耐震性あり	0.83	2.86	平成19年度
		平成21年度	25	1	校舎	Ｒ３	1,626	S53.1	耐震性あり	0.72	2.40	平成23年度
			16	1	体育館	Ｓ１	594	S48.3	耐震性あり	0.71	1.28	平成23年度
40	帯山小学校	平成 7年度	7		校舎	Ｒ３	966	S43.6	耐震性あり	0.77	2.93	平成 8年度
		平成19年度	8	1	校舎	Ｒ３	967	S45.3	耐震性あり	0.81	2.83	平成21年度
			8	2	校舎	Ｒ３	555	S46.12				平成21年度
			9		校舎	Ｒ３	1,094	S46.12	耐震性あり	0.74	2.60	平成21年度
			28		校舎	Ｒ３	974	S51.10	耐震性あり	0.72	2.53	平成21年度
			33		校舎	Ｒ３	1,430	S56.3	耐震性あり	0.82	1.13	◎
		平成21年度	21		体育館	Ｓ２	1,069	S45.3	耐震性あり	0.85	1.55	平成23年度
41	中島小学校	平成22年度	15		校舎	Ｒ３	1,197	S54.5	耐震性あり	0.72	1.07	平成23年度
44	城北小学校	平成17年度	10	1	校舎	Ｒ３	697	S45.3	耐震性あり	0.73	2.70	平成19年度
			15		校舎	Ｒ３	1,050	S48.3	耐震性あり	0.74	2.70	平成19年度
			17		校舎	Ｒ３	18	S48.3				平成19年度
		平成20年度	11	1	校舎	Ｒ３	458	S46.3	耐震性あり	0.72	2.53	平成25年度
			11	2	校舎	Ｒ３	229	S47.2				平成25年度
			16		校舎	Ｓ２	42	S48.3	耐震性あり	0.73	1.61	◎
			18		体育館	Ｓ２	1,017	S48.11	耐震性あり	0.85	1.56	平成25年度
45	尾ノ上小学校	平成18年度	1	1	校舎	Ｒ３	1,508	S39.7	耐震性あり	0.70	2.39	平成20年度
			1	2	校舎	Ｒ３	948	S40.6				平成20年度
			7	1	校舎	Ｒ３	816	S43.6	耐震性あり	0.73	2.46	平成20年度
			7	2	校舎	Ｒ３	540	S45.3				平成20年度
			7	3	校舎	Ｒ３	813	S48.3				平成20年度
			15		校舎	Ｒ３	1,225	S51.4	耐震性あり	0.72	2.43	◎
		平成20年度	12		体育館	Ｓ２	792	S47.9	耐震性あり	0.71	1.29	平成25年度
46	西原小学校	平成19年度	1	1	校舎	Ｒ３	947	S41.7	耐震性あり	0.77	2.63	平成21年度
			1	2	校舎	Ｒ３	1,250	S41.7	耐震性あり	0.71	2.43	平成21年度
			1	3	校舎	Ｒ３	245	S45.3	耐震性あり	0.74	2.63	平成21年度
			5	1	校舎	Ｒ３	568	S46.3	耐震性あり	0.76	2.66	平成21年度
			5	3	校舎	Ｒ３	270	S48.3				平成21年度
			5	6	校舎	Ｒ３	314	S48.3				平成21年度
			5	4	校舎	Ｒ３	327	S49.4	耐震性あり	0.75	2.33	◎
			18		校舎	Ｒ３	1,191	S54.3	耐震性あり	0.81	2.73	◎
			12		体育館	Ｓ２	792	S48.3	耐震性あり	0.73	1.31	平成22年度
47	高平台小学校	平成19年度	1	1	校舎	Ｒ３	1,346	S42.7	耐震性あり	0.71	2.43	平成22年度
			1	2	校舎	Ｒ３	947	S43.7				平成22年度
			1	3	校舎	Ｒ３	270	S45.3				平成22年度
			7	1	校舎	Ｒ３	581	S47.3	耐震性あり	0.71	1.96	平成21年度
			7	3	校舎	Ｒ３	1,107	S55.3				平成21年度
			7	2	校舎	Ｒ３	270	S50.2	耐震性あり	0.77	2.06	◎
			9	1	体育館	Ｓ１	594	S49.4	耐震性あり	0.73	1.32	平成21年度
			9	2	体育館	Ｓ１	351	S56.3				平成21年度
48	楠小学校	平成10年度	8	1	校舎	Ｒ３	1,178	S48.3	耐震性あり	0.83	1.20	平成12年度
			8	2	校舎	Ｒ３	1,000	S49.11				平成12年度
		平成20年度	1	1	校舎	Ｒ３	1,177	S45.5	耐震性あり	0.77	2.66	平成22年度
			1	2	校舎	Ｒ３	270	S46.3				平成22年度
			23		校舎	Ｒ３	719	S51.9				平成22年度
			10		校舎	Ｒ３	134	S45.5	耐震性あり	0.75	1.27	平成22年度
			18		校舎	Ｒ３	1,196	S49.11	耐震性あり	0.72	2.50	◎
			24		校舎	Ｒ３	579	S51.9	耐震性あり	0.73	1.27	平成22年度
			11		体育館	Ｓ２	802	S49.4	耐震性あり	0.81	1.44	平成22年度

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和8年（2026年）4月1日現在

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積（㎡）	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度（◎印は補強不要）
									評価	Is値	q値	
49	託麻東小学校	平成22年度	19	1	校舎	Ｒ３	1,261	S55.7	耐震性あり	0.80	2.73	◎
			19	2	校舎	Ｒ３	735	S56.8				◎
			22		校舎	Ｒ３	548	S57.3	耐震性あり	1.19	1.76	◎
			9	1	体育館	Ｓ１	414	S47.7	耐震性あり	0.73	1.11	平成25年度
			9	2	体育館	Ｓ１	311	S55.3				平成25年度
50	託麻西小学校	平成21年度	15		校舎	Ｒ２	1,139	S50.3	耐震性あり	0.73	1.83	◎
			31		校舎	Ｒ３	2,069	S53.8	耐震性あり	0.76	2.63	◎
			38		校舎	Ｒ３	1,887	S55.6	耐震性あり	0.70	1.07	◎
			10	1	体育館	Ｓ１	414	S47.2	耐震性あり	0.71	1.22	平成23年度
			10	2	体育館	Ｓ１	531	S54.1				平成23年度
52	桜木小学校	平成14年度	1	1	校舎	Ｒ３	1,182	S46.3	耐震性あり	0.73	2.50	平成16年度
			1	2	校舎	Ｒ３	402	S47.3				平成16年度
			1	5	校舎	Ｒ３	134	S46.3	耐震性あり	0.75	1.10	平成16年度
		平成21年度	10	1	校舎	Ｒ３	642	S49.6	耐震性あり	0.75	2.57	平成25年度
			10	2	校舎	Ｒ３	270	S53.4				平成25年度
			10	3	校舎	Ｒ３	741	S55.2				平成25年度
			17		校舎	Ｒ２	778	S52.4	耐震性あり	0.97	3.36	◎
			20		校舎	Ｒ２	349	S56.3	耐震性あり	1.15	3.96	◎
			11	1	体育館	Ｓ１	594	S50.2	耐震性あり	0.90	1.64	平成25年度
			11	2	体育館	Ｓ１	131	S56.3				平成25年度
53	東町小学校	平成21年度	1	1	校舎	Ｒ２	373	S49.11	耐震性あり	0.77	2.70	◎
			1	2	校舎	Ｒ２	1,040	S49.11				◎
			2	1	校舎	Ｒ３	2,009	S49.11	耐震性あり	0.71	2.60	◎
			3		校舎	Ｒ２	60	S49.11	耐震性あり	0.73	1.27	◎
			9	1	校舎	Ｒ３	1,546	S51.5	耐震性あり	0.75	1.08	平成25年度
			9	2	校舎	Ｒ３	846	S53.3	耐震性あり	0.71	2.53	◎
54	麻生田小学校	平成22年度	1	1	校舎	Ｒ３	1,089	S51.10	耐震性あり	0.72	2.50	平成24年度
			1	2	校舎	Ｒ３	323	S51.10				平成24年度
			1	3	校舎	Ｒ３	1,791	S51.10				平成24年度
			2		校舎	Ｒ２	1,018	S51.10	耐震性あり	0.71	2.57	平成24年度
			3		校舎	Ｒ２	44	S51.10	耐震性あり	1.35	1.60	◎
			11	1	校舎	Ｒ３	825	S56.3	耐震性あり	0.75	2.56	◎
			10		体育館	Ｓ１	945	S53.3	耐震性あり	0.74	1.23	平成24年度
55	武蔵小学校	平成22年度	1		校舎	Ｒ２	1,819	S52.12	耐震性あり	0.91	3.13	◎
			2	1	校舎	Ｒ３	1,698	S52.12	耐震性あり	0.78	2.73	◎
			2	2	校舎	Ｒ３	472	S55.3				◎
			3	1	校舎	Ｒ３	69	S52.12	耐震性あり	0.73	1.17	◎
			11		校舎	Ｒ３	850	S56.3	耐震性あり	0.70	1.13	◎
			6	1	体育館	Ｓ１	725	S54.3	耐震性あり	0.80	1.67	◎
56	帯山西小学校	平成21年度	3	1	校舎	Ｒ３	1,969	S54.12	耐震性あり	0.89	3.06	◎
			4		校舎	Ｒ３	2,287	S54.12	耐震性あり	0.78	2.70	◎
			2		体育館	Ｓ１	725	S54.10	耐震性あり	0.72	1.40	◎
57	月出小学校	平成21年度	1		校舎	Ｒ３	1,977	S54.6	耐震性あり	1.06	3.60	◎
			2	1	校舎	Ｒ３	1,287	S54.6	耐震性あり	0.71	2.40	◎
			2	2	校舎	Ｒ３	949	S54.6				◎
			3		校舎	Ｒ３	1,640	S54.6	耐震性あり	0.77	2.66	◎
			5		体育館	Ｓ１	945	S54.6	耐震性あり	0.73	1.17	平成24年度
58	出水南小学校	平成21年度	1	1	校舎	Ｒ４	2,925	S55.8	耐震性あり	0.76	1.10	◎
			1	3	校舎	Ｒ４	3,017	S55.8	耐震性あり	0.83	1.31	平成25年度
			2		体育館	Ｓ１	945	S55.8	耐震性あり	0.74	1.18	平成25年度
66	川上小学校	平成20年度	1	1	校舎	Ｒ２	627	S54.3	耐震性あり	0.72	1.49	◎
			3		校舎	Ｒ２	644	S53.3	耐震性あり	0.79	2.43	平成24年度
			4		校舎	Ｒ２	726	S53.3	耐震性あり	0.82	1.83	平成24年度
			5		校舎	Ｒ２	444	S54.3	耐震性あり	0.94	1.89	◎
			6		校舎	Ｒ２	1,262	S54.3	耐震性あり	0.72	2.46	平成24年度
			11		体育館	Ｓ２	694	S57.1	耐震性あり	0.78	1.18	◎
67	西里小学校	平成22年度	1		校舎	Ｒ２	1,542	S55.3	耐震性あり	0.72	1.50	◎
			2		校舎	Ｒ２	1,951	S56.2	耐震性あり	0.78	1.67	◎
68	北部東小学校	平成21年度	1		校舎	Ｒ３	2,394	S57.1	耐震性あり	0.72	1.37	平成23年度
			2		体育館	Ｓ２	1,337	S55.12	耐震性あり	0.73	1.34	平成23年度
71	飽田東小学校	平成21年度	9		校舎	Ｒ３	1,279	S51.3	耐震性あり	0.77	2.63	平成23年度
			10		校舎	Ｒ２	1,095	S53.12	耐震性あり	0.75	2.63	◎
			11		体育館	Ｓ１	680	S56.3	耐震性あり	0.91	1.65	平成23年度
72	飽田南小学校	平成20年度	9		校舎	Ｒ１	220	S52.2	耐震性あり	1.24	4.30	◎
			10		校舎	Ｒ１	367	S52.2	耐震性あり	2.20	7.70	◎
			13		校舎	Ｒ２	476	S52.2	耐震性あり	0.75	2.73	◎
			15		体育館	Ｓ１	680	S57.1	耐震性あり	0.96	1.69	◎
73	飽田西小学校	平成22年度	9		校舎	Ｒ２	801	S53.2	耐震性あり	0.86	3.03	◎
			13		体育館	Ｓ１	680	S56.3	耐震性あり	0.72	1.78	平成25年度
74	中緑小学校	平成 9年度	1		校舎	Ｒ２	824	S54.3	耐震性あり	0.78	2.13	平成10年度
			2	1	校舎	Ｒ２	456	S54.3	耐震性あり	0.81	1.53	◎
		平成22年度	6		体育館	Ｓ１	392	S49.3	耐震性あり	0.82	1.33	平成24年度
75	銭塘小学校	平成21年度	1		体育館	Ｓ１	378	S45.12	耐震性あり	0.73	1.31	平成23年度
76	奥古閑小学校	平成 8年度	3		校舎	Ｒ２	965	S41.3	耐震性あり	0.76	1.53	平成 9年度
		平成22年度	1		校舎	Ｒ２	1,450	S56.3	耐震性あり	0.76	2.70	平成24年度
			2		校舎	Ｒ２	710	S56.3	耐震性あり	0.72	1.40	◎
77	川口小学校	平成22年度	2		校舎	Ｒ２	1,458	S56.3	耐震性あり	0.72	2.33	◎
			4		体育館	Ｓ１	420	S49.4	耐震性あり	0.91	1.41	平成24年度
82	杉上小学校	平成17年度	1	1	校舎	Ｒ１	866	S54.7	耐震性あり	1.45	4.96	◎
			2		校舎	Ｒ２	755	S54.7	耐震性あり	0.76	2.66	◎
			3		校舎	Ｒ２	761	S54.7	耐震性あり	0.73	2.53	◎
			4		校舎	Ｒ２	314	S54.7	耐震性あり	0.78	1.23	平成19年度
			5		校舎	Ｒ１	395	S54.7	耐震性あり	0.86	2.40	平成19年度
			11		体育館	Ｓ１	802	S55.3	耐震性あり	0.83	1.51	平成20年度

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和8年（2026年）4月1日現在

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積（㎡）	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度（◎印は補強不要）
									評価	Is値	q値	
83	隈庄小学校	平成16年度	9	2	校舎	R３	1,241	S51.3	耐震性あり	0.72	2.46	平成20年度
			9	3	校舎	R３	426	S51.3				平成20年度
			17		校舎	R２	47	S52.3	耐震性あり	0.79	1.17	◎
			18		校舎	R２	47	S52.3				◎
			19	1	校舎	R３	706	S52.3				◎
			19	2	校舎	R２	246	S51.3				◎
			20		校舎	R１	324	S52.3	耐震性あり	0.79	2.76	◎
			23		体育館	S１	800	S54.3	耐震性あり	0.72	1.30	平成20年度
84	豊田小学校	平成17年度	12		校舎	R２	1,536	S56.12	耐震性あり	0.77	1.37	◎
			13	1	校舎	R２	1,633	S56.12	耐震性あり	0.79	1.33	◎
			10		体育館	S１	800	S56.2	耐震性あり	0.92	1.49	平成20年度
85	植木小学校	平成14年度	13		校舎	R２	823	S54.2	耐震性あり	1.09	1.03	◎
			14	1	校舎	R３	966	S54.2	耐震性あり	0.76	1.23	◎
			14	2	校舎	R３	1,629	S54.6				◎
89	桜井小学校	平成22年度	16		校舎	R２	1,304	S55.3	耐震性あり	0.87	1.47	◎
			17		校舎	R３	1,707	S55.3	耐震性あり	0.70	1.36	平成24年度
			18	1	校舎	S２	53	S55.3	耐震性あり	0.72	1.40	平成24年度
91	吉松小学校	平成22年度	13		校舎	R３	3,278	S56.2	耐震性あり	0.73	2.23	平成24年度
92	田底小学校	平成15年度	10		校舎	R３	2,643	S55.2	耐震性あり	0.77	1.13	平成16年度
		平成22年度	9		体育館	S１	541	S54.3	耐震性あり	0.72	1.31	平成24年度
1	出水中学校	平成 9年度	19	1	校舎	R３	279	S47.3	耐震性あり	1.26	3.21	◎
			19	2	校舎	R３	1,113	S53.3	耐震性あり	0.74	2.02	◎
		平成19年度	1	1	校舎	R３	976	S36.3	耐震性あり	0.70	2.53	平成21年度
			1	2	校舎	R３	1,404	S37.3				平成21年度
			1	3	校舎	R３	1,243	S37.3				平成22年度
			1	4	校舎	R４	1,340	S46.3	耐震性あり	0.71	2.43	平成22年度
			1	5	校舎	S４	407	S47.3				平成22年度
			27		校舎	R１	300	S56.3	耐震性あり	1.74	2.26	◎
2	白川中学校	平成 8年度	28	1	校舎	R３	1,947	S49.10	耐震性あり	0.70	1.50	◎
		平成22年度	35	1	校舎	R３	1,481	S54.3	耐震性あり	0.74	1.17	◎
			35	2	校舎	R３	822	S55.3				◎
			35	3	校舎	R３	1,273	S55.3	耐震性あり	0.83	1.33	◎
3	藤園中学校	平成19年度	7	1	校舎	R３	1,334	S30.3	耐震性あり	0.70	2.40	平成21年度
			7	2	校舎	R３	1,115	S31.3				平成21年度
			7	3	校舎	R３	722	S32.3				平成21年度
			7	4	校舎	R３	550	S36.10	耐震性あり	0.80	1.63	平成21年度
			9	1	校舎	R３	300	S37.5	耐震性あり	0.71	1.57	平成23年度
			9	2	校舎	R３	775	S41.6				平成23年度
			9	3	校舎	R３	655	S42.3				平成23年度
4	花陵中学校	平成19年度	8	2	校舎	R３	976	S36.12	耐震性あり	0.74	2.53	平成23年度
			8	3	校舎	R３	709	S37.3				平成23年度
			8	4	校舎	R３	947	S38.3				平成23年度
			8	5	校舎	R３	267	S39.5				平成23年度
			8	6	校舎	R３	149	S41.6				平成23年度
			8	7	校舎	R３	432	S47.8				平成23年度
			13		校舎	R１	240	S49.4	耐震性あり	2.23	3.09	◎
			19	1	校舎	R３	2,111	S50.2	耐震性あり	0.74	1.03	平成23年度
5	城南中学校	平成 7年度	12	1	校舎	R３	979	S44.3	耐震性あり	0.72	2.76	平成 8年度
			12	2	校舎	R３	680	S45.3				平成 9年度
		平成17年度	13		校舎	R３	810	S46.3	耐震性あり	0.72	2.56	平成20年度
			21		校舎	R１	240	S47.7	耐震性あり	0.93	3.06	◎
		平成22年度	28		校舎	R３	1,389	S53.3	耐震性あり	0.91	1.70	◎
			31		校舎	R３	1,791	S56.3	耐震性あり	0.71	2.20	◎
6	京陵中学校	平成19年度	1	1	校舎	R３	581	S39.6	耐震性あり	0.72	2.43	平成21年度
			1	2	校舎	R３	273	S40.6				平成21年度
			1	3	校舎	R３	1,235	S41.6				平成21年度
			1	4	校舎	R３	270	S47.8	耐震性あり	0.75	1.03	◎
			1	5	校舎	R３	948	S55.3	耐震性あり	0.82	1.73	◎
			6		校舎	R１	300	S44.4	耐震性あり	0.75	2.66	◎
			23		校舎	R３	1,012	S54.3	耐震性あり	0.78	1.36	◎
			27		校舎	R３	1,023	S56.3	耐震性あり	1.10	1.80	◎
7	西山中学校	平成13年度	18	1	校舎	R４	1,095	S47.3	耐震性あり	0.73	1.17	平成17年度
			18	2	校舎	R４	897	S48.3				平成17年度
		平成20年度	1	1	校舎	R３	978	S36.12	耐震性あり	0.71	2.43	平成22年度
			1	2	校舎	R３	267	S38.1				平成22年度
			1	3	校舎	R３	697	S41.7				平成22年度
			1	4	校舎	R３	314	S42.3				平成22年度
			1	5	校舎	R３	270	S49.4	耐震性あり	0.71	1.67	平成22年度
			18	3	校舎	R４	371	S56.3	耐震性あり	0.72	1.70	平成22年度
			25		校舎	R１	300	S54.3	耐震性あり	1.39	1.87	◎
8	江南中学校	平成19年度	1	2	校舎	R３	1,902	S31.3	耐震性あり	0.71	2.43	平成24年度
			1	5	校舎	R３	150	S56.3	耐震性あり	0.75	2.57	平成24年度
			15		校舎	R１	252	S56.3	耐震性あり	1.02	3.49	◎
9	江原中学校	平成20年度	11		校舎	R３	635	S51.3	耐震性あり	0.80	2.77	◎
10	竜南中学校	平成20年度	1	1	校舎	R３	1,878	S40.8	耐震性あり	0.78	2.70	平成23年度
			24		校舎	R４	2,503	S54.5	耐震性あり	0.72	2.10	平成22年度
			26		校舎	R１	300	S56.6	耐震性あり	1.26	4.27	◎
11	桜山中学校	平成11年度	20	1	校舎	R３	1,351	S52.8	耐震性あり	0.80	1.33	平成13年度
			20	2	校舎	R３	478	S52.8				平成13年度
			20	3	校舎	R２	720	S55.3	耐震性あり	1.45	1.57	◎
			20	4	校舎	R３	582	S55.3	耐震性あり	0.89	1.03	◎
		平成21年度	23		校舎	R３	602	S56.3	耐震性あり	0.70	2.03	◎
12	湖東中学校	平成 7年度	10	1	校舎	R３	723	S39.5	耐震性あり	0.73	1.45	平成 8年度
			10	2	校舎	R３	548	S40.6	耐震性あり	0.83	1.32	平成 8年度
			10	3	校舎	R２	180	S43.3	耐震性あり	1.67	1.34	◎
			10	4	校舎	R３	912	S47.3	耐震性あり	0.74	1.56	◎
		平成22年度	20		校舎	R２	932	S48.3	耐震性あり	0.95	1.30	◎
			27		校舎	R１	300	S50.3	耐震性あり	2.05	5.89	◎
			32	1	校舎	R３	1,173	S54.3	耐震性あり	0.78	1.00	◎
			32	2	校舎	R３	588	S55.3				◎

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

令和8年（2026年）4月1日現在

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積（㎡）	建築年月	耐震診断結果			耐震化年度（◎印は補強不要）
									評価	Is値	q値	
13	託麻中学校	平成12年度	8	2	校舎	Ｒ２	265	S52.3	耐震性あり	1.16	1.47	◎
			8	3	校舎	Ｒ２	1,101	S53.3				◎
		平成16年度	8	1	校舎	Ｒ２	283	S46.3	耐震性あり	0.80	2.80	◎
		平成22年度	2	1	校舎	Ｒ３	754	S42.3	耐震性あり	0.77	2.67	平成24年度
			2	2	校舎	Ｒ３	377	S43.3				平成24年度
			9	1	校舎	Ｒ２	183	S46.3	耐震性あり	0.73	2.40	◎
			9	2	校舎	Ｒ２	291	S52.3				◎
14	三和中学校	平成21年度	20		校舎	Ｒ３	1,407	S52.10	耐震性あり	0.89	1.60	◎
			21		校舎	Ｒ４	1,167	S54.3	耐震性あり	0.72	1.18	平成25年度
15	城西中学校	平成21年度	12		校舎	Ｒ３	1,121	S47.3	耐震性あり	0.73	2.50	平成23年度
			13		校舎	Ｒ３	1,245	S48.3	耐震性あり	0.72	2.50	◎
			19		校舎	Ｒ２	709	S55.3	耐震性あり	0.83	2.90	◎
			21		校舎	Ｒ１	250	S56.3	耐震性あり	0.80	2.55	◎
16	帯山中学校	平成19年度	1	1	校舎	Ｒ３	917	S33.3	耐震性あり	0.71	2.60	平成22年度
			1	4	校舎	Ｒ３	793	S35.12	耐震性あり	0.71	2.60	平成23年度
			1	5	校舎	Ｒ３	1,217	S36.12				平成23年度
			1	7	校舎	Ｒ３	294	S39.7				平成23年度
18	錦ケ丘中学校	平成17年度	1	1	校舎	Ｒ３	1,250	S41.6	耐震性あり	0.73	2.76	平成19年度
			1	2	校舎	Ｒ３	937	S43.5				平成19年度
			1	3	校舎	Ｒ３	540	S45.3				平成19年度
			1	4	校舎	Ｒ４	1,323	S48.3	耐震性あり	0.70	2.06	平成19年度
		平成22年度	7		校舎	Ｒ１	200	S44.5	耐震性あり	0.95	3.53	◎
			15		校舎	Ｒ３	1,094	S51.4	耐震性あり	0.70	1.25	平成25年度
			20		校舎	Ｒ３	512	S54.3	耐震性あり	0.83	2.86	◎
19	二岡中学校	平成22年度	12	1	校舎	Ｒ３	2,058	S54.5	耐震性あり	0.75	1.10	◎
			12	2	校舎	Ｒ３	405	S55.2	耐震性あり	1.19	1.73	◎
20	東部中学校	平成21年度	20		校舎	Ｒ４	2,173	S53.8	耐震性あり	0.71	2.50	平成24年度
			24	1	校舎	Ｒ３	999	S56.3	耐震性あり	0.71	2.43	◎
			12		体育館	Ｒ２	734	S49.6	耐震性あり	0.84	1.27	◎
21	楠中学校	平成20年度	1	1	校舎	Ｒ４	1,065	S47.3	耐震性あり	0.73	1.27	平成22年度
			1	2	校舎	Ｒ４	1,391	S48.3				平成22年度
			10	1	校舎	Ｒ４	1,065	S49.5	耐震性あり	0.73	1.33	平成22年度
			10	2	校舎	Ｒ４	1,391	S51.4				平成22年度
			11		校舎	Ｓ２	75	S49.5	耐震性あり	0.75	1.00	平成22年度
			22		校舎	Ｒ４	1,503	S55.3	耐震性あり	0.70	1.30	◎
			13		体育館	Ｓ１	724	S50.7	耐震性あり	0.74	1.33	平成25年度
		平成21年度	12		校舎	Ｒ１	300	S50.7	耐震性あり	1.31	1.76	◎
22	西原中学校	平成11年度	1	1	校舎	Ｒ３	1,437	S52.9	耐震性あり	0.82	1.53	平成15年度
			1	2	校舎	Ｒ３	799	S52.9	耐震性あり	0.80	1.23	平成14年度
			1	3	校舎	Ｒ３	358	S52.9				平成14年度
		平成22年度	2	1	校舎	Ｒ３	762	S52.9	耐震性あり	0.78	1.00	◎
			2	2	校舎	Ｒ３	918	S53.3				◎
			3	1	校舎	Ｒ３	918	S53.3	耐震性あり	0.71	1.10	◎
			3	2	校舎	Ｒ３	678	S56.3				◎
			10		校舎	Ｒ１	300	S55.1	耐震性あり	1.43	2.20	◎
			6		体育館	Ｓ２	1,124	S54.2	耐震性あり	0.80	1.46	平成24年度
23	武蔵中学校	平成21年度	1		校舎	Ｒ３	1,664	S55.8	耐震性あり	0.92	1.21	◎
			2	1	校舎	Ｒ３	2,117	S55.8	耐震性あり	0.83	1.00	◎
			2	2	校舎	Ｒ２	102	S55.8				◎
			3		校舎	Ｒ１	250	S55.5	耐震性あり	1.93	2.83	◎
			4		体育館	Ｓ１	780	S55.8	耐震性あり	0.74	1.90	平成24年度
29	芳野中学校	平成21年度	7		体育館	Ｓ２	910	S41.3	耐震性あり	0.81	2.48	平成24年度
30	河内中学校	平成21年度	7		体育館	Ｓ３	2,007	S44.3	耐震性あり	0.73	1.27	平成23年度
31	飽田中学校	平成20年度	8		校舎	Ｒ２	1,066	S45.12	耐震性あり	0.73	2.06	平成22年度
			11		校舎	Ｒ２	1,805	S55.3	耐震性あり	1.14	2.37	◎
32	天明中学校	平成20年度	1	1	校舎	Ｒ２	657	S38.1	耐震性あり	0.72	2.76	平成22年度
			1	2	校舎	Ｒ２	696	S39.2				平成22年度
			2		校舎	Ｒ２	1,909	S53.3	耐震性あり	0.81	2.83	◎
			3		校舎	Ｒ２	539	S53.3	耐震性あり	0.75	1.59	◎
40	鹿南中学校	平成21年度	22		校舎	Ｒ３	1,415	S56.9	耐震性あり	0.71	1.00	平成25年度
			23		校舎	Ｒ４	1,149	S56.9	耐震性あり	0.76	2.63	平成25年度
43	京陵中学校清水が丘分校	平成21年度	1		校舎	Ｒ２	457	S54.7	耐震性あり	0.61	1.77	◎
1	必由館高校	平成20年度	16		武道場	Ｓ１	361	S56.8	耐震性あり	0.60	1.12	◎
2	千原台高校	平成20年度	10	1	校舎	Ｒ３	735	S51.5	耐震性あり	0.82	3.03	◎
			10	2	校舎	Ｒ３	750	S53.2				◎
1	碩台幼稚園	平成20年度	1		園舎	Ｒ２	809	S48.3	耐震性あり	0.71	2.43	平成25年度
2	一新幼稚園	平成11年度	2	1	園舎	Ｒ１	338	S46.3	耐震性あり	1.26	4.86	◎
			9		園舎	Ｒ２	558	S55.7	耐震性あり	0.76	2.86	◎
5	川尻幼稚園	平成 9年度	8	1	園舎	Ｒ２	445	S54.3	耐震性あり	0.99	2.00	平成10年度
			8	2	園舎	Ｒ１	320	S54.3	耐震性あり	1.68	4.16	

○新耐震基準施行（昭和５６年６月１日）以前に着工した建物について、耐震診断を実施しました。
○現存する建物についてのみ、掲載しています。
○耐震補強工事を実施したものは、補強後の数値を記載しています。