

令和2年度(2020年度) 第4回 熊本市建築審査会 会議録(要旨)

|        |   |   |   |             |
|--------|---|---|---|-------------|
| 開催日時   | 令和2年(2020年)11月27日(金) 午後3時から   |   |   |             |
| 開催場所   | 熊本市教育センター 3階 第1研修室  |   |   |             |
| 出席者    | 委員  | 大日方会長 宇野委員 田中委員 古賀委員 加来委員 今坂委員 原井委員                             |   |             |
|        | 事務局   | 能勢総括審議員(幹事)、小山建築指導課長(幹事)、村上課長補佐(幹事)<br>城本主査(書記)、野津主任技師(文責)、川上技師 |   |             |
|        | その他   |   |   |             |
| 議題     | 審議案件  | 建築基準法第44条第1項第二号の規定に基づく許可について<br>(中央区手取本町 路線バス停留所上屋【市役所前(東行)】)   |   |             |
| 公開・非公開 | 公開  | 非公開理由   | - | 傍聴人数<br>— 名 |
| 議決事項   | 案件に同意する   |   |   |             |
| 議事概要   | <p>案件について審議し、以下のことから通行上支障がないと判断した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・他法令での通達にある基準に関して、交通管理者・道路管理者から、特に通行上支障がないとの確認がとれている。</li> <li>・上屋が燃えにくい不燃性の材料で作られており、防火上の対応をしている。</li> <li>・通行人への配慮として、樋により雨水の処理が施されている。<br/>※委員から意見があった雨水の処理方法等については、申請者に伝え、別途報告するものとする。</li> </ul> |   |   |             |
| 備考     |   |   |   |             |