

2019年度 第2回 熊本市建築審査会 会議録(要旨)

開催日時	令和元年(2019年)9月27日(金) 午後3時～				
開催場所	熊本市役所 11階会議室				
出席者	委員	大日方会長 宇野委員 田中委員 古賀委員 加来委員 今坂委員 上妻委員			
	事務局	吉澤総括審議員(幹事) 小山建築指導課長(幹事) 荒巻建築審査室長 濱田技術主幹(書記) 城本主査(書記) 陣田技術参事 吉田主任技師 川上技師			
	その他				
議題	審議案件	法第44条第1項第四号の規定に基づく許可の件 (南区富合町田尻 熊本総合車両所台車検修庫)			
公開・非公開	公開	非公開理由	-	傍聴人数	0 名
議決事項	案件に同意する				
議事概要	<p>案件について審議し、本計画は以下のことから他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと判断した。</p> <p>○安全上について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・申請建物は準耐火建築物であり、道路構造が2時間耐火相当以上であること。 ・道路整備課との協議は行われており、現在の計画で打合せ済みであること。 ・高架の道路には、1m程度の腰壁とその上にメッシュフェンスが設置されていること。 <p>○防火上について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路に近接する既存の台車検修場は鉄骨造で準耐火建築物であり、総合事務所棟は鉄骨造で耐火建築物であること。 ・緊急自動車庫・復旧機材庫及び台車検修庫は、鉄骨造で自主的に準耐火建築物であること。 ・消防設備として、消火器及び屋内消火栓を設置する計画であること。 ・火気使用や危険物の保管がないこと。 <p>○衛生上について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高架道路と台車検修庫の離隔距離が十分あるので、採光や通風も確保している計画であること。 ・緊急自動車庫・復旧機材庫は高架道路下に配置しているが、居室はないこと。 ・台車検修庫での作業について、騒音・粉塵・臭気などの作業がないこと。 				
備考					