

八景水谷水源地での委託業者の負傷事故について

8月5日（月）15時10分頃、上水道施設である八景水谷水源地にて、委託業者である九州電気保安協会が、電気設備年次点検及びPAS取替（別業者）に伴う動作確認作業を行っていたところ、送水ポンプ室に設置されている高圧受電盤内で感電事故が起き、点検を行っていた1名が負傷しました。

※PAS（気中負荷開閉器）：自家用高圧受電設備から電力会社配電線への波及事故を防止するために設置されている開閉器

1 発生日時

令和6年（2024年）8月5日 月曜日 15時10分頃

2 発生場所

八景水谷水源地（熊本市北区八景水谷1丁目7-3）

3 負傷者

29才 男性

※電気設備年次点検受託者（一般財団法人 九州電気保安協会）社員

4 負傷状況

軽傷（救急車にて病院へ搬送され、治療を受け帰宅しました。）

5 原因

調査中

※なお、この事故による、断水等の影響はありません。

【お問い合わせ先】

熊本市上下水道局

維持管理部水運用課

電話：096-381-7078

課長：河田 誠二（かわた せいじ）