

令和7年（2025年）6月23日

熊本市立学校施設の天井材落下事故を起因とした 緊急点検の結果について

熊本市立のすべての学校施設について緊急点検を行ったところ、落下した天井材（梁の仕上げ）と同様の構造のものはありませんでしたので、下記のとおりお知らせします。

- 1 調査期間 令和7年（2025年）6月10日（火）～19日（木）
- 2 調査の方法 熊本市立のすべての学校施設 145校のうち、黒髪小学校と同様に梁が露出している学校 107校について、学校施設課の技術職員が打診調査を実施。
- 3 結果 同様の構造の天井材（梁の仕上げ）はありませんでした。
- 4 今後の方針 黒髪小学校については、落下した天井部分（梁の仕上げ）の撤去を夏休みに行う予定です。

【お問い合わせ先】

学校施設課

電話：096-328-2709

課長：河田 誠二（かわた せいじ）

担当：副課長 村上