

令和7年（2025年）6月13日

熊本市立黒髪小学校の天井部材の落下事故について

熊本市立黒髪小学校の校舎3階の天井部材（梁の化粧材）の一部が、落下しましたので、下記のとおりお知らせします。

- 概要** 令和7年（2025年）6月9日（月）夕方～10日（火）12時20分までの間に、熊本市立黒髪小学校（中央区黒髪2丁目2番1号）の校舎3階の天井部材の一部（約0.35m×5.7m）が空き教室内に落下したものの。
- 被害等** 本件による負傷者は発生していません。
- 発生経緯**

6月10日（火）	
12時20分	学校職員が天井材の落下を発見 落下があった教室は空き教室であったが、落下の原因が不明のため、児童は他の校舎へ避難。
12時30分	学校から学校施設課へ報告
13時00分～15時30分	学校施設課職員による緊急点検を行い、校舎の安全を確認
16時55分	学校から保護者へ安全が確認されたことを報告
- 対応** 応急措置として、事故発生箇所に立ち入り禁止措置を行っています。
- 原因** 木下地が劣化した事に伴い、下地と共にモルタルが落下したものの。
- 今後の方針** 落下した天井部分（梁の仕上げ部分）の撤去を行う予定です。現在、他の学校についても、同様の仕上げの箇所がないか調査中です。
- その他** 休校措置は行っておらず、授業への影響はありません。

【お問い合わせ先】

熊本市立黒髪小学校

電話：096-343-0178

校長：川上 輝美（かわかみ てるみ）

学校施設課

電話：096-328-2709

課長：河田 誠二（かわた せいじ）

