




既設引込盤改造(電灯回路)
()は既製品を示す。




S-1



正面

側面

LP-1 取付図 (寸法は参考とする)

A  新設&既製品 A1 FL20W-2 (FSS4-202) A2 FL40W-2 (FSS4-402)	B  既製品 B1 FL20W-1 (FSS4-201) B2 FL40W-1 (FSS4-401)	D  新設&既製品 D FL20W-5 (FSF4A-205)
E  殺菌灯 E FL15W-1	F  殺菌灯 F IL60W-1 (ISC1-60)	G  外灯ポール 外灯ポール取付金具类 G FL20W-2
H  ポール φ48 指定色仕上 VVF20-3 (60×40) φ114 既設ポールを基礎面から切断撤去を行う。 可倒式アンカー 既設基礎 H HF100W-1 (HST5A-100M) 高効率安定器 ランプ 開閉器付	J  ポワトアロン* 新設&既製品 防雨型 J FL20W-1 (FBF2-RP-201)	

照明器具率図


参考図

本田建築事務所 熊本県知事登録第 615 号
一級建築士登録第 71570 号 本 田 博

図 06-07

工事名称 西消防署河内出張所増設改築工事 電気設備
図面名称 電気設備図 照明器具図

図面番号 E-4
No 10



特記なきものは下記とする。	
	VVF 20-2CE20
	エアコン用アウトレット及空配管(PF22, 天井内まで)
	硬質塩 50φ
	30φ
	天井プレート用角型
	新設電灯・電力ケーブル (新設)
	エアコン 室内・室外機 (別途設備工事)
※ エアコン配線について、エアコン室内機・室外機の操作線は、別途設備工事とし、中にエアコン室内機よりスイッチ用配線及びスイッチ取付は、別途設備工事とする。	

参考図

1 階平面図 1/100

本田建築事務所 熊本県知事登録第 615 号
一級建築士登録第 71570 号 本田 博

期次


設計年月日 H 06-07

工事名称

西消防署河内出張所増改築工事 電気設備
幹線動力設備 1 階平面図

図番

E- 5
No 10



特記なきものは下記とする。	
○	既設配管配線
—	VVF20-2C
—	V-20-3C
—	V-20-2C×2
—	V-20-2C+3C
—	V-20-2C×2+20-3C×2
—	V-20-2C E20
—	V-20-3C E20
—	V20×2 (PF16)
—	1.6×2 (E19)
—	1.6×3 (E19)
○	新設照明器具
○	既設照明器具流用 (撤去後清掃員取付)
○	既設照明器具
○	既設電灯分電盤
○	新設アウトレットボックス
○	既設アウトレットボックス
○	既設換気扇
○	新設換気扇 (別途設備工事)
○	新設コンセント
●	運用用スイッチ (ONヒカ) 新設
○	既設スイッチ流用 (撤去後清掃員取付)
●	新設スイッチ
○	露出ボックス
○	既設回路NO
○	新設回路NO
全 既設流用照明器具の管球は全て新品管球に取替の事	
調光器 (50×50)	
—	調光器 30φ 型実効 30%

参考図



本田建築事務所 熊本県知事登録第 615 号
一級建築士登録第 71570 号 本田 博

図次

設計年月日 H 06-07

工事名称 西消防署河内出張所増設改築工事 電気設備
設備名称 電灯コンセント設備 1階平面図

図番 E-7
No 10



※記号は下記とする。

○	新設アクトライト直付ノズル付ライト(消電)
●	新設フロア・ガラス・フロア・プレート
②	フロア・用・プレート(消電)
③	スピーカー
④	既設スピーカー(撤去再取付)
⑤	新設予備ユニット
□	既設ホッパ(撤去再取付)
●	新設電線(電圧150V AC100V)
⑥	既設電線()撤去再取付
⑦	電線()既設
—	配電配線
—	新設配線(既設配線利用) PVC0.65-2C×3
—	() 0.65-2C×4
—	新設配管配線 PVC0.65-2C(PF16)
—	0.65-2C×2(PF16)
—	0.65-2C×3(PF16)
()	既設配管を不す。
()	消ハツリ

※移設工事
本工事の工事に伴って後述の移設されている機器を
本工事完了までに関係者と打合せの上移設工事を
行うものとする。

(移設機器)

1. パーソナル無線機 2台	5. 指針電話機 1台
2. 両上アンテナ 2台	6. 直通電話機 1台
3. 放送用アンテナ 1台	7. 内線電話機 1台
4. 受令装置 1台	

上記 3～7 は本工事の施工業者の責任施工とする。

参考図

1 階 平 面 図 1/100

本田建築事務所 熊本県知事登録第 615 号
一般建築士登録第 71570 号 本 田 博

図 06-07

工事名 西消防署河内出張所増設改築工事 電気設備
図名 弱電設備 1 階 平 面 図

図番 E-8
No 10