

令和8年（2026年）8月24日
熊本市こども局こども育成部こども支援課

熊本市託麻児童館外9施設防犯カメラシステム構築業務委託に関する質問と回答

令和8年（2026年）8月20日に受けた質問について、次のとおり回答いたします。

質問1

仕様書「7 カメラの機能要件」において「赤外線有効距離 50m以上」とあるが、屋内のドームカメラも屋外と同様に50m以上でないといけないか。

回答1

仕様書「7 カメラの機能要件」における「赤外線有効距離 50m」以上の要件については、屋外カメラのみに適用するものといたします。